

**ACA asbl**Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

176001928

Ref: 2017020775

**RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE****Données générales**

|                   |  |                           |                              |
|-------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Lieu du contrôle: | Voie des Maquets 16 , 4537 VERLAINE                                  |                           |                              |
| Propriétaire:     | VANSPAUWEN   |                           |                              |
| Client:           | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING |                           |                              |
| Type de locaux:   | Maison   | Distributeur d'énergie: / |                              |
| Code EAN:         | 541 44   |                           |                              |
| Installateur:     | /  |                           |                              |
| N° TVA:           | /  | ou n° carte ID: /         | Émis à: / le /               |
| Agent-visiteur:   | Johny Onclin   |                           | Date du contrôle: 08/02/2017 |

**Type de contrôle**

|   |  |
|---|--|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) |  |
| Type contrôle:  | Art 271/271bis Contrôle périodique (vente) |
| Info complément:  | Contrôle périodique + Art. 278             |
| Réinspection à:   | /  |

**Données générales de l'installation électrique**

|  |                          |                      |        |                                      |           |
|--|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Tension nominale:                                      | 2x230v                   | Courant nominal max: | 40A    | Courant nominal sécurité principale: | 50,00     |
| Section du câble d'arrivée:                            | 4X10 mm²                 | - Type:              | VFVB   |                                      |           |
| Type d'électrode:                                      | Barre ou piquet de terre | Section:             | / mm²  | Conducteur de terre:                 | 16 mm²    |
| Interrupteur différent. général - In:                  | 40 A                     | - DI :               | 100 mA | Nombre de pôles:                     | 2         |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: /    |                          |                      |        |                                      |           |
| Interrupteur différent. second. - In:                  | 40 A                     | - DI :               | 30 mA  | Nombre de pôles:                     | 4         |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: / |                          |                      |        |                                      |           |
| Nombre de circuits:                                    | 21                       | Nombre de tableaux:  | 3      | Tarif:                               | Bihoraire |

**Mesures et contrôles**

|                                    |              |                                      |              |                           |              |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Résistance de dispersion:          | 17 Ohm       | Protect. contre les contacts indir.: | Pas en ordre | Plombage du différentiel: | Pas en ordre |
| Isolement générale:                | 1 MOhm       | Test du différentiel:                | En ordre     | Etat du matériel fixe:    | Pas en ordre |
| Test de continuité:                | Pas en ordre | Test de défaut:                      | En ordre     | Schémas:                  | /            |
| Protect. contre les contacts dir.: | Pas en ordre |                                      |              |                           |              |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Conclusion :</b><br><b>L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU RGIE</b>                      | L'installation doit de nouveau être contrôlée:<br>avant le: un an après date <input checked="" type="checkbox"/> par le même organisme (*) |                                |
| <b>NOMBRE D'ANNEXES</b><br>Schéma d'implantation: Non<br>Schéma unifilaire: Non<br>Autres: / | L'AGENT-VISITEUR:<br>  | Visa du distributeur (art 270) |

**Visa de l'organisme de contrôle**

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

## Description des circuits

1 DISJONCTEUR 63A 2P+ 1 DISJONCTEUR 32A 2P+ 7 DISJONCTEURS 16A 2P+ 4 DISJONCTEURS 10A 2P  
6 DISJONCTEURS 16A 2P+ 1 DISJONCTEUR 20A + 1 DISJONCTEUR 2A 2P  
2 FUSIBLES BROCHES 2A

## CONSTATATIONS: Remarques

- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- A3 : Tous les dispositifs de protection au courant différentiel résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) en utilisant le bouton test (cfr. les instructions du fabricant).
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- B : On ne peut pas exclure le fait qu'au dépôt des schémas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- C : Le contrôle comprend seulement la partie habitable du bien.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.

## CONSTATATIONS: Infractions

### Infractions schemas :

- 1.01. : Schéma unifilaire de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Schéma de position de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 269)
- 1.04. : La tension nominale et le pictogramme de danger électrique doivent être affichés sur le tableau et en un endroit judicieusement choisi.

### Infractions mesures :

- 2.04. : La continuité des liaisons équipotentielles et/ou des conducteurs de protection n'est pas garantie. (art 70.05, 85.08)

### Infractions de prise de terre :

- 3.04. : Le dispositif de coupure ou la barrette de sectionnement manque ou n'est que difficilement ou pas du tout accessible. (art 15.01, 70.05)

### Infractions coffrets de repartition :

- 4.05. : Remplacez le tableau; le degré de protection contre les contacts directs n'est pas suffisant. (art 248.01)
- 4.08. : Obturez les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : Réalisez ou complétez le repérage de chaque circuit et/ou appareillage, bornes de raccordement, etc. (lisibilité et qualité durable) (art 16, 248)
- 4.11. : Le degré de protection (IP) du tableau n'est pas respecté en fonction des influences externes. (art 19, 225 - 234)
- 4.13. : L'introduction des câbles dans le tableau doit être réalisée selon les règles de l'art. (art 5, 205)

### Infractions interrupteurs différentiels :

- 5.01. : Prévoyez un interrupteur différentiel général, muni d'un dispositif de plombage, à l'origine de l'installation. (art 86.07)
- 5.03. : L'intensité nominale de l'interrupteur différentiel doit être adaptée au dispositif de protection contre les surintensités. (art 85.02, 116)
- 5.06. : Les connexions entre le différentiel et les borniers/peignes de raccordements doivent être réalisées avec du cuivre massif ou avec des conducteurs souples équipés d'embouts sertis ou équivalents. (art 251.05)

### Infractions protection contre les surintensités :

- 6.04. : Remplacez le(s) fusible(s) et/ou le(s) disjoncteur(s) shunté(s). (art 265)

### Infractions installation électrique :

- 7.04. : Les interrupteurs, les prises et boîtes de branchement doivent être ajustés ou refixés selon les règles de l'art. (art 9.03)
- 7.13. : Les matériaux ne sont pas choisis en fonction des conditions d'influence externe. (art 19, 225 - 234)
- 7.15. : Prévoyez des matériaux dans des locaux habituels dont les enveloppes ont le degré de protection (IP) est au moins IP2X (IPXX-B) et pour des locaux publics au moins le degré de protection IP4X (IPXX-D). (art 19, 49.01)

### Infractions conducteurs et code couleurs :

- 8.04. : Les conducteurs électriques ne sont pas entrés, de sorte que la protection continue est garantie (art 205)
- 8.15. : Le risque de court-circuit et/ou la protection contre les contacts directs et/ou la durabilité de l'isolation des conducteurs ne sont pas garantis. (art 198, 206)

### Infractions supplémentaires et/ou explications additionnelles:

2.04 BUREAU  
7.04 ENTREE CAVE + CUISINE  
8.04 7.15 ENTREE CAVE +CAVE  
8.15 COFFRET



ACA asbl

Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017020775

## ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

### Données générales

Annexe à rapport n°: 176001928

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Voie des Maquets 16 , 4537 VERLAINE

Propriétaire: VANSPAUWEN

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 08/02/2017

### Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017020775

## ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

### Données générales

Annexe à rapport n°: 176001928

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Voie des Maquets 16 , 4537 VERLAINE

Propriétaire: VANSPAUWEN

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 08/02/2017

**Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)**



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017020775

## ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

### Données générales

Annexe à rapport n°: 176001928

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Voie des Maquets 16 , 4537 VERLAINE

Propriétaire: VANSPAUWEN

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 08/02/2017

**Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)**



Signature client:

Signature agent-visiteur:



ACA asbl

Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2017020775

## ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

### Données générales

Annexe à rapport n°: 176001928

Tension nominale: 2x230v

Lieu du contrôle: Voie des Maquets 16 , 4537 VERLAINE

Propriétaire: VANSPAUWEN

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 08/02/2017

### Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)



Signature client:

Signature agent-visiteur: