

**ACA asbl**Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

176002158

Ref: 2017040362

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE**Données générales**

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| Lieu du contrôle: | Rue Bouteille 135 , 4100 SERAING | | |
| Propriétaire: | | | |
| Client: | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING | | |
| Type de locaux: | Maison | Distributeur d'énergie: / | |
| Code EAN: | 541 44 | | |
| Installateur: | / | | |
| N° TVA: | / | ou n° carte ID: / | Émis à: / le / |
| Agent-visiteur: | Johny Onclin | Date du contrôle: 05/04/2017 | |

Type de contrôle

| | |
|---|--|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) | |
| Type contrôle: | Art 271/271bis Contrôle périodique (vente) |
| Info complément: | / |
| Réinspection à: | 2017031681 |

Données générales de l'installation électrique

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Tension nominale: | 2x230v | Courant nominal max: | 63A | Courant nominal sécurité principale: | 63,00 |
| Section du câble d'arrivée: | 4X10 mm² | - Type: | EXVB | | |
| Type d'électrode: | Barre ou piquet de terre | Section: | / mm² | Conducteur de terre: | 16 mm² |
| Interrupteur différent. général - In: | 63 A | - DI : | 300 mA | Nombre de pôles: | 2 |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: / | | | | | |
| Interrupteur différent. second. - In: | 63 A | - DI : | 30 mA | Nombre de pôles: | 2 |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: / | | | | | |
| Nombre de circuits: | 16 | Nombre de tableaux: | 1 | Tarif: | Bihoraire |

Mesures et contrôles

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Résistance de dispersion: | 29.2 Ohm | Protect. contre les contacts indir.: | En ordre | Plombage du différentiel: | En ordre |
| Isolement générale: | 340 MOhm | Test du différentiel: | En ordre | Etat du matériel fixe: | En ordre |
| Test de continuité: | En ordre | Test de défaut: | En ordre | Schémas: | En ordre |
| Protect. contre les contacts dir.: | En ordre | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Conclusion : L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE | | L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: 25 ans après date <input type="checkbox"/> par le même organisme (*) | |
| NOMBRE D'ANNEXES | Schéma d'implantation: Oui Schéma unifilaire: Oui Autres: / | L'AGENT-VISITEUR: | Visa du distributeur (art 270) |

Visa de l'organisme de contrôle

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

14 DISJONCTEURS 16A 2P+ 1 DISJONCTEUR 32A 2P+ 1 DISJONCTEUR 10A 2P

CONSTATATIONS: Remarques

- A : Pas d'infractions.
- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- A3 : Tous les dispositifs de protection au courant différentiel résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) en utilisant le bouton test (cfr. les instructions du fabricant).
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD1 : Le contrôle ne comprend que les parties de l'installation électrique comme repris dans les schémas (signés) annexés.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- C : Le contrôle comprend seulement la partie habitable du bien.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.
- U1 : Les schémas électriques étaient présents au moment de la visite pour le contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être soumis à nouveau lors de la prochaine visite de (ré)inspection.

CONSTATATIONS: Infractions

