

S.P.R.L.

CALVAM

Procès verbal d'étanchéité

Sur Hoyemont, 42 - 4170 COMBLAIN-AU-PONT

☎ : 04 388 12 94

☎ : 0475/23 87 30

N° CONTRÔLE

11545

Le

09-06-2015

TEST PAR DEPRESSION ET ULTRA-SONS DES CITERNES

N° entreprise : BE 0478.353.322 - R.P.M. Huy

Je soussigné, expert en stockage et en ultra-sons, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : A.G.W. 30/11/2000 - A.G.W. 17/07/2003 A.G.W. 24/07/2008.

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| | | T.V.A. | |
| Date du Contrôle | 09-06-2015 | | |
| Lieu | Nom : GERDAY | | |
| | Rue : 167 rue de la Venenise | | |
| | Code postal : | Ville : Seraing | Tél. : |
| | Téléphone : | | Fax : |
| | Emplacement / Permis : | | |
| Produit | Mazout <input checked="" type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> | CONTRÔLEUR : RENARD Jérôme <input checked="" type="checkbox"/> | Agrémenté TUS006/A2 |
| Encuvement | Etanche <input type="checkbox"/> Non-étanche <input type="checkbox"/> | RENARD Jérôme <input type="checkbox"/> | Agrémenté DEP036/A2 |
| Citerne | Aérienne <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> | Rectangulaire <input checked="" type="checkbox"/> Cylindrique <input type="checkbox"/> | |
| | Simple paroi <input checked="" type="checkbox"/> Acier <input checked="" type="checkbox"/> polyester <input type="checkbox"/> Polyéthylène <input type="checkbox"/> | | |
| | Double paroi <input type="checkbox"/> Acier/Acier <input type="checkbox"/> Acier / PVC <input type="checkbox"/> Polyester / PVC <input type="checkbox"/> Polyéthylène/Acier <input type="checkbox"/> | | |
| | Chambre de visite <input type="checkbox"/> Etanche <input type="checkbox"/> Non-étanche <input type="checkbox"/> | Identification : | Age : +15 |
| Dimensions/Encuvement : | L. | H. | I. |
| Détecteur de fuites | Liquide <input type="checkbox"/> Dépression <input type="checkbox"/> Pression <input type="checkbox"/> | Capacité : | L. <input type="checkbox"/> Ultra-sons <input type="checkbox"/> Sans ultra-sons |
| Capacité (litres) | 4500 l | Diamètre (cm) | |
| Longueur (cm) | | Largeur (cm) | |
| Haut. Prod. (mm) | Avant | Après | Haut. Eau (mm) |
| Type jauge | Latte <input type="checkbox"/> Fil <input type="checkbox"/> Pneumatique <input type="checkbox"/> Electronique <input type="checkbox"/> | | |
| Anti-débordement | Sifflet <input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Clapet <input type="checkbox"/> | | |
| Tuyauteries | Event <input checked="" type="checkbox"/> Remplissage <input checked="" type="checkbox"/> Aspiration <input checked="" type="checkbox"/> Refoulement <input checked="" type="checkbox"/> Jauge <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Test d'étanchéité | Dépression (Mbar) | Décibel liquide | Décibel aérien |
| Test protection cathodique (mvoit) | | | Date contrôle appareil |
| Réservoir | <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Orange <input checked="" type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Vert | | |
| Validité | <input type="checkbox"/> Interdit <input type="checkbox"/> 6 mois <input checked="" type="checkbox"/> 3 ans <input type="checkbox"/> 10 ans | | |
| Remarques | Citerne étanche ok | | |
| AR F. d'nilles | | | |

Le client déclare avoir pris connaissance des risques liés à l'accomplissement d'un tel contrôle d'étanchéité. Il décharge en conséquence l'entreprise susmentionnée de toutes responsabilités en cas d'endommagement de la citerne et de fuite de mazout, résultant du contrôle effectué dans les règles de l'art et des réglementations existantes **et certifie par la présente la capacité de la citerne.**

L'expert en ultra-sons.

Signature,



RENARD Jérôme

Pour accord, le client.

Signature,

NOM :