

**ACA asbl**Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

188000835

Ref: 2016110027

**RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE****Données générales**

|                   |  |                              |                |
|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| Lieu du contrôle: | Rue Reine Astrid 13 , 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES                     |                              |                |
| Propriétaire:     |  |                              |                |
| Client:           | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING |                              |                |
| Type de locaux:   | Maison   | Distributeur d'énergie: /    |                |
| Code EAN:         | 541 44   |                              |                |
| Installateur:     | /  |                              |                |
| N° TVA:           | /  | ou n° carte ID: /            | Émis à: / le / |
| Agent-visiteur:   | Grégory Lescut   | Date du contrôle: 04/11/2016 |                |

**Type de contrôle**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) |                                    |
| Type contrôle:  | Art 270 Conformité/Mise en service |
| Info complément:  | /                                  |
| Réinspection à:   | /                                  |

**Données générales de l'installation électrique**

|  |                          |                      |        |                                      |           |
|--|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Tension nominale:                                      | 3x400v+N                 | Courant nominal max: | 40A    | Courant nominal sécurité principale: | 30,00     |
| Section du câble d'arrivée:                            | 4 X 10 mm²               | - Type:              | XVB    |                                      |           |
| Type d'électrode:                                      | Barre ou piquet de terre | Section:             |        | Conducteur de terre:                 | 16 mm²    |
| Interrupteur différent. général - In:                  | 40 A                     | - DI :               | 300 mA | Nombre de pôles:                     | 4         |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: /    |                          |                      |        |                                      |           |
| Interrupteur différent. second. - In:                  | 40 A                     | - DI :               | 30 mA  | Nombre de pôles:                     | 4         |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: / |                          |                      |        |                                      |           |
| Nombre de circuits:                                    | 22                       | Nombre de tableaux:  | 1      | Tarif:                               | Bihoraire |

**Mesures et contrôles**

|                                    |           |                                      |          |                           |          |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Résistance de dispersion:          | 22.1 Ohm  | Protect. contre les contacts indir.: | En ordre | Plombage du différentiel: | /        |
| Isolement générale:                | 5.25 MOhm | Test du différentiel:                | En ordre | Etat du materiel fixe:    | En ordre |
| Test de continuité:                | En ordre  | Test de défaut:                      | En ordre | Schémas:                  | En ordre |
| Protect. contre les contacts dir.: | En ordre  |                                      |          |                           |          |

|   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| <b>Conclusion :</b><br><b>L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE</b> |   | L'installation doit de nouveau être contrôlée:<br>avant le: 25 ans après date <input type="checkbox"/> par le même organisme (*) |                                |
| <b>NOMBRE D'ANNEXES</b>   | Schéma d'implantation: Oui<br>Schéma unifilaire: Oui<br>Autres: / | L'AGENT-VISITEUR:<br>  | Visa du distributeur (art 270) |

**Visa de l'organisme de contrôle**  
ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
TVA BE 0811.407.869  
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

## Description des circuits

VOIR SCHEMAS

## CONSTATATIONS: Remarques

- A : Pas d'infractions.
- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- A3 : Tous les dispositifs de protection au courant différentiel résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) en utilisant le bouton test (cfr. les instructions du fabricant).
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- AG : A montrer: les circuits alimentant les appareils d'éclairage avec un courant nominal plus grand que 16A doivent être coupés de façon omnipolaire par des interrupteurs, des relais et télérupteurs. (art 250.02)
- AH : Il est conseillé d'obturer correctement et complètement toutes les ouvertures non utilisées de l'installation existante (introduction des câbles, ouvertures dans l'écran de protection,...). (art. 19)
- AI : Il est conseillé de protéger le dispositif de coupure ou la barette de sectionnement contre les influences extérieures (humidité, corrosion, dommages mécaniques,...). (art 70.05)
- B : Nous ne pouvons pas exclure le fait qu'au dépôt des schémas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- D : L'éclairage n'est pas placé définitivement.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.

## CONSTATATIONS: Infractions

