

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1000 Bruxelles

Tél. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

25 lig.

DISTRIBUTEUR :

Sico 6017

Ref.:

Compteur n° 6740

Index :

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N° 6810.4.10/3

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

25 4100 Somain

PROPRIETAIRE :

Mr Vijnoua Sico

Adresse :

DEMANDEUR :

Mr Stefanello

Adresse :

Rue de l'aviation 28

INSTALLATEUR :

Somain

Adresse :

106

TVA ou CI :

Date du contrôle :

10.4.01

Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur)

Région wallonne

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement ; Type locaux :

Domestique

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension

220 mono V

Protection raccordement

A

Câble aliment, tableau, princ. :

4 X 10 mm²

Inter.gén. : type

S200mm/63A

de électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term.:

10

; RA : 20

Ohm; RI tot

5

MOhm

DESCRIPTION :

Voir schéma en annexe

différentiel général 300mA/63A
" " 300mA/63A

- 9 circuits mono 15-20A

- 1 " " 30A



100015709

Vte Rapport électrique 0000944!

Infractions constatées et/ou notes :

puant

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 10.4.2006 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

4810431080

Le directeur,