

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tél.: (056) 35 41 26
☐ AV Brugge : Tél.: (050) 37 03 74 ☐ AV Liège : Tél.: (041) 33 00 00
☐ AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tél.: (081) 22 94 54
☐ AV Gent : Tél.: (091) 21 46 51 ☐ AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 48 18 58

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: T. construction

N° de TVA:

ou n° de la carte d'identité:

émise à: en date du:

Distributeur: ELECTRABOL

Compteur: n°: A. Plac. index:

Type de comptage: jour - bihoraire - nuit -

RAPPORT n°: 7092203

Membre n°: Quittance n°:

Adresse de l'installation: Rue du prie. Fleury 4

4800 Ensisval.

Date de visite: 22/9/84

Propriétaire ou Mandataire: Tél.:

Nom, Prénom: M. DECKER. J.C.

Adresse: Rue du HAUSER. 26

4800 Vervins

Demandeur: IPET.

Type de visite: Confirme effectué sur base des prescriptions du RGIE en application de l'art. 86

Type d'installation: Domestique Nature de l'installation: Nouvelle

Installation conçue pour la tension de 380 V, AC, Protection branchement: A Type: A. Plac.

Description du branchement: Souterrain sur aevier Type câble: NP Section: 4 x 16 mm²

Alimentation tableau principal: M. x 10 mm² Nbre de tableaux: 2 Nombre de circuits terminaux: 20

Type de prise de terre: Nouveau Résistance de dispersion: 9 Ohms Isolement général: 20 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport.

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)

Néant



Le différentiel général ~~est~~ a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 2014 ainsi que avant mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

L'INSTALLATION ELECTRIQUE DECRIE CI-DESSUS EST N'EST PAS EN ORDRE.

L'INSTALLATION ~~EST~~ NE PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS: (voir la signification des numéros en annexe)

.....

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Annexes:

VISA DU DITRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

Scanned by CamScanner