Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato nº: 60000203168 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13813

## PROVA DI COMPRESSIONE

## Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: Pavimix 60xl color Matricola campione: 60000203168 Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 22/04/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 22/04/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 06/05/2014

Data e ora di test: 06/05/2014 11:46

Età del provino al momento del test: 14 g. Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: DISCRETE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 19 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm²

Massa: 0 kg

Densità apparente: 0 g/cm³ Gradiente: 0.7 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 71.05 kN

Resistenza a compressione: 44.41 MPa

Altre note: Pavimix 60 XL color confezionato con il 21% di acqua.

Il sottoscritto, quale tecnico responsabile della prova, dichiara che essa è stata eseguita in conformità

alla norma di riferimento

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV)


Italy

Dati generali:

Certificato nº: 60000203168 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13813

## **PROVA DI COMPRESSIONE**

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 71.05 kN

Resistenza a compressione: 44.41 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: