Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato nº: 60000203168 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13813

## **PROVA DI FLESSIONE**

## Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: PAVIMIX 60 XL COLOR

Matricola campione: 60000203168 Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: prisma

Data e ora di confezionamento: 22/04/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 22/04/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 06/05/2014 Data e ora di test: 06/05/2014 09:54 Età del provino al momento del test: 14 g. Cond. di stagionatura/Umidità: ambiente

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: nulla

Temperatura: 22.0 °C
Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 2.8 kN

Resistenza a flessione: 6.56 MPa

Altre note: iL CAMPIONE è STATO PREPARATO CON IL 19% DI ACQUA

Il sottoscritto, quale tecnico responsabile della prova, dichiara che essa è stata eseguita in conformità

alla norma di riferimento

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:

Personal Factory srl


Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato nº: 60000203168 Cliente: Personal Factory Norma: UNI EN 13813

\_\_\_\_\_\_

## **PROVA DI FLESSIONE**

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 2.8 kN

Resistenza a flessione: 6.56 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: