Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy

Dati generali:

Certificato nº: isolmix termosan 60000203432 Cliente: isolmix termosan 60000203432

PROVA DI COMPRESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

ld. campionatura: isolmix termosan 60000203432 Matricola campione: isolmix termosan 60000203432

Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: PRISMA

Data e ora di confezionamento: 21/07/2014 10:00

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 21/07/2014 10:15

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 01/09/2014

Data e ora di test: 01/09/2014 12:37

Età del provino al momento del test: 42 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: AMBIENTE

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: NULLA

Temperatura: 20.0 °C

Tipologia del provino: Prismatico

Altezza: 40 mm

Primo lato di base: 40 mm Secondo lato di base: 40 mm

Sezione: 1600 mm² Gradiente: 0.2 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 21.4 kN

Resistenza a compressione: 13.38 MPa

Altre note: prov 1 a

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:


Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato nº: isolmix termosan 60000203432 Cliente: isolmix termosan 60000203432

PROVA DI COMPRESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)



Risultati:

Carico massimo: 21.4 kN

Resistenza a compressione: 13.38 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: