

A CHI DI COMPETENZA

Milano, 23 aprile 2008

La presente per confermare che il prodotto:

Sintiacril SA 6484

È conforme al contatto con acqua potabile secondo Standard BS 6920 "Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of water."

Riporto qui di seguito i risultati delle analisi effettuate presso un laboratorio accreditato, mediante Spettrometria ad assorbimento Atomico.

Elemento	Simbolo	Unità	Valore limite	Campione (media)	Bianco
Alluminio	Al	µg/L	15,0	<15,0	<15,0
Arsenico	As	µg/L	2,0	<2,0	<2,0
Cadmio	Cd	µg/L	0,5	<0,5	<0,5
Cromo	Cr	µg/L	5,0	<5,0	<5,0
Ferro	Fe	µg/L	20,0	<20,0	<20,0
Piombo	Pb	µg/L	5,0	<5,0	<5,0
Nickel	Ni	µg/L	5,0	<5,0	<5,0
Selenio	Se	µg/L	1,0	<1,0	<1,0
Manganese	Mn	µg/L	5,0	<5,0	<5,0


Distinti saluti,
Daniela Marciano
Tillmanns SpA
Via Benigno Crespi, 10/a
20159 Milano (V)
Email: marcianodaniela@tillmanns.it
tel: +39 02 6940365
fax: +39 02 6940665
cellulare: +39 335 7125116