

內政部 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342
號(管建署)

聯絡人：黃俊仁

聯絡電話：(02) 87712698

傳真：02-87712709

email: chun@cpami.gov.tw

受文者：基隆市政府

發文日期：中華民國97年11月7日

發文字號：內授管建管字第0970175198號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：有關已請領使用執照建築物內機械停車設備汰舊換新，是否應申請雜項執照乙案，復請 查照。

說明：

- 一、依據貴府都市發展局97年10月21日北市都建字第09771973200號函辦理。
- 二、查建築法第73條第2項及建築物變更使用類組及變更使用辦法第8條規定，其有變更使用類組或有本法第9條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。是本案旨揭建築物機械停車設備汰舊換新時，如涉有上開辦法第8條各款規定，或機械停車設備機種之變更，應申請變更使用執照，無需申請雜項執照。其竣工檢查應依建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法相關規定辦理。

正本：臺北市政府

副本：高雄市政府、臺灣省21縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、
本部營建署建築管理組