

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ 00261939

Odbor výstavby a rozvoje města
Vyřizuje: Vlastimil Dokoupil

datum: 18.06.2020

č.j.: EC 07721/2020

Spisová značka: S EC 04445/2020/4

Vyjádření k situaci na náměstí Dr. Eduarda Beneše v Klášterci nad Ohří a žádost o poskytnutí informací

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.5.2020 Vám tím to k „Situaci na náměstí v Klášterci nad Ohří“ sdělujeme následující:

Město Klášterec nad Ohří (dále jen „Město“) si k dané věci nechalo zpracovat technický návrh na zajištění klenby sklepního prostoru objektu č.p. 7 na náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří, od společnosti Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. (dále jen „KSI“). Technický návrh uvažuje se čtyřmi způsoby opatření. Opatření č.1 uvažuje s obnažením klenby shora, její opravou vč. doplnění izolací. Opatření č.2 uvažuje s podezděním klenby, přespárováním a případným zesílením zdiva betonovou výztužnou vrstvou a odvodněním pomocí jímký. Opatření č.3 uvažuje s vyzděním dělicí stěny a vyplněním prostoru za ní vhodným samozhutitelným materiálem (beton, popílek apod.). Opatření č.4 uvažuje s vyplněním celého sklepního prostoru vhodným taktéž vhodným samozhutitelným materiálem.

Město jakožto vlastník komunikace bohužel nemůže bezdůvodně zhodnocovat nemovité věci ve vlastnictví jiných osob, které jsou navíc zjevně zanedbané a dlouhodobě bez řádné údržby. V souvislosti s tímto Vás dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění žádáme o zaslání veškerých závazných stanovisek vydaných v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, která byla v minulosti vydána k udržovacím pracím předmětného sklepního prostoru objektu č.p. 7, bez kterých vlastník, správce či uživatel nemovitosti nemohl dle §14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. takové práce provádět.

Klára Zumrová, která na základě plné moci zastupuje Daniela Sucheckého, vlastníka předmětné nemovitosti, ve svém podnětu, který je přílohou Vaší

žádosti, uvádí řadu zkreslených polopravd, domněnek a zavádějících informací, které se nezakládají na pravdě a nemají oporu ve faktickém stavu. Na příklad zmiňuje nedostatečný odvod dešťových vod z vedlejších ulic, že voda z těchto ulic je vypouštěna do žulového povrchu náměstí, kde se zasakuje apod. Žádná z vedlejších ulic nevykazuje nedostatečné odvodnění, v žádné z vedlejších ulic se voda nehromadí, naopak plynule odtéká přiměřeně intenzitě srážek. Je běžné, že povrchová či dešťová voda z ulic natéká do uličních vpustí po zpevněném povrchu ulice „podobně jako voda, která teče po střeše, než doteče do okapu“. K teorii o jakési zasakovací výdrži podloží, které nevydrželo zásak a po x letech tlačí vodu do domů č.p. 6 - 9 uvádíme, že město je vlastníkem sousední nemovitosti č.p.10 od listopadu 2007 a voda ve sklepních prostorech je přítomna po celou dobu, co objekt město vlastní, a to v nezměněném rozsahu. Dále paní Zumrová zmiňuje historickou kanalizaci, která je průlezná zhruba od hlavní brány zámeckého parku, podél sala terreny až k čp. 4 možná 5. Dále pokračuje neprůlezným profilem směrem k náměstí. Tato kanalizace není v provozu již několik desetiletí, veškeré vody z náměstí (včetně vody ze střech) jsou od roku 2007 odváděny nově vybudovanou dešťovou kanalizací do Širokého potoka. Tato historická kanalizace je s ohledem na dobu vzniku v mimořádně dobré kondici. Žádná voda se v ní nehromadí, neexistují v ní překážky, bránící vodě v odtoku a plní spíše funkci jakési drenáže. Druhá kanalizace, kterou paní Zumrová zmiňuje, vede ze sklepního prostoru č.p.10 a ústí na patě „ohradní zdi“ v zámeckém parku u „schodišťové“ věže. Tato kanalizace je zřejmě staršího data, je vyskládána z kamenů a je průlezná. V místě litinové mříže z proluky, která propojuje náměstí se zámeckým parkem, vykazuje klenba štoly vymleté spáry mezi kameny, které jsou díky tomu uvolněné. Avšak její schopnost odvádět vodu není nijak snížena. Tato kanalizace byla v době rekonstrukce náměstí v roce 2007 vyřazena z provozu a v té době byl i zazděn vstup z parku s vynechanými otvory pro případný odvod vody. Ke skutečnostem, které paní Zumrová uvádí ke stavu „hradby“, se nemůžeme vyjádřit, protože není zřejmé, která stěna se podle paní Zumrové posunula a která trhлина ohrožuje klenbu pod zahradou čp. 9. V době prohlídky nebyla žádná z těchto skutečností patrná. Dále paní Zumrová dává do souvislostí „těžkou“ dopravu na náměstí a jakési „podplavování“ se zničením budovy radnice, které se údajně projevuje „statickou“ trhlinou přes všechny patra v blízkosti věže. Pro informaci uvádíme, že tato trhлина byla zmapována již v šedesátých letech minulého století.

Závěrem lze shrnout, že povrchové dešťové vody z náměstí, přilehlých ulic a budov jsou odváděny dešťovou kanalizací z roku 2006, která byla budována jako součást rozsáhlé rekonstrukce náměstí podle schválené projektové dokumentace a za dohledu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Kadaň, Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“), archeologů a dalších dotčených institucí. Stavba byla řádně zkolaudována a po celou dobu provozu je pravidelně kontrolována a udržována.

Dále ze zápisu technického dozoru investora (dále jen „TDI“) ve stavebním deníku stavby rekonstrukce náměstí z 10.10.2005 je patrné, že do předmětného sklepa čp. 7 zatékalo již řadu let, tedy ještě před rekonstrukcí náměstí. Zápis TDI ve stavebním deníku popisuje kolizi trasy budované dešťové kanalizace se sklepy čp. 7 a 8 a současně popisuje opatření ke zjednání nápravy. U řezu, který je součástí tohoto zápisu, je uvedeno „...*odstranit náplavu na rostlý terén nebo dlažbu...*“. Ze zápisu TDI je patrné, že do sklepa čp. 7 zatékalo dlouhá léta, tedy zjevně dávno před rekonstrukcí náměstí a voda, která po dlouhá léta do sklepa zatékala, do něj naplavila blíže nespecifikovanou vrstvu materiálu, kterou bylo pro provedení nápravy nutné odstranit.

K úpravě dopravního značení, které navrhuje NPÚ, uvádíme, že problematika byla řešena na kontrole dopravního značení dne 29.05.2020 za účasti orgánů státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství (Policie ČR, dopravní inspektorát, MěÚ Kadaň, odbor dopravy) a zástupců města Klášterce nad Ohří. Z kontroly vyplynulo následující:

Dotčené orgány nesouhlasí se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t mimo obsluhu a s umístěním DZ B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30“ v lokalitě náměstí Dr. E. Beneše na zónové značky ve starém městě, ani samostatně. Důvodem je nutnost zachování průjezdu těchto vozidel z důvodu neexistence jiných relevantních a vhodných objízdných tras, dále nevhodnost zamezení přejezdů nákladních automobilů z důvodu umístění stávajících firem v lokalitě, kdy by tyto firmy nemohly vykonávat svoji činnost. Umístění DZ nejvyšší dovolená rychlost je nadbytečné, stavební charakter a v současné době stanovené dopravní značení náměstí neumožňuje rychlost vyšší, neboť při přejezdu náměstí je nutné dávat přednost jízdě vozidlům přijíždějícím z horní části náměstí. Dotčené orgány konstatují, že úpravu dopravního značení navrhovanou Městským úřadem Kadaň, odborem regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (viz dopis ze dne 21.5.2020 č.j. MUKK/19941/2020), která by zamezila znehodnocování památkově významných konstrukcí, tak není v dané lokalitě třeba provádět, protože současný stav dopravního značení i dopravně stavební charakter náměstí je z hlediska dopravy i s ohledem na ochranu památkově významných konstrukcí ten nejvhodnější, jaký může být.

S pozdravem

Ing. Štefan Drozd
starosta města



Městský úřad Kadaň

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.: EC 07721/2020

ZE DNE: 16.06.2020

ČJ.: MUKK/25800/2020

SP. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Ezrová

TEL.: 474319544

FAX:

E-MAIL: katerina.ezrova@mesto-kadan.cz

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta města
Nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří


DATUM: 07.07.2020

Sklepní prostor objektu č.p. 7 na nám. Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří – poskytnutí informace

Dne 29.6.2020 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, která se týká sklepního prostoru objektu č.p. 7 na náměstí Dr. E. Beneše v Klášterci nad Ohří.

Sdělujeme Vám, že dle § 14 zák. č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platném znění nebylo k udržovacím pracím sklepního prostoru objektu č.p. 7 vydáno žádné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-50-


Ing. Jana Purnochová
vedoucí odboru