



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 15/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotaz k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 18.12.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazu včetně odpovědi, kterou zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s celkem jedním (1) dotazem. Níže Zadavatel uvádí znění dotazu Účastníka pod pořadovým číslem 37.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 37	Dobrý den. Žádáme o potvrzení, že pro realizaci spojek PI potrubí, především DN400, jsou vyžadovány smrštitelné dvojité těsněné spojky, nikoli elektrospojky. Děkujeme
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 37	Zadavatel potvrzuje, že pro realizaci spojek PI potrubí jsou vyžadovány smrštitelné dvojité těsněné spojky. Uvedená informace bude dále zohledněna v Dodatku k ZD.