



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«13» Марта 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№89320-ТЕХП/26 от 13.03.2026

1	Объект	Стекло многослойное с декоративным наполнением Magic Glass.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК», Адрес: Россия, 125627, город Москва, Соколово-Мещерская ул., д. 25, помещ. 1н/3, ИНН: 7733400517, ОГРН: 1227700909710
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК», Адрес: Россия, 125627, город Москва, Соколово-Мещерская ул., д. 25, помещ. 1н/3, ИНН: 7733400517, ОГРН: 1227700909710
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89320 от 30 Января 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	02 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	11 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	16 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия». Изделия соответствуют классу защиты SM4 и P2A.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Предельное отклонение при номинальной толщине до 25,0 мм	$\pm 0,6$	8,5 Соответствует требованию	ГОСТ 30826-2014
2.	Длина диагоналей, мм, не более	1500	Соответствует требованию	ГОСТ 30826-2014
3.	Разность длин диагоналей, мм, не более	3	1	ГОСТ 30826-2014
4.	Трещины и посечки по всей площади стекла	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 30826-2014
5.	Стекло	Должно иметь ровные кромки и целые углы	Соответствует требованию	ГОСТ 30826-2014
6.	Щербление кромки стекла	Не допускается	Отсутствует	ГОСТ 30826-2014
7.	Класс защиты	СМ4	Соответствует требованию	ГОСТ 30826-2014
8.	Высота падения мешка, мм	2000 $\pm$ 50	2000	ГОСТ 30826-2014
9.	Масса мешка, кг	45 $\pm$ 1	45	ГОСТ 30826-2014
10.	Класс защиты	P2A	Соответствует требованию	ГОСТ 30826-2014
11.	Высота падения шара, мм	3000 $\pm$ 50	3010	ГОСТ 30826-2014
12.	Количество ударов	3	3	ГОСТ 30826-2014
13.	Масса шара, кг	4,11 $\pm$ 0,06	4,11	ГОСТ 30826-2014

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стекло многослойное с декоративным наполнением Magic Glass, **выпускаемое** Обществом с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК», Адрес: Россия, 125627, город Москва, Соколово-Мещерская ул., д. 25, помещ. 1н/3, ИНН: 7733400517, ОГРН: 1227700909710, **соответствует:** ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия». Изделия соответствуют классу защиты СМ4 и Р2А.

Исполнитель



К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.