



АЛЪЯНС
испытательная лаборатория

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АЛЪЯНС» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЪЯНС»**

142211, Московская область, город Серпухов, Береговая улица, 37

phone: +7 (902) 311-22-48; email: hermescom@yandex.ru

РОСС RU.32638.04РТПО.ИЛ01, сроком действия до 09.06.2025 года



Руководитель лаборатории
И.Ф. Кожемякин

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(анализа)**

РСТ/012020/590 от 24.06.2024

1	Объект	Стекло смарт Magic Glass
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИВАТ ГЛАСС". ОГРН: 1207700333829, ИНН: 7733359280. Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 25, пом. I ком. 13\ оф. 10
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИВАТ ГЛАСС". ОГРН: 1207700333829, ИНН: 7733359280. Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 25, пом. I ком. 13\ оф. 10
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 00590 от 11.06.2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11.06.2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	18.06.2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	18.06.2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия.» по параметру «Безопасность при эксплуатации» (п.4.3., таблица 2), класс защиты СМ 3.
9	Результаты	Таблица №1

Результаты испытаний

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 30826-2014	Пункт требований НД	Метод исследования	Вывод
Основные параметры, размеры и технические требования				
1	Защитное многослойное стекло должно обладать одной или несколькими защитными функциями или характеристикам – безопасность при эксплуатации	4.3	ГОСТ 30826-2014	Класс защиты СМ 3
2	Многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей:	5.1.6	ГОСТ 30826-2014	Класс защиты СМ 3
Класс защиты		Высота падения, мм		Масса мешка, кг
СМ 1		190±30		45±1
СМ 2		450±30		
СМ 3		1200±30		
СМ 4		2000±30		

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стекло смарт Magic Glass, выпускаемое Обществом с ограниченной ответственностью "ПРИВАТ ГЛАСС". ОГРН: 1207700333829, ИНН: 7733359280. Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколова-Мещерская, д. 25, пом. I ком. 13\ оф. 10, **соответствует** требованиям ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия.» по параметру «Безопасность при эксплуатации» (п.4.3., таблица 2), класс защиты СМ 3.

Испытания провел:

Инженер по испытаниям



Смирнов Ю.А.

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ИЛ «АЛЬЯНС». Регистрационный № РОСС RU.32638.04РТП0.ИЛ01 от 2022-05-28
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.