

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
05.02.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 001/А-05/02/25-а от 05.02.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
Наименование объекта испытаний ¹	Перегородки офисные стационарные системы PG
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «СПАЛЮСТЕК». Адрес: 125466, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, пом. 1Н/3
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/А-05/02/25-а
Идентификационный номер образца	№ 001/А-05/02/25-а
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024 «Перегородки, витражи, двери из алюминиевых сплавов. Технические условия.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Алюминиевые профили	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны соответствовать требованиям ГОСТ 22233-2001	Соответствует требованию
По общему виду, габаритным размерам, количеству конструктивных исполнений изделия	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны соответствовать требованиям рабочих чертежей	Соответствует требованию
Значение предельных отклонений размеров, мм По наружному размеру Разница длин диагоналей	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	± 1 2	+1 1
Значение предельных отклонений от плоскостности	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	1,5	0,5
Отклонения от прямолинейности и плоскостности коробок и полотен	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должны нарушать герметичности изделий (при закрытом положении полотен)	Соответствует требованию

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		уплотнительные прокладки в притворах должны быть прижаты без зазора)	
Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых соединениях смежных профилей не должен превышать, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	0,5	0,3
Зазоры на лицевых поверхностях конструкций в местах соединения деталей не должны быть более, мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	0,3	0,1
Предельное отклонение угла реза профилей при длине разрезаемой стороны до 50 мм	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должно быть более $\pm 20^\circ$, при длине разрезаемой стороны свыше 50 мм - более $\pm 15^\circ$	Соответствует требованию
Шероховатость поверхностей профилей, подверженных механической обработке, выходящих на лицевую сторону изделий	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должна быть $Ra \leq 6,3$ мкм по ГОСТ 2789-73	Соответствует требованию
Панели светонепрозрачных частей изделий	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должны иметь повреждений, складок, разрывов, потертостей, затяжек и пятен	Не обнаружено
Уплотнительные и герметизирующие профилированные прокладки	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должны устанавливаться полностью по периметру уплотнения без применения клея	Соответствует требованию
Открывание и закрывание	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	должно происходить легко, плавно и без заеданий	Соответствует требованию
Ручки и засовы приборов	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	не должны самопроизвольно перемещаться из положения "открыто" или "закрыто"	Соответствует требованию
Пузыри размером, мм: Внутренние: До 0,5 включительно Свыше 0,5 до 1,0 включительно Свыше 1,0 до 2,0 включительно Свыше 2,0 до 3,0 включительно Поверхностные: До 1,0 включительно Свыше 1,0	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускается более 3 шт. Не допускается более 2 шт. Не допускается более 1 шт. В счет общего количества внутренних пузырей регламентируемого размера Не допускаются	Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
Инородные неразрушающие включения, мм: До 1,0 включительно	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	Не допускаются в сосредоточенном виде.	Не обнаружено

Протокол испытаний № 001/А-05/02/25-а от 05.02.2025 года

Лист 2 из 3

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Свыше 1,0 до 2,0 включительно		Не допускаются более 1 шт.	Не обнаружено
Царапины, мм: Волосные Грубые	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	Не допускаются в сосредоточенном виде. Не допускаются общей длиной более 25 мм.	Не обнаружено Не обнаружено
Пороки поверхностные площадью до 10 кв.мм: Слабые Грубые	ТУ 25.11.23-001-99842632-2024	Не допускаются в сосредоточенном виде. Не допускаются более 1 шт.	

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ