



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00160/21

Серия **RU**№ **0346914**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литер А, помещение 3-Н. ОГРН: 1137847172121. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литер А, помещение 3-Н.

ПРОДУКЦИЯ

Окно противопожарное типа ОП-1а (с импостом), выполненное из алюминиевых профилей системы «AGS 68» (ООО «Агрисовгаз», ГОСТ 22233-2018), с глубиной сечения профиля не менее 68 мм, с заполнением всех внутренних полостей профиля термокомпенсирующим материалом «Proffilling Heat Stop» марки «PF HS-3» (ООО «Проффилинг», ТУ 5767-001-47384781-2015); светопрозрачное заполнение - стекло противопожарное многослойное марки «FGG 60» толщиной не менее 22 мм (ООО «ПожСтройКомплект», ТУ 23.12.12-001-65985047-2018), выпускаемое по ТУ 25.12.10-004-53242559-2020 «Окна противопожарные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2738/C-21 от 24.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 330 от 10.09.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е60. Условия хранения окон: в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ4 (ГОСТ 15150-69). Срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года. Срок службы - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2021

ПО 27.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)