

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00124

(номер сертификата соответствия)

36497

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Противопожарные Технологии», ОГРН:
1137847172121Юридический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А,
помещение 3-Н. Фактический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17,
литера А, помещение 3-Н. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ruОбщество с ограниченной ответственностью «ПО «Противопожарные Технологии», ОГРН:
1137847172121Юридический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А,
помещение 3-Н. Фактический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17,
литера А, помещение 3-Н. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стандартов» (ОС ООО
«Столица Стандартов»), Адрес: 111116, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово,
ул. Энергетическая, д. 4, подв. №0, помещ. I, ком. 2, офис 6, тел. 8 (495) 248-36-38, ОГРН
1187746653555, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и
местонахождение органа по
сертификации)**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)Конструкция ограждающая противопожарная светопрозрачная типа «КАПС-30», и светопрозрачная с
глухим заполнением типа «КАПСг-30», выполненная из алюминиевых профилей системы «AGS500»
(производства ООО «Агрисовгаз», ГОСТ 22233-2018), с глубиной сечения профиля не менее 114 мм, с
армированием трубой стальной 40x50x2 мм (ТУ 1108-001-17563055-2016), с заполнением внутренних
полостей профиля плитами из каменной ваты «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» плотностью 120 кг/м³ (ООО
«Завод ТЕХНО», СТО 72746455-3.2.6-2018); светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое
многослойное марки «FGG 30» толщиной 16 мм (ООО «ПожСтройКомплект», ТУ 23.12.12-001-
65985047-2018), глухое заполнение - сэндвич противопожарный многослойный, общей толщиной 33,4
мм, состоящий из четырех листов СМЛ толщиной 8 мм каждый (ТУ 5710-001-60765560-2012, ООО
«Мегалан Импорт»), и внешней облицовкой двумя листами из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм
каждый (ГОСТ 14918-2020), выпускаемая по ТУ 25.11.23-015-53242559-2024

Серийный выпуск.

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие
конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости - EIW30

код ОКПД 2

25.11.23

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний № ССТ24-09-06/5 от 06.09.2024 г., № ССТ24-09-06/6 от 06.09.2024 г.
ИЛ ООО «Столица Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.,
141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, дом 2а, корпус 57Отчет о проверке производства №135-24С от 30.07.2024, выданный ОС ООО «Столица Стандартов»,
свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

Схема сертификации 4с

ТУ 25.11.23-015-53242559-2024 "Конструкция ограждающая светопрозрачная противопожарная.
Технические условия."**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.09.2024 г. по 05.09.2029 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb

Дудакова А.С.

Юденюк П.А.