

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00125

(номер сертификата соответствия)

36498

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Противопожарные Технологии», ОГРН: 1137847172121

Юридический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А, помещение 3-Н. Фактический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А, помещение 3-Н. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Противопожарные Технологии», ОГРН: 1137847172121

Юридический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А, помещение 3-Н. Фактический адрес: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литера А, помещение 3-Н. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ru

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стандартов» (ОС ООО «Столица Стандартов»), Адрес: 111116, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Энергетическая, д. 4, подв. №0, помещ. I, ком. 2, офис 6, тел. 8 (495) 248-36-38, ОГРН 1187746653555, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая противопожарная светопрозрачная типа «КАПС-45», и светопрозрачная с глухим заполнением типа «КАПСг-45», выполненная из алюминиевых профилей системы «AGS500» (производства ООО «Агрисовгаз», ГОСТ 22233-2018), с глубиной сечения профиля не менее 122 мм, с армированием трубой стальной 40x50x2 мм (ТУ 1108-001-17563055-2016), с заполнением внутренних полостей профиля плитами из каменной ваты «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» плотностью 120 кг/м³ (ООО «Завод ТЕХНО», СТО 72746455-3.2.6-2018); светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое многослойное марки «FGG 45» толщиной 22 мм (ООО «ПожСтройКомплект», ТУ 23.12.12-001-65985047-2018), глухое заполнение - сэндвич противопожарный многослойный, общей толщиной 41,4 мм, состоящий из четырех листов СМЛ толщиной 10 мм каждый (ТУ 5710-001-60765560-2012, ООО «Мегалан Импорт»), и внешней облицовкой двумя листами из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм каждый (ГОСТ 14918-2020), выпускаемая по ТУ 25.11.23-015-53242559-2024

Серийный выпуск.

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости - EIW45

код ОКПД 2

25.11.23

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствие которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ССТ24-09-06/7 от 06.09.2024 г., № ССТ24-09-06/8 от 06.09.2024 г.

ИЛ ООО «Столица Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г., 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, дом 2а, корпус 57

Отчет о проверке производства №136-24С от 01.08.2024, выданный ОС ООО «Столица Стандартов», свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

ТУ 25.11.23-015-53242559-2024 "Конструкция ограждающая светопрозрачная противопожарная. Технические условия."

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.09.2024 г. по 05.09.2029 г.

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)
Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф

(подпись)
(подпись)

Дудакова А.С.

Юденюк П.А.