



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00148/21

Серия **RU** № **0346902**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литер А, помещение 3-Н. ОГРН: 1137847172121. Телефон: +78124412696, адрес электронной почты: 4412696@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 192289, Россия, город Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом 17, литер А, помещение 3-Н

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные со светопрозрачным заполнением более 25% от площади проема в свету (без импостов), со стационарным порогом, выполненные из алюминиевых профилей системы «AGS 68» (ООО «Агрисовгаз», ГОСТ 22233-2018), с глубиной сечения профиля не менее 68 мм, с внутренним заполнением из термокомпенсирующего материала «Proffilling Heat Stop» марки «PF HS-3» (ООО «Проффилинг», ТУ 5767-001-47384781-2015); светопрозрачное заполнение - стекло противопожарное многослойное марки «FGG 30» толщиной не менее 15 мм (ООО «ПожСтройКомплект», ТУ 23.12.12-001-65985047-2018); однопольные типа ДАОП-1 ЕIW 30, габаритными размерами: по высоте от 1500 до 2450 мм, по ширине от 750 до 1200 мм и двупольные типа ДАОП-2 ЕIW 30, габаритными размерами: по высоте от 1500 до 2450 мм, по ширине от 1200 до 2000 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-003-53242559-2020 «Двери алюминиевые противопожарные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2706/C-21 от 26.11.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 330 от 10.09.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW30. Условия хранения дверей: в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ4 (ГОСТ 15150-69). Срок сохранности до ввода в эксплуатацию - 2 года. Срок службы - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.11.2021

ПО

25.11.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(ф.и.о.)

Кузнецов Андрей Викторович
(ф.и.о.)