



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00590/26

Серия **RU** № **0607424**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение «Противопожарные Технологии», место нахождения: 192289, г. Санкт-Петербург, пр-д Грузовой, д. 17, литера А, помещ. 3-Н, адрес места осуществления деятельности: 192289, г. Санкт-Петербург, пр-д Грузовой, д. 17, литера А, помещ. 3-Н, ОГРН 1137847172121, Телефон: +78312700012, Адрес электронной почты: 4412696@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение «Противопожарные Технологии», место нахождения: 192289, г. Санкт-Петербург, пр-д Грузовой, д. 17, литера А, помещ. 3-Н, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192289, г. Санкт-Петербург, пр-д Грузовой, д. 17, литера А, помещ. 3-Н.

ПРОДУКЦИЯ Окно противопожарное типа ОП-1а с импостами, выполненное из алюминиевых профилей системы «AGS 68» (ООО «Агрисовгаз», ГОСТ 22233-2025), с глубиной сечения профиля не менее 68 мм, с армированием стальной трубой 35x20x1,5 мм (ГОСТ 32931-2015), с внутренним заполнением полостей профиля термокомпенсирующим материалом «Proffilling Heat Stop» марки «PF HS-3» (ООО «Проффиллинг», ТУ 5767-001-47384781-2015) светопрозрачное заполнение - стекло противопожарное многослойное марки «FGG 60» толщиной 22 мм (ООО «ПожСтройКомплект», ТУ 23.12.12-001-65985047-2018) в составе двухкамерного стеклопакета СПД (4М1+STSCSLRPS4-10Ar-4М1-10Ar-И22FGG60) общей толщиной 50 мм (ГОСТ 24866-2014), изготовленное в соответствии с ТУ 25.12.10-007-53242559-2025 "Окна противопожарные". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3445/ТР от 23.06.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2168-2170/АСП от 05.03.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Марутаев Александр Вячеславович,
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е60. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления таких образцов (проб) продукции 20.02.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.06.2026 **ПО** 25.06.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Умрихина
(подпись)
М.П.
(подпись)

Умрихина Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Юсупов Идрис Усманович
(Ф.И.О.)

