Tableur : indicateurs de performance avant et après travaux (simulation d'étiquette fournie par un diagnostiqueur certifié)

Ce tableur compare trois états du bien fil rouge : avant, après travaux privatifs, après travaux de la copropriété. Il calcule les écarts de consommation, d'émissions et d'étiquette. Les valeurs « après » viennent d'une simulation à faire établir par un diagnostiqueur certifié : l'éco-consultant ne fabrique pas d'étiquette. Exemple rempli : appartement de M. Bernard (FICTIF). Parcours maison : la maison de Mme Garnier passe de G à D puis C selon l'audit M03.

Seuils des classes (logements de 40 m² et plus, France métropolitaine)

Classe	Énergie primaire (kWhEP/m²/an)	Émissions (kgCO_2/m²/an)
A	moins de 70	moins de 6
B	70 à 110	6 à 11
C	110 à 180	11 à 30
D	180 à 250	30 à 50
E	250 à 330	50 à 70
F	330 à 420	70 à 100
G	420 et plus	100 et plus

Exemple rempli : appartement de M. Bernard (FICTIF)

Indicateur	DPE 2023	Attestation 2026	Après travaux privatifs	Après ITE copropriété
Énergie finale (kWhEF/m²/an)	150	150	≈ 110	≈ 85
Coefficient électricité	2,3	1,9	1,9	1,9
Énergie primaire (kWhEP/m²/an)	345	285	≈ 209	≈ 162
Émissions (kgCO_2/m²/an)	12 (C)	12 (C)	≈ 8,8 (B)	≈ 6,8 (B)
Étiquette retenue	F	E	D (estimation)	C (estimation)
Consommation totale (kWhEF/an)	11 400	11 400	≈ 8 360	≈ 6 460

Les calculs

Énergie primaire = énergie finale × coefficient. Écart en % = (avant − après) / avant. Étiquette retenue = la moins bonne des deux classes (énergie, climat). M. Bernard : (150 − 110) / 150 ≈ −27 % ; (150 − 85) / 150 ≈ −43 % ; 285 → 209 kWhEP = −76. Émissions après travaux dérivées en proportion de l'énergie finale (12 × 110 / 150 ≈ 8,8), hypothèse à faire confirmer par le diagnostiqueur. Au 1/01/2027 (coefficient 1,7) : 255 (E), 187 (D), 145 (C).

Avant de présenter ces indicateurs

☐ La colonne « avant » cite le DPE et l'attestation actualisée avec leurs dates

☐ Les colonnes « après » citent la simulation du diagnostiqueur certifié (nom, date, méthode 3CL)

☐ Le coefficient de conversion utilisé est écrit, avec sa date

☐ Les écarts sont calculés sur la valeur de départ

☐ La mention « estimation, à confirmer par un nouveau DPE après travaux » figure sur la fiche

La phrase à dire au vendeur

« Aujourd'hui, votre appartement est en E. Selon la simulation du diagnostiqueur, les travaux privatifs le feraient passer autour de D, et l'isolation de l'immeuble autour de C. Ce sont des estimations : seul un nouveau DPE, après les travaux, le confirmera. »

Sources : Ministère de la Transition écologique, guide DPE pour les diagnostiqueurs (seuils) ; arrêté du 19 août 2026 (coefficient 1,7 au 1/01/2027) ; ADEME, Observatoire DPE-Audit ; DPE D02 et attestation D03 (FICTIFS). Valeurs après travaux : estimation fictive, simulation à obtenir d'un diagnostiqueur certifié. Mise à jour : octobre 2026.
