

[Volver](#) [editar](#) [Pagar](#)

Detalles De La NC: NC1204

ID: 61

AI: AI1205

HOJA: NC1204

COD: 12

DESCRIPCIÓN:

Para el termómetro utilizado en el control de parámetros de Legionella del Hostal Posada de Triana para el control de temperatura del agua no se ha podido evidenciar los resultados de la verificación o calibración del mismo, en contra de lo indicado en la norma de referencia.

FECHA: 2012-09-17

DOCUMENTOS: --

ABRE: AENOR

AFECTA A: Medición

CAUSAS:

Como el control de legionella es una actividad reciente, se confió en que los termómetros eran nuevos.

ACCIONES: Comparar con patrón.

PLAZO: 30

CIERRES: N/A

EFICACIA:

No se va a medir eficacia, ya que no ha habido desviaciones detectadas, debidas a las mediciones realizadas. Simplemente se va a controlar el termómetro.

CERRADO: 2012-09-27

DESVIACIÓN: 0

VISIBLE: 1

editar