

Certificado de limpieza y desinfección

Datos de la empresa contratada

Nombre: MIPROMA BIOCONTROL S.L.
Número de Registro: 0194- AND- 850
Domicilio: POLIG. IND. ALCALA X. MANZANA 4 NAVE 9. ALCALA DE GUADAIIRA, SEVILLA
CIF: B-91770651
Teléfono: 954680641
Fax: 954680838

Datos del contratante

Nombre: Hotel SANA
Domicilio: Pta. FADZULA, S/N. (ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA)
NIF: B-90087347
Teléfono: 955680037
Fax: 955684457
Instalación tratada: Alcantaras A.C.S. (2)
Instalación notificada a la Autoridad Competente: ☒ Sí ☐ No
Fecha de notificación:

Productos utilizados

Nombre comercial: Desinfección y Limpieza
Protocolo seguido: R.D. 865/2003 y Protocolo interno
En el caso de biocidas, número de Registro:
Otros productos, Presenta Ficha de datos de seguridad:
Dosis empleada:
Tiempo de actuación: 4 horas T. Ambiente de Reserva 70°C; T. Ambiente Forz 74°C

Responsable técnico

Nombre: JOSÉ AMODEO LÓPEZ
DNI: 28681512-Y
Lugar y fecha de realización del curso: SEVILLA. ANECPLA. 24/06/2008.

Aplicador del tratamiento

Nombre: ANTONIO MANUEL VAZQUEZ JIMENEZ / MIGUEL PAREJO RUIZ
DNI: 52568084C / 47512423 N
Lugar y fecha de realización del curso: PRESCAL 19/05/2011 / BIOTECOR 12/03/2013
Fecha de realización y firma del responsable técnico y de la instalación: 12-9-13

- LIMPIEZA interior con hidrolimpiadora y cepillo
y se renueva el agua hasta que salga totalmente clara
el agua

- DESINFECCIÓN

HABIT. 104 → T: 60'9°C
HABIT. 109 → T: 60'8°C
HABIT. 108 → T: 60'9°C
HABIT. 145 → T: 60'2°C
HABIT. 125 → T: 60'5°C

HABIT. 130 → T: 61'1°C
HABIT. 138 → T: 61'0°C
HABIT. 153 → T: 60'9°C
HABIT. 111 → T: 60'7°C