



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 330 / 2008

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 6227 din data de 03.12.2008 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

ECHIPAMENTE SCB - PANOURI DE AFIȘARE M 32

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2007-004, Rev. 1 „Echipamente SCB - panouri de afișare M32”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2007-004, Rev. 1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **04.12.2008**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ZAHARIA



ECHIPAMENTE SCB - PANOURI DE AFIȘARE M 32

PANOURI DE AFIȘARE M 32

A. Principalele caracteristici tehnice

• Tipodimensiuni

Varianta	Număr de module L x H	Dimensiuni L x H (mm)
A1	25 x 10	803 x 321
B1	35 x 10	1124 x 321
B2	35 x 14	1124 x 451
C1	45 x 10	1445 x 321
C2	45 x 14	1445 x 451
C3	45 x 18	1445 x 578
D1	55 x 10	1766 x 321
D2	55 x 14	1766 x 451
D3	55 x 18	1766 x 578
D4	55 x 24	1766 x 770

- Abaterile modulelor față de planul luminoschemei : max. 0,3 mm ;
- Rosturile dintre module : max. 0,2 mm ;
- Rezistența de izolație : min. 100MΩ în stare uscată și 5MΩ în stare umedă ;
- Tensiunea de încercare a rigidității dielectrice a izolației : 1000V, 50 Hz/1 min;
- Cerințe de mediu;
 - domeniul de temperatură : -10°C.....+50°C ;
 - umiditate : între 5% și 95%;
- Grad de protecție IP30.

B. Domeniul de aplicare

Panoul de afișare M32 este un subansamblu al aparatului de comandă al instalației de centralizare de la care impegatul de mișcare obține informații optice și acustice asupra stării de liber sau ocupat a liniilor și macazurilor, a indicațiilor date de semnale, asupra modului în care se efectuează parcursurile precum și alte informații privitoare la funcționarea instalațiilor CED.

MODULE DE AFIȘARE M32

C. Principalele caracteristici tehnice

- Dimensiuni de gabarit : 32 x 32 x 80 mm ;
- Tensiunea de alimentare, funcție de tensiunea nominală de alimentare Un : 0,85 x Un....1,1 x Un ;
- Curentul absorbit la tensiunea de alimentare de 12V : max. 11mA ;
- Cerințe de mediu :
 - domeniul de temperatură : -10°C.....+50°C ;
 - umiditate : umiditate : între 5% și 95%.

Modulul de afișare M32 este elementul de tip mozaic care asigură echiparea panoului de afișare M32 în vederea indicării stării circuitelor de cale, macazurilor, semnalelor și a altor echipamente componente ale instalațiilor SCB, în scopul supravegherii acestora de la posturile centrale sau de la mesele de manevră ale instalațiilor CED.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ZAHARIA

