



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 100 / 2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998, cu completările și modificările ulterioare și în baza raportului nr. 1278 din data de 17.08.2022 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

**ANSAMBLU STÂLP METALIC CU CONSOLĂ(E) DE CALE DUBLĂ
PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz**

fabricat de către persoana juridică:

ISAF–SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul social în București, Strada Copșa Mică, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1, Sector 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2006-002, Revizia 1, „Ansamblu stâlp metalic cu console pentru cale dublă linia de contact 25 kV – 50 Hz”, avizat de CNCF „CFR” S.A., ELECTRIFICARE „CFR” S.A. și AFER la data de 18.05.2020,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICAȚIE ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2006-002, Revizia 1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **până la data de 17.08.2027**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **18.08.2022**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE



**ANSAMBLU STÂLP METALIC CU CONSOLĂ(E) DE CALE DUBLĂ
PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz**

1. **DOMENIU DE APLICARE** – Ansamblul stâlp metalic cu consolă(e) pentru cale dublă este utilizat pentru susținerea liniei de contact prin intermediul a două console pentru cale dublă, montate de o parte și de alta a stâlpului sau a unei console pentru cale dublă, montată de o parte a stâlpului. Pe ansamblul stâlp metalic cu consolă(e) pentru cale dublă se prind consolele simple izolate, care la rândul lor susțin suspensia catenară și asigură geometria acesteia.
2. **TIPURI CONSTRUCTIVE ȘI ELEMENTE COMPONENTE**
 - 2.1 **Tipuri constructive:**
 - Ansamblu stâlp metalic MU 15 – 7,5 / 10,7 cu consolă(e) pentru cale dublă
 - Ansamblu stâlp metalic 2xH cu consolă(e) pentru cale dublă.
 - 2.2 **Elemente componente:**
 - **Stâlp metalic 2xH** (cu placă de bază sudată cu care ansamblul se prinde prin intermediul prezoanelor încastrate în fundația de beton) de lungime 8000 mm, 8200 mm sau 8500 mm – stâlpul metalic 2xH este realizat din două profile tip H (HEA 240+HEA300 sau tip HEB 240+HEB300), solidarizate între ele prin sudură pe generatoarele comune, pe toată lungimea lor, unde literele (A și B) indică o gamă de valori ale grosimii aripilor și a inimii profilului, iar cifrele indică lățimea secțiunii (aripilor profilelor);
 - **Stâlp metalic MU 15 – 7,5 / 10,7**, încastrat direct în beton – stâlp metalic realizat din profile UNP300, unde cifra 15 indică valoarea momentului capabil de lucru în “KdaNm” a stâlpului pe direcția perpendiculară pe cale, cifra 7,5 indică valoarea momentului capabil maxim al consolei de cale dublă în “KdaNm”, iar cifra 10,7 indică lungimea (înălțimea) stâlpului în “m”;
 - **Consolă de cale dublă** (consolă avion) cu lungime (distanța între axa stâlpului și capătul consolei) de 3400 mm și 3500 mm pentru montarea pe stâlp metalic 2xH și de 7900 mm, 7400 mm și 5600 mm pentru montarea pe stâlp MU 15 – 7,5 / 10,7 – consola este realizată ca grindă cu zăbrele fabricată din profile UPN, cornier și oțel lat (platbandă);
 - **Pinten** realizat din țevă cu profil pătrat cu dimensiunea de 140x140 mm (sau dimensiuni superioare acesteia și cu grosimi ale peretelui secțiunii pătrate egale sau mai mari de 5,6 mm) cu lungimea de 2500 mm sau 3000 mm și realizat ca o grindă cu zăbrele din profile U 6,5 cu lungimea de 2850 mm.
3. **LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAR CRITIC OMOLOGATE INDEPENDENT** – Nu este cazul.
4. **LISTA SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAR CRITIC CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE ODATĂ CU ACESTA**
 - Pinteni.
5. **Condiții privind protecția împotriva coroziunii**

Elementele componente ale produsului trebuie protejate anticoroziv prin zincare termică la firme care dețin agrement tehnic pentru realizarea serviciului feroviar critic de zincare termică.
6. **Livrarea produsului feroviar critic “ANSAMBLU STÂLP METALIC CU CONSOLĂ(E) DE CALE DUBLĂ PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz” către beneficiari se va efectua doar cu ansamblu pentru care s-a realizat omologarea tehnică și nu pe subansambluri (stâlp, consolă și pinten); aceste subansamble necesită omologarea independentă în cazul livrării separate.**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

