

compétences bâtiment inserti rmation terti erviceemploi accueil Orientation certification certification métiel professionnel compétences bâtiment inserti erviceemploi accueil orientation certification certification certification certification certification certification

Code OSIA: 10502



Fluides Frigorigènes Identifier les obligations réglementaires

N° de formation OSIA: 10502



compétences bâtiment inserti rmationterti en cueil orientation de cueil orientation de certification ccompagnement de compétences bâtiment inserti en cemploi accueil orientation orientation de cueil orientation industrie dévelop

Code OSIA: 10502

FLUIDES FRIGORIGENES : Identifier les obligations réglementaires

LES FLUIDES FRIGORIGENES

LES DIFFERENTS TYPES DE FLUIDE FRIGORIGENE

C.F.C.

CHLOROFLUOROCARBONES

Ex: R11, R12, R502, R504

Utilisation interdite depuis 2001

H.C.F.C.

Ex: R22, R123, R409A

Arrêt de la production en 2010

Arret de la production en 2010 Utilisation interdite en 2015

HYDROCHLOROFLUOROCARBONES

HYDROFLUOROCARBONES

Ex: R134a, R410A, R407C, R404A

Pas de limites connues




compétences pâtiment inserti rmationterti erviceemploi accueil orientation certification compagnement inserti entiaire métiel professionnel compétences pâtiment inserti erviceemploi accueil orientation industrie dévelopindustrie déveloping

Code OSIA: 10502

FLUIDES FRIGORIGENES : Identifier les obligations réglementaires

LES FLUIDES FRIGORIGENES





compétences patiment inserti rmation terti erviceemploi accueil orientation certification compagnement inserti entraire métiel professionnel compétences patiment inserti erviceemploi accueil orientation industrie dévelopindustrie déveloping accueil orientation industrie de la compagnement de la c

Code OSIA: 10502

FLUIDES FRIGORIGENES : Identifier les obligations réglementaires

LES FLUIDES FRIGORIGENES

DOMAINES D'UTILISATION En froid industriel R 134 a +5 NH₃ (R717) -10 -15 R 404 A NH₃ (R717) **-45**



compétences bâtiment insert i rmation terti erviceemploi accueil orientation certification ccompagnement ertiaire métiel professionnel compétences bâtiment insert i erviceemploi accueil orientation industrie dévelopindustrie dévelop


Code OSIA: 10502

FLUIDES FRIGORIGENES : Identifier les obligations réglementaires

LES FLUIDES FRIGORIGENES

DOMAINES D'UTILISATION

En conditionnement d'air






compétences bâtiment inserti rmationterti rmationterti orientation orientation develop certification occompagnement inserti professionnel compétences bâtiment inserti rmation accueil orientation industrie dévelop industrie dévelop

Code OSIA: 10502

FLUIDES FRIGORIGENES : Identifier les obligations réglementaires

LES FLUIDES FRIGORIGENES

LEURS IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT





L'indicateur qui quantifie l'impact d'un fluide sur la couche d'ozone c'est l'ODP (Ozone Depletion Potentiel)

Fluide	ODP
R22	0,055
R410A	0
R407C	0

Code OSIA: 10502

ODP = 1 ⇒ potentiel d'appauvrissement maximum ODP = 0 ⇒ Aucun impact sur la couche d'ozone

> Respect de l'environnement

Jusqu'à 80 % de CO₂ en moins par an



Les pompes à chaleur CWP-V fonctionnent en « fermé, il n'y a aucune émission de furmées, contribuent ainsi à la préservation de l'environne De plus, grâce à l'emploi du fluide vert Rpréservant la couche d'ozone et confiné da

circuit étanche intégré à la centrale, la consommation d'énerg trois fois moindre qu'un système de chauffage classique. Enfin, à l'intérieur des locaux, seule l'eau est utilisée pour alim le plancher chauffant/rafraîchissant.

Malgré un ODP = 0, dire que les HFC (GWP > 1000) sont des fluides « vert » est abusif!



Le fonctionnement d'un circuit frigorifique à un double impact sur l'effet de serre :

- ☐ L'impact direct (dû aux émissions de fluide frigorigène dans l'atmosphère)
- ☐ L'impact indirect (émission de CO₂ lors de la production d'électricité nécessaire au fonctionnement du climatiseur)

Deux indicateurs permettent de quantifier l'impact d'une machine frigorifique sur l'effet de serre :

- Le GWP (Global Warming Potential) pour le potentiel sur l'impact direct
- Le TEWI (Total Equivalent Warning Impact) pour l'impact total



L'impact direct est relatif à l'effet de serre que provoque les fluides frigorigènes <u>en cas de rejet</u> dans l'atmosphère.

Fluide	GWP100
410A	1900
407C	1600

GWP100: Global Warming potential

- 1 kg de R410 A provoque le même effet de serre que **1900** (GWP) kg de CO₂.
- 1 kg de R407 C provoque le même effet de serre que **1600** (GWP) kg de **CO**₂.

La durée de l'effet de serre provoquée par les fluides frigorigènes tel que le R 410 A ou le 407 C est longue, environ 100 ans !



Petite réflexion :

Combien de kilomètres en voiture ($150 \mathrm{~g~CO_2/km}$) doiton faire pour provoquer le même effet de serre qu'une émission dans l'atmosphère d'un kilogramme de 410 A ?

Rappel:

1 kg de R410 A provoque le même effet de serre que **1900** (GWP) kg de CO₂



Solution:

Réponse :

- GWP 410A = 1900 soit un équivalent de 1900 kg de CO₂
- Émission d'une automobile (en moyenne) : 0,15 kg CO₂ / km
- Nombre de km:

1900 / 0,15 = 12667 km !



L'impact indirect est relatif aux émissions de CO_2 généré lors de la production d'électricité nécessaire au fonctionnement d'un équipement frigorifique.

Deux principaux leviers permettent de réduire l'impact indirect sur la consommation électrique d'un équipement frigorifique :

- ☐ L'efficacité énergétique
- ☐ La sobriété énergétique



Tableau récapitulatif pour quelques fluides :

Fluide	R12	R22	R134a	R404A	R407C	R410A	R717
Famille	CFC	HCFC	HFC	HFC	HFC	HFC	NH3
ODP	1	0,055	0	0	0	0	0
GWP ₁₀₀	10900	1810	1430	3900	1800	2100	<1
Toxique	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Fin "vierge"	01/01/00	01/01/10	Pas d'interdiction prévue à ce jour				
Fin "recyclé"	01/01/02	01/01/15	Pas d'interdiction prévue à ce jour				

Ça chauffe, il y a le feu!

Réagissons tous ensemble pour préserver notre planète et conserver notre habitat.

Limitons au maximum les pertes de fluide frigorigène !





L'efficacité énergétique débute par le choix d'un matériel performant et se poursuit en assurant une maintenance régulière.



Attention:

La classe énergétique (lettre de A à G) ne prend pas en compte l'impact direct du fluide frigorigène contenu dans le climatiseur!

L'efficacité énergétique implique le choix systématique de la classe A!




Facteur d'efficacité énergétique d'un climatiseur

EER réel d'un climatiseur :

EER = 1 th. EERc

1 th: rendement thermodynamique



Pour un climatiseur de classe énergétique A, le rendement thermodynamique (\square th) est d'environ égal à 0,5, soit un EER \cong 3,25



Emission moyenne de CO₂ en gramme équivalent de CO₂ par kW.h électrique :

,	
France	100
Espagne	480
Italie	590
Allemagne	600
Grèce	980

L'alimentation électrique d'un climatiseur qui consomme 16 kW.h x 2,58 par jour provoque l'émission de :

• 4,13 kg/jour de CO₂ en France

(d'après l'AIE 1999)



Influence de la sobriété sur l'efficacité d'un équipement frigorifique

Energie électrique =
$$\frac{\text{Puissance frigorifique}}{\text{EER}}$$
. Temps

L'EER n'est pas une constante!

$$EERc = \frac{T0}{Tk - T0}$$

T0, température absolue d'évaporation Tk, température absolue de condensation

Code OSIA: 10502

Remonter le point de consigne augmente l'EER et réduit la puissance frigorifique.

La sobriété énergétique rend le circuit frigorifique plus efficace!



L'impact total résulte de l'addition des impacts direct et indirect.

Impact total = Impact direct + Impact indirect

Un indicateur, le TEWI, évalue l'impact total sur l'effet de serre d'un équipement frigorifique.

Réduire le TEWI, c'est contribuer à lutter contre le réchauffement climatique!



Total Equivalent Warning Impact:

TEWI = $GWP_{100}[M(1-x)+M.f.N]+E.A.N$

GWP100 $[M(1-x)+M.f.N] \Rightarrow$ Impact direct (sur l'effet de serre)

E.A. N ⇒ Impact indirect (sur l'effet de serre)

Avec:

- TEWI: Total Equivalent Warning Impact en kg eq CO₂
- GWP 100 : Global Warning Potentiel du fluide considéré en kg eq CO₂
- M : masse de fluide frigorigène contenu dans la machine (charge)
- x : fraction de la charge de fluide frigorigène récupéré en fin de vie
- f : taux de fuite annuel de la machine frigorifique en % de la charge
- N : durée de vie de la machine en année
- E : consommation annuelle d'énergie de la machine en kW.h
- A : équivalent en CO_2 de la production d'un kW.h (France A = 0,1 kg. CO_2 / kW.h)