

## 用火用电管理制度

1、施工现场用电必须执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》和《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》。

2、临时用电线路及设备的绝缘性必须良好，地下沟道的照明必须采用 36 伏安全电压。

3、所采用的胶盖闸只能做通断开关用，采用与其匹配的碰插保险，保险丝禁止用铝丝、钢丝等导线代替。

4、现场用电必须达到三级配电，两级漏电保护，实行三相五线制配电系统。维修电器时应先断电，并挂“有人操作，不许合闸”标牌。

5、施工现场严禁吸烟、携带火种进入施工现场。

6、施工用易燃物品随用随取，用后撤离，不许在施工现场过夜。

7、施工过程中，喷漆时应加强通风，特别是在空间相对封闭的场所，以确保可燃气体的迅速排出施工场所。

8、施工中如需使用电气焊，应由防火员到有关管理部门办理动火证，并在电气焊现场做到：

- 氧气瓶、乙炔瓶应按要求分开放置。
- 清除现场及周围易燃物品。
- 现场配置移动灭火器材。

9、施工现场发生火情应立即扑救，并报上级和有关部门。

10、每天由专职安全负责人检查并做安全记录。

11、易燃易爆物品应按安全规范要求，单独隔离存放。易损坏物品、贵重物品应加强防护措施，妥善存放。





12、严格遵守建设单位的规章制度，施工现场严禁吸烟，不许到施工现场以外区域活动，严禁乱动施工场地内设备和物品。

13、施工人员进入施工现场应着装整齐，必须穿本公司标志工作服。

14、严格遵守各种用电设备，安全操作规程，合格使用工具，严禁钻孔时戴手套，在带电设备上操作，严禁戴手表等金属物品。

15、电气焊作业必须先到建设单位保卫部开动火证，指定专人监护，并备有灭火器材，现场周围不能有可燃物。

16、高空作业严禁抛上抛下，木梯高凳使用前认真检查确认牢固方可使用，超过 2.5 米时应有专人监护。

17、现场使用电源需经建设方同意或指定，所用电源线不许在地面上拖拉，做到安全用电。

18、现场物料码放整齐，废弃物不乱放，施工中建筑垃圾必须每日清运干净，做到文明施工。

19、钻孔、打孔前，必须检查有无预埋管线，确保无误方可施工。

20、隐蔽工程施工需检查有无带电管线及其它障碍物，保证安全施工，结束后吊顶应恢复原状。

21、拆改强电设备严禁带电拆装，断电后必须验电后，确保断电方可施工。

施工单位（盖章）：

年 月 日

