



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-672249



Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.				
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	TECHSEN ELECTRONICS	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	Bach Le Quy		
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Triangular Block Weight	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	22/JUL/2026		
Kiểu: <i>Model Number:</i>	N/A	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	22/JUL/2027		
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Nơi hiệu chuẩn:	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster		
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	N/A	Calibration Location:	In-Laboratory		
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	QC-008	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Giới hạn chức năng sử dụng LIMITED CALIBRATION		
		Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Giới hạn chức năng sử dụng LIMITED CALIBRATION		

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/005026	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	Customer's Requirements		
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-07-30 18:55:51.9430000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	20 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH		

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) : Giới hạn sử dụng ở khối lượng 1.25 lbs : ngoài dung sai cho phép
Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
ME0444	MITUTOYO	CD-8"CSX	JAN/12/2027	TSG-0-597156	NMI
ME0446	MITUTOYO	PJ-A3000	JAN/09/2027	TSG-0-598318	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11




Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-672249

Nhà sản xuất / *Manufacturer*:
TECHSEN ELECTRONICS

Kiểu / *Model*:
N/A

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
QC-008

Thông số <i>Parameter</i>	Giá trị danh định <i>UUT nominal value</i>	Giá trị đo được <i>Measured value</i>	Số hiệu chỉnh <i>Correction</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limit</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
				Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
Độ dài 1 (<i>Length</i>)	0.75 in	0.7480 in	-0.0020 in	0.7000 in	0.8000 in	Đạt/Pass	0.0004 in
Độ dài 2 (<i>Length</i>)	0.76 in	0.7513 in	-0.0087 in	0.7100 in	0.8100 in	Đạt/Pass	0.0004 in
Độ dài 3 (<i>Length</i>)	0.50 in	0.5105 in	0.0105 in	0.4500 in	0.5500 in	Đạt/Pass	0.0004 in
Độ dài 4 (<i>Length</i>)	2.00 in	1.9830 in	-0.0170 in	1.9500 in	2.0500 in	Đạt/Pass	0.0004 in
Khối lượng (<i>Block Weight</i>)	1.25 lbs	1.2442 lbs	-0.0058 lbs	1.2500 lbs	1.3000 lbs	Không đạt/Fail	0.0004 lbs





Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-672249

Nhà sản xuất / *Manufacturer*:
TECHSEN ELECTRONICS

Kiểu / *Model*:
N/A

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
QC-008

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được áp dụng theo tiêu chuẩn khách hàng cung cấp.
The tolerances limit on table above are based on customer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:

Performed by

Le Quy Bach