



**SCHEDA RISULTATI**  
**Pratica N° 5500\_ Solventi Organoalogenati e**  
**Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni**

**DATI ANAGRAFICI**

**Cognome e Nome / Ragione Sociale:** Galotta Teodosio Michele

**Indirizzo del prelievo:** Via Vittorio Emanuele III

**E-mail:** lorislake@gmail.com

**CARATTERISTICHE CAMPIONE**

**Tipologia di acqua:** Rete

**TIPOLOGIA DI ANALISI:**

Solventi Organoalogenati e Composti Alifatici Clorurati  
Cancerogeni

**Prelievo** effettuato dal cliente in data: 09/12/2024

**Note:** Fontanile esterno collegato alla rete acquedotto del 1950  
Frangigetto assente

**Data inizio analisi:** 13/12/2024

**Data fine analisi:** 30/12/2024



**RISULTATI ANALISI**  
**Analisi Solventi Organoalogenati e Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni**

Parametro	Unità di misura	Valore rilevato	Incertezza	Limite di legge	Fuori parametro	Metodo di prova
1,2 Dicloroetano	µg/l	<0,3		3		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	<0,05		0,5		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Epicloridina	µg/l	<0,02		0,1		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Tricloro/Tetracloroetilene-tot	µg/l	<3		10		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Tricloroetilene	µg/l	<3		-		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<3				EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Triometani-totale	µg/l	26	±11	30		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	4	±2	-		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Triclorometano (Cloroformio)	µg/l	6	±2	-		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Diclorobromometano	µg/l	8	±3	-		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	9	±4	-		EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

(\*) L'asterisco, qualora presente nella colonna "Fuori Parametro", indica che il valore del parametro analizzato non rientra nei limiti di legge (D.Lgs. 18/2023).

I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto ad analisi.

Questo documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi.

Data  
31/12/2024

Firma del Responsabile  
(Dott. Fabrizio De Mattia)

