

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 127/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, Trafo Isolador, Proteção Eletrônica, Tipo Alarma: Sonoro, Áudio-Visual E Led Indicador Painel Frontal, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Autonomia Bateria: 10 Minutos, Número De Fases: Monofásico, Capacidade Nominal: 3 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 149 **Quantidade Mínima Cotada:** 149

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (149)

2 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220v/Monofásica FnV, Tensão Saída: 220V, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Automático E Manual, Frequência: +/- 10% 60HZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Bateria: Internas, Fator Potência: >0,98, Variação Entrada: +/- 20%PER, Eficiência: 92%PER, Variação Frequência Entrada: 60hz +/- 10% Sem RedeHZ, Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 10KVA, Componentes: Transformador Isolador, Características Adicionais 1: Entrada/Saída Por Barra De Terminais, 7kw, Fator D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 191 **Quantidade Mínima Cotada:** 191

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (191)