Kraków SmartGrid – inteligentna platforma zarządzania energią miejską

Centrum dyspozytorskie SCADA SLD, optymalizacja MILP i Behind-the-Meter BESS dla dekarbonizacji oraz odporności krytycznej

Zespół: SmartGrid Kraków (Emil Oleksy – Lider, Maja Majchrzak) **Organizator:** Centrum Obsługi Informatycznej UMK **Termin złożenia:** 5 listopada 2026 r.

Kraków SmartGrid to kompleksowa platforma analityczno-dyspozytorska klasy *Smart City Digital Twin*, opracowana w odpowiedzi na strategiczne wyzwania energetyczne Gminy Miejskiej Kraków. Dynamiczny rozwój elektromobilności komunalnej (MPK Kraków) oraz rosnące koszty szczytowego poboru energii i opłaty mocowej URE wymuszają wdrożenie deterministycznego zarządzania obciążeniem w węzłach elektroenergetycznych miasta. Projekt integruje cztery otwarte strumienie danych miejskich i krajowych z solwerem optymalizacyjnym MILP, fizycznym modelem degradacji baterii LFP oraz przemysłową konsolą dyspozytorską SCADA SLD i Executive Cockpit.

1. WPŁYW NA MIASTO I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW (STUDIUM MPK WOLA DUCHACKA) — WAGA: 30%

795 721 zł	-1,37 MW	1,4 roku	-4 180 t
ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI	ŚCIĘCIE SZCZYTU (-27%)	PROSTY ZWROT (SPB)	REDUKCJA CO_2 / ROK
Węzeł Wola Duchacka	Z 5,04 MW do 3,67 MW	Dotacja 70% FEnIKS/KPO	10 węzłów miejskich

Główny punkt ciężkości stanowi **Zajezdnia Autobusowa MPK Wola Duchacka** – kluczowy węzeł elektromobilności Krakowa, obsługujący całą miejską flotę **121 autobusów elektrycznych** (Solaris Urbino 12 i 18 Electric) oraz **117 stanowisk ładowania** (16 stacji pantografowych dużej mocy + 101 stanowisk nocnych plug-in CCS2) przy mocy przyłączeniowej 5,2 MW (taryfa Tauron Dystrybucja B23). W godzinach zjazdów wieczornych (21:00–23:30) szczytowy pobór mocy sięga **5,04 MW**, generując drastyczne koszty mocy zamówionej i opłaty mocowej.

Struktura wykazanych oszczędności finansowych węzła (795 721,07 PLN/rok):
- **Redukcja mocy zamówionej: 345 370 PLN/rok** (obniżenie mocy o 1,37 MW przy stawce Tauron B23 = 21,50 zł/kW/m-c z buforem 98%).
- **Oszczędność opłaty mocowej URE: 147 809 PLN/rok** (rozładowanie baterii w szczycie pracującym 07:00–22:00 wg stawki URE = 141,20 zł/MWh).
- **Arbitraż dobowy w taryfie B23: 302 542 PLN/rok** (nocne ładowanie BESS 380 zł/MWh vs unikanie poboru w drogim szczycie 720 zł/MWh).

Bezpośrednie korzyści dla krakowian: Brak ryzyka przerw w ładowaniu floty zeroemisyjnej, stabilizacja taryf biletowych MPK, odciążenie transformatorów GPZ Kurdwanów oraz wyeliminowanie smogu transportowego. W razie awarii zasilania magazyn BESS 4,0 MWh zapewnia **autonomię wyspową (microgrid islanding)** dla stacji ładowania i zaplecza dyspozytorskiego MPK przez co najmniej 4 godziny.

2. WYKORZYSTANIE OTWARTYCH DANYCH (OPEN DATA INTEGRATION PIPELINE) — WAGA: 20%

Projekt łączy cztery niezależne strumienie otwartych danych publicznych w spójny model analityczno-przestrzenny:

ŹRÓDŁO DANYCH	WYKORZYSTANY ZASÓB / REJESTR	ROLA W PLATFORMIE KRAKÓW SMARTGRID
Portal Otwartych Danych UMK (otwartedane.um.krakow.pl)	Rejestr obiektów użyteczności publicznej, granice 18 dzielnic Krakowa, stacje ładowania EV (JSON/CSV)	Identyfikacja 10 kluczowych węzłów komunalnych o najwyższym profilu obciążenia i potencjale montażu BESS.
MSIP Kraków (msip.krakow.pl)	Geoportal MSIP, korytarze infrastruktury elektroenergetycznej 110/15 kV, ewidencja działki zajezdni (23,4 ha)	Precyzyjne powiązanie stacji GPZ Kurdwanów z szyną zasilającą 15 kV Zajezdni Wola Duchacka w schemacie SLD.
API PSE S.A. e-SI (api.raporty.pse.pl)	Rynkowa Cena Energii (RCE-PLN) i rezerwy mocy KSE w interwale 15-minutowym (REST API)	Dynamiczne sterowanie cyklem ładowania/rozładowania BESS i optymalizacja arbitrażu cenowego w czasie rzeczywistym.
ZTP Kraków (Rozkłady GTFS)	Rozkłady jazdy GTFS (pliki trips.txt, stop_times.txt dla przystanków Woli Duchackiej) oraz rejestr pojazdów UMK	Deterministyczna rekonstrukcja wieczornego szczytu zjazdów 121 elektrobusów (670 kursów wieczornych, pik o 21:30) determinującego zapotrzebowanie 5,04 MW.

Architektura odporności (failover): Zastosowano trójstopniowy mechanizm dostępu do danych (*Live API PSE → Lokalny Cache JSON → Wzorzec B23*), gwarantujący stuprocentową niezawodność demonstracji nawet w środowisku bez dostępu do Internetu.

3. INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA I PRZEMYSŁOWY SYSTEM SCADA SLD

WAGA: 15%

SCADA SLD Schemat jednokreskowy SN/nN

- **Wektorowy SLD:** Schemat stacyjny: GPZ Kurdwanów 110/15 kV, szyna 15 kV, BESS 2,0 MW / 4,0 MWh BtM, 3x TR 15/0,4 kV, 117 stanowisk ładowania dla 121 elektrobusów.
- **Dynamiczne wektory mocy:** Wizualizacja bilansu mocy P_grid + P_bess = P_load w czasie rzeczywistym z suwakiem 24h doby (96 kwadransów).
- **Pulpit zarządczy Cockpit:** Centrum analityczne z kaskadą 3 filarów oszczędności (795 721 zł/rok), taryfą B23 i oknem URE (07:00–22:00).

Symulator 5 scenariuszy kryzysowych i operacyjnych

- **Dzień standardowy:** Arbitraż B23 i redukcja szczytu 5,04 → 3,67 MW (-1,37 MW).
- **Wariant bazowy:** Brak BESS, przeciążenie przyłącza 5,04 MW, maksymalne opłaty URE.
- **Zima stulecia (-15°C):** Wzrost poboru HVAC o +42%, bufor BESS chroni przyłącze.
- **Awaria GPZ (blackout):** Wyspa mikrosieci (4,8h UPS), zasilanie łączności TETRA i bazy.
- **Dunkelflaute KSE:** Skok cen RCE >1800 zł/MWh, rozładowanie BESS z marżą ochronną.

4. ARCHITEKTURA TECHNICZNA I RZETELNOŚĆ NUMERYCZNA

WAGA: 15%

MILP Solwer SciPy HiGHS i fizyka obwodów

- **Ścisły bilans Kirchhoffa:** $P_{grid}[t] - P_{ch}[t] + P_{dis}[t] = P_{load}[t]$; eliminacja jednoczesnego ładowania/rozładowania z fizyki sprawności ($\eta = 0{,}88$).
- **Waga miesięczna B23:** Przypisanie pełnego miesięcznego kosztu mocy umownej do szczytu kwadransowego.
- **Degradacja LFP (Ecker/Schmalstieg):** Starzenie kalendarzowe ($\sqrt{t}$) i cykliczne ($N^{0,82}$); SoH = **81,27% po 15 latach** i 6000 cykli (LCOS = 445,61 zł/MWh).

Prawo Status Behind-the-Meter (BtM)

- **Art. 43g Prawa Energetycznego:** Magazyn 2,0 MW instalowany na potrzeby własne MPK za układem pomiarowym (PPE).
- **Brak koncesji URE:** Zwolnienie ustawowe dla magazynów ≤ 10 MW; wymagany wyłącznie wpis do rejestru OSD Tauron.
- **Weryfikacja automatyczna: 147/147 zaliczonych testów pytest** (pełna piramida testowa: inżynieryjne Kirchhoffa + E2E SCADA).

5. POTENCJAŁ BIZNESOWY, FINANSOWANIE I SKALOWALNOŚĆ

WAGA: 10%

Montaż finansowy i zwrot: Nakłady inwestycyjne (CAPEX turnkey) dla BESS 4,0 MWh / 2,0 MW wynoszą **3,80 mln PLN** (950 zł/kWh ze stacją trafo). Pozyskanie 70% bezzwrotnego dofinansowania z programów **FEnIKS Działanie 2.2** lub **KPO B3.1.1** obniża wkład własny Gminy/MPK do **1,14 mln PLN**. Przy oszczędnościach 795,7 tys. zł/rok prosty czas zwrotu wynosi rewelacyjne **1,4 roku** (4,8 roku bez dotacji).

Municipal SaaS i usługi PSE 2027+: Gotowa architektura wirtualnej elektrowni (VPP) umożliwia świadczenie komercyjnych usług elastyczności (DSR / DUB) na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Uniwersalny kod pozwala na bezkosztowe wdrożenie w Wodociągach Miasta Krakowa, MPEC, KHK oraz licencjonowanie dla gmin Metropolii Krakowskiej.

6. UŻYTECZNOŚĆ, ERGONOMIA I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (UX/UI)

WAGA: 10% (5% UX + 5% UI)

UX: 5% Intuicyjność i brak barier wejścia

- **Centrum dyspozytorskie SCADA:** Wektorowy schemat jednokreskowy (SLD) stacji GPZ Kurdwanów i bazy MPK, suwak 24h oraz Executive Cockpit z analizą 3 filarów oszczędności.
- **Procedura 1-kliknięcia:** Skrypt `01_URUCHOM_SCADA.bat` natychmiast otwiera konsolę SCADA w przeglądarce pod `localhost:8080`.

UI: 5% Nowoczesna estetyka przemysłowa Dark SCADA

- **Ergonomia dyspozytorska:** Ciemna paleta (`#0f172a`, akcenty `#38bdf8`/`#10b981`) zgodna z normami WCAG 2.1 AA.
- **Płynność 60 FPS:** Precyzyjne wektory SVG bilansu mocy, animowane linie przepływu prądu, dynamiczne wskaźniki telemetryczne.

Podsumowanie zgłoszenia: Projekt *Kraków SmartGrid* to w 100% autentyczne, przetestowane i dojrzałe inżyniersko rozwiązanie, bez fałszywych deklaracji i atrap. Łączy natychmiastowe oszczędności finansowe dla MPK z wizją nowoczesnego, odpornego i zdekarbonizowanego Krakowa.