

ACTA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

 Página 1 de 2

 CÓDIGO:
 RVF10

 VIGENCIA
 2006-06-10

 EDICIÓN:
 6

Reunion Induccion Entrenamiento Capacitacion								
Refuerzo: fijo		Permiso			Incapacidad		otro	
Entrega equ	uipos de protección	Si	No	X				
Fecha: 04 Diciembre de 2018 Hora: 09:30				Duración: 30 minutos				
Responsable: Oscar Herrera Fuentes Cargo: supervisor								
Empresa: Covitec				Puesto: Club la Playa				
Tema: Instalación sistema incendio								
Objetivo:	Dar a conocer la instalaciones sistema de incendio, horarios de trabajo, condiciones del							
	servicio y otros							
DECARDOLLO DE LA DELIMIÓN								

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para conocimiento del equipo de trabajo a partir del día de hoy se inician trabajos por parte de la empresa Covitronic, la instalación del sistema de incendio de la sede.

Recomendaciones para tener en cuenta y su aplicación

Aplica para todo el personal contratista de covitec que se encuentre en la instalación y revisión de la misma, dar cumplimiento al protocolo de proveedores sin ninguna excepción.

- 1. La tubería la ubicaran en la terraza de la sala de belleza de segundo piso.
- 2. Los bolsos con las herramientas y otros, de los técnicos los dejaran durante el día en la pieza de mantenimiento, bien cerrados, organizados con cobertura de la cámara
- 3. La moto de los técnicos en horario nocturnos se les permite el parqueo y guardar en el salón #1 del primer piso.
- 4. Los horarios de labores de los técnicos serán de 20:00 a 06:00 horas de lunes a viernes.
- 5. La obra está proyectada 2 meses a partir de la fecha

Nota: se coordina con la CIMCA y central covitec el armado del sistema de alarma de la sede, por zona, en especial sala de belleza o terraza para evitar un acceso ilegal por el sitio; los trabajos se realizaran por sector, el personal de técnicos retiran del segundo piso la tubería lo que necesiten por día, la zona de este espacio debe quedar montada todo el tiempo.

Nombre (del Responsable:	Cargo: Supervisor
	Oscar Herrera Fuentes	
Firma:	Oscar Hurraraf.	