
西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准 (A卷)

一、填空(每空2分,共30分)

1.
$$\delta_L = \frac{\Delta L_{\text{max}}}{Y} \times 100\%$$
;

- 2. 标尺光栅或主光栅;
- 3. 黑体;
- 4. 15mm:
- 5. 变面积式电容传感器、圆光栅、光电编码器等;
- 6. 光敏三极管;
- 7. q, 2U;
- 8. 消除冷端温度不稳定带来的误差,提高测量精度;
- 9. 铁磁性:
- 10. 在一定温度下,混合气体中水蒸气分压同饱和蒸气压的百分比;
- 11. C/A 码和 P 码, 北斗卫星导航系统, 亚太区的卫星导航与定位服务
- 二、简答题 (每题 5 分, 共 30 分)
 - 1. 安装图为



超声波传感器安装位置

测量原理为
$$t_1 = \frac{\frac{D}{\cos \theta}}{c + v \cdot \sin \theta}$$
, $t_2 = \frac{\frac{D}{\cos \theta}}{c - v \cdot \sin \theta}$, $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2Dv \tan \theta}{c^2 - v^2 \sin^2 \theta} \approx \frac{2Dv \tan \theta}{c^2}$,

 $v \approx \frac{c^2}{2D \tan \theta} \Delta t$,根据测得的流速可以计算出流量。

- 2. 被测量是角度位移量,根据绝对编码器所输出的光电信号编码直接读出测量值,为消除非单值性误差,经常采用格雷码(也称循环码)编码,代替8421编码。
- 3. 图 1 是金属热电阻的测量电路,可以消除导线电阻的影响,提高测量精度。
- 4. 选 A, 中间导体定律; t₁和 t₂相等, 中间温度定律。
- 5. 雷达发射机产生的电磁波经天线辐射到大气中后,以光速在大气中传播,位于天线波束内的物体

或目标遇到电磁波后会反射一部分电磁波。雷达接收机将天线接收到的微弱回波加以放大,然后将射频信息转换成视频或数字信号,经信号处理和数据处理后,最终给出目标距离、角度、方位等信息。 车载雷达主要对物体距离作出判断,在距离较近时发出报警信号。

- 6. 无线通信技术可以替代传统检测系统中的部分有线通信环节,如 3G 通信网络、无线射频技术、红外通信技术、蓝牙技术、无线传感器网络技术和无线 Internet 网络等,都可以通过合理的设计和开发整合到测控系统当中,从而实现检测系统的自由组网、信息共享、高效管理等功能,
- 三、分析题 (10分)

使用背光照明,使得一部分光线透过工件进入镜头,从而准确清晰的得到工件的边缘轮廓,通过检测 玻璃瓶两侧边缘位置,并根据事先确定的阈值条件,可以判断工件是否到位。

- 四、计算题 (共30分)
 - 1.1) 放大倍数 191 倍, 莫尔条纹间距 1.91mm; (各 1.5 分)
 - 2) 4 倍频细分电路; (3分)
 - 3) 不能得出光栅位移量(2分), 还需要根据辨向电路判断光栅移动方向(2分)。
 - 2. 1) $U_0 = \frac{U}{4}(1+\mu)*2*\frac{\Delta R}{R}$, $\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon_x \Rightarrow \varepsilon_x = 10^{-3}$ 纵向应变(5 分),-0.3*10⁻³ 横向应变(2 分);2) 3.92*10⁵N(3 分);
 - 3. 解: 为了满足 $U_{SC}=f(x)$ 呈线性关系, C_F 接入反馈回路, C_X 接在输入回路,则有 $\frac{U_{SC}}{U_{SR}}=-\frac{Z_F}{Z_X}=-\frac{C_X}{C_F}$,

式中
$$C_F = \frac{\varepsilon_r L}{1.8 \ln (R/r)} = \frac{1 \times 2.5}{1.8 \ln (6/4.5)} = 4.83 \text{pF}; \quad C_X = \frac{\varepsilon_r (L-X)}{1.8 \ln (R/r)}$$

- (1) 由 $C_X = \frac{\varepsilon_r \left(L x\right)}{1.8 \ln \left(R/r\right)}$, 求电容-位移灵敏度得 $\frac{dC_X}{dx} = -\frac{\varepsilon_r}{1.8 \ln \left(R/r\right)} = -1.93 \text{pF/cm}$; (5分)
- (2) 电压位移灵敏度为 $\frac{dU_{SC}}{dx} = -\frac{U_{SR}}{C_F} \frac{dC_X}{dx} = -\frac{6}{4.83} \times (-1.93) = 2.40 \text{V/cm}$; (5分)