

Evaluación de simulacro Plan de evacuación CESFAM de Peralillo

A continuación se detalla evaluación del simulacro de evacuación realizada por el comité paritario.

Fecha de simulacro:	30.10.2025
Lugar:	Box Curaciones – CESFAM Peralillo (SUR)
Tipo de emergencia:	Incendio
Hora de inicio simulacro:	9:57 hr.
Hora de alerta (aviso de evacuación por alto parlante)	9:57 hr.
Hora de salida de 1° persona	9:58 hr.
Hora de salida de última persona	10:00 hr.
Llegada 1° Carro Bomberos	10:04 hr.
Llegada 2° Carro Bomberos	10:12 hr.
Finalización simulacro	10:25 hr.
Duración total del simulacro:	28 min.

Pauta de evaluación

Previo a la evacuación	Si	No
1. La clasificación de la emergencia fue correcta	x	
2. La fase de alerta fue correcta	x	
3. El Director indica a viva voz el proceder a evacuar	x	
4. Se da aviso a las autoridades correspondientes (bomberos, carabineros, entre otros)	x	

Durante el PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN:	Si	No
5. Se mantuvo la calma por parte de los funcionarios y usuarios.	x	
6. Las personas se alejaron de ventanas, paneles, estantes o cualquier otro elemento que implique riesgo de accidente.	x	
7. Se siguieron las vías de evacuación indicadas por las flechas ubicadas en el establecimiento hacia la zona de seguridad más cercana.	x	
8. Los encargados/as de corte de suministro eléctrico apagaron el sistema eléctrico del establecimiento.	x	
9. Todos se dirigen a la zona de seguridad caminando rápidamente y en forma ordenada.	x	
Nota:		
10. Se adoptan actitudes temerarias que ponen en riesgo la integridad física de otras personas.		x
11. Hay personas corriendo y gritando, haciendo ruidos innecesarios y bromas.		x
12. Hay personas que causan confusión y fomentan el pánico.		x
13. Hay funcionarios que regresan por sus artículos personales de sus box.		x
14. Hay funcionarios que no evacúan		x
Observaciones, sugerencias y felicitaciones		
• Víctor Osorio o Esteban León deben contar con el mapa del establecimiento para entregarlo oportunamente a Bomberos. • Víctor Osorio o Esteban León debe buscar de inmediato a quien ordene la evacuación para saber donde fue el incidente. • En el SUR, se debe verificar el corte de oxígeno y confirmar que la puerta de salida de la sala de espera se encuentre abierta. • Los vehículos del CESFAM que no estén en uso no deben estacionarse en la salida de las ambulancias para no obstaculizar la salida. • Todas las ambulancias deben salir del establecimiento durante la evacuación.		

- Se debe reforzar a los funcionarios que, al escuchar la chicharra, deben evacuar de inmediato, aunque aún no se hayan escuchado las instrucciones por altoparlante.
- Felicitar a todos los funcionarios en general por su rápido actuar y a todo el equipo de comité paritario por el ultimo simulacro que realizarán antes de dejar su cargo.

Manuel Estrada – Presidente Comité Paritario

