ใบอนุญาตปฏิบัติงานไฟฟ้าที่อันตรายสูง (High Hazard Electrical Work)

สำหรับงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า,หม้อแปลงไฟฟ้า, MDB [Power system, electric power, Transformer, MDB]

ส่วนที่ 1 ลงรายละเอียดก่อนเริ่มงาน (Complete this part before start working)

ใบอนุญาตนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ (start working date)..... ตั้งแต่เวลา (Time : From) ..... ถึงเวลา(To).....

บริษัท/แผนก ที่ปฏิบัติงาน (Company or Dept. name:)..... ชื่องานที่ปฏิบัติ (job name) :.....

จำนวนผู้ที่ปฏิบัติงาน (Number of Operator).....คน (persons) สถานที่ / บริเวณที่ปฏิบัติงาน (Working area) :.....

รายละเอียดของงาน (Working Detail) (ระบุ)..... กระทบต่อระบบดับเพลิงหรือไม่ .....

..... (ถ้ามีผลกระทบให้แจ้ง Safety เพื่อขอตัดหรือปิดระบบ ฯ)

การอนุญาต (PERMISSION)

ผู้ขออนุญาต/เจ้าของงาน .....(Requester or Job Owner) มือถือ..... (Mobile Phone) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อมิตา.....(AMITA Safety Officer)

เจ้าของพื้นที่ .....(Area 's Owner) ผู้จัดการโครงการ (งานโครงการ) .....(Project Manager)

รายการอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยที่ต้องใช้: (REQUIRED SAFETY EQUIPMENT)

☐ แผ่นฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulation) ☐ ระบบล็อคและแขวนป้ายทะเบียน (Lock Out / Tag Out System) ☐ อื่นๆ (Others) ระบุ .....

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ (REQUIRED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT)

☐ หมวกนิรภัย (Helmet) ☐ แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) ☐ หน้ากากป้องกันฝุ่น/เคมี (Dust/ Chemical mask)

☐ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) ☐ ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า (Rubber gloves) ☐ ครอบหูหรือปลั๊กอุดหู (Ears muff or ear plug)

☐ รองเท้านิรภัย (Safety shoes) ☐ อื่นๆ (Others) ..... ☐ อื่นๆ (Others) .....

รายการตรวจสอบความปลอดภัย (SAFETY MEASURES CHECKLIST)

รายการตรวจสอบ (Inspection Items)	ผู้ขออนุญาตรับรองว่าจะจัดให้มีมาตรการตามรายการ		ผู้ตรวจสอบ (Monitor By)	ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน โดย จป. บริษัทที่ปฏิบัติงาน						
				Date	Date	Date	Date	Date	Date	Date .....
	ใช่	ไม่เกี่ยว		ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
มีการประเมินความเสี่ยงที่จะสัมผัสอันตรายจากเหตุไฟฟ้าซ๊อต , สัมผัสประกายไฟจากการ Arc และ การระเบิด (จากแก๊ส /ไอระเหย / ฝุ่นผง) ในพื้นที่ทำงาน			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
มีการชี้บ่งจุดที่ต้องตัดแยกระบบไฟฟ้าอย่างชัดเจน			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบถึงจุดตัดแยกพลังงานไฟฟ้าในกรณีเหตุฉุกเฉิน			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอโดยต้องผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง (มีบัตร/เอกสารรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เข้าใกล้หรือนำสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า หรือนำฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
จัดให้มีวิศวกร หรือผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ควบคุมงานจากการไฟฟ้า เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ห้ามพนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น หรืออนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกำหนด			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ดูแลไม่ให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์ โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น			Safety OFFR. :							
			Job Owner:							
ความเห็น :	ลงชื่อ Safety Officer (Sign)									
ความเห็น :	ลงชื่อ Job Owner (Sign)									

ส่วนที่ 2 ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับวันถัดไป (Extend Permit Document for Next Day)

การต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับวันถัดไป						
	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....
	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....
	Requester :	Requester :	Requester :	Requester :	Requester :	Requester :
	Area 's Owner :	Area 's Owner :	Area 's Owner :	Area 's Owner :	Area 's Owner :	Area 's Owner :
	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:

ส่วนที่ 3 ขออนุญาตทำงานล่วงเวลา ส่งเอกสารก่อน 16:00 (Request Overtime Work : Submit Document before 16:00)

วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....	วันที่ (Date).....
เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....	เวลา.....ถึง.....
AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:	AMT Safety Officer:

ส่วนที่ 4 ปิดการขออนุญาตทำงาน (Complete this part when job finished)

วันที่ (Date).....เวลา (Time).....	ผู้ขออนุญาต (Requester):	เจ้าของพื้นที่ (Area 's Owner):	จป. อมิตา (Amita,Safety Officer): .....

หมายเหตุ เมื่องานเสร็จแล้วให้ผู้ขออนุญาต/ ผู้รับเหมา ส่งเอกสารนี้คืน จป. หรือ รปภ. บริษัท อมิตา (When completed, return this form to AMITA Safety Officer or Security Guard)