## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ EAGC BY/112 02.01, 022 00014

Серия ВУ № 0012791

ОРГАН ПО СЕРТФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3349510,+375 17 2177230, факс +375 17 2886121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Производственно-торговое унитарное предприятие «Брестский областной комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200274400, место нахождения: Республика Беларусь, 224032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30-1, телефон +375 162 259400.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Производственно-торговое унитарное предприятие «Брестский областной работ» республиканского государственно-общественного противопожарных объединения «Белорусское добровольное пожарное общество», место нахождения: Республика Беларусь, 2240032, г. Брест, ул. Советской Конституции, 30-1.

**ПРОДУКЦИЯ** Состав огнебиозащитный пропиточный «БОБС» для древесины, выпускаемый по ТУ ВУ 200274400.002-2010 «Состав огнебиозащитный пропиточный "БОБС". Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 18.08.2020;

протокола испытаний Научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Белорусского государственного технологического университета, аттестат аккредитации № ВҮ/112 1.0344, от 14.08.2020 № 67.

Схема сертификации: 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 11.03.02-2010 «Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний», п.п. 5.3.2, 5.3.3.

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 330 г/м<sup>2</sup>. Срок сохранения огнезащитной эффективности - не менее 5 лет службы в неотапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред.

Условия транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Срок годности – 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования и хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.09.2020 ПО 06.09.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)

органа по сертификации

Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сергей Анатольевич Зданевич