



METODICKÝ POKYN

č. 07/2021 ze dne 5. 10. 2021

OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÉM ZHORŠENÍ KVALITY VODY

Datum účinnosti:

1. 10. 2021

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval:	Vedoucí STŘ K a ČOV	Ing. Kolaříková B.	5. 10. 2021	
Schválil:	Technicko-provozní ředitel	Kobelka P.	5. 10. 2021	

Pokyny stanovené tímto metodickým pokynem se týkají mimořádných situací při zásobování pitnou vodou, kdy kvalita distribuované vody po stránce mikrobiologické nesplňuje předepsané požadavky nebo existuje důvodné podezření, že je nesplňuje. Jedná se např. o zjištění výrazné mikrobiální (fekální) kontaminace vody, nepříjemný zápach vody, hnilobný či jiný pach vody indikující fekální kontaminaci, náhlou a nečekanou změnu kvality vody ve více ukazatelích. Vzhledem k tomu, že se jedná o situace představující zvýšené riziko přenosu infekčních onemocnění, je nutné realizovat okamžitá opatření, která povedou k ochraně veřejného zdraví.

1. Základní opatření

Níže uvedená dostupná opatření mají své výhody a nevýhody a obvykle je třeba, s ohledem na konkrétní situaci, tato opatření kombinovat.

a) **Přerušení dodávky vody**

Zastavení dodávky vody je efektivní a rychlý způsob, jak zabránit spotřebitelům v užívání (potenciálně) závadné vody, na druhou stranu ale vytváří jiné rizikové situace např. nedostatek vody pro hygienické účely nebo absenci zdroje vody pro příp. hašení požáru. Čím více odběratelů je postižených přerušením zásobování, tím vyšší je potenciální nebezpečí s tím spojené a tím větší mohou vznikat škody.

Přerušení zásobování vodou je nejkrajnějším opatřením a je nutné vždy zvážit, zda jsou s distribucí kontaminované vody spojena větší hygienická rizika než s přerušením zásobování. Důvodem pro přerušení dodávky vody může být např. násilné vniknutí do objektu akumulace s volnou hladinou a důvodné podezření úmyslné kontaminace vody neznámou látkou (do doby potvrzení nezávadnosti vody). Postup při přerušení dodávky vody stanovuje Provozní řád vodovodu.

a) **Proplach vodovodní sítě nebo její části**

Proplach je v případě kontaminace distribuční sítě základním opatřením. Obvykle musí být kombinovaný i s dalším opatřením, protože jeho realizace vyžaduje určitý čas, po který by spotřebitelé nebyli vůbec chráněni před příp. nákazou.

b) **Dezinfekce nebo zvýšená dezinfekce distribuované vody**

Při tomto opatření je třeba zajistit, aby byl dezinfekční prostředek přítomen ve vodě v potřebné koncentraci ve všech částech vodovodní sítě, což je nutné ověřovat pomocí kontrolních měření obsahu dezinfekčního prostředku ve vodě. Dezinfekční prostředek ale nepůsobí ve vodě, která se v době před začátkem provádění dezinfekce již nacházela ve vodovodní síti. Proto je nutné postiženou část sítě důkladně propláchnout, aby se mohl dezinfekční prostředek dostat do všech míst.

c) **Doporučení k omezení způsobu použití vody**

Doporučení odběratelům, že vodu z vodovodu nelze užívat k pitným účelům, ale jen k péči o tělo a dalším nepřímým užitím v domácnosti nebo např. jen ke splachování WC. V tomto případě musí být voda pro přímou spotřebu (zejména pití a vaření) zajišťována náhradním zásobováním cisternami.

d) **Doporučení převařovat vodu**

V případě podezření, že by při používání mikrobiálně kontaminované pitné vody mohlo dojít k ohrožení zdraví spotřebitelů, představuje pouze tato metoda dezinfekce jediné okamžité opatření, realizovatelné bezprostředně po informování postižených odběratelů. Ostatní dezinfekční opatření vyžadují určitou dobu, než se v rozsáhlých vodovodních sítích skutečně projeví na kohoutcích všech spotřebitelů.

e) **Zajištění náhradního zásobování**

Většina výše uvedených opatření je spojena se zajištěním náhradního zásobování pitnou vodou cisternami. Postup při zajišťování tohoto náhradního zásobování a stanoviště určená pro rozmístění cisteren jsou uvedeny v Provozním řádu příslušného vodovodu.

Důležité upozornění! Na cisterně, v blízkosti výtokového kohoutu, musí být uvedena následující informace:

„S ohledem na možnou kontaminaci vody při transportu a skladování v domácnosti doporučujeme vodu před použitím převařit (uvést do varu).“

II. Doporučení převařování vody

Rozhodnutí o nutnosti převařování vody přísluší orgánu ochrany veřejného zdraví, avšak dodavatel pitné vody může v zájmu co nejrychlejšího opatření k ochraně spotřebitelů vydat *doporučení převařovat vodu*.

Rozhodnutí o vydání doporučení převařování vody je v kompetenci technologa společnosti, který o této skutečnosti informuje vedoucího příslušného střediska vodovodů a technického ředitele. V době nepřítomnosti technologa rozhodne o doporučení převařování vody technický ředitel.

Za zajištění informovanosti spotřebitelů dle bodu a) a b) zodpovídá vedoucí příslušného střediska vodovodů.

a) Informování vlastníka vodovodu a spotřebitelů

O nutnosti či doporučení převařovat vodu musí být informován vlastník vodovodu a ve spolupráci s ním je nutné využít všechny dostupné prostředky k informování spotřebitelů:

1. místní rozhlas, mobilní rozhlas
2. webové stránky či facebook vlastníka a provozovatele
3. distribuce informačních letáků do schránek, vyvěšení na frekventovaná veřejně přístupná místa

Vzor informačního letáku je obsahem přílohy č. 1. Uvedená opatření jsou zaměřena na domácnosti, popř. zaměstnanecké provozy, kde není (k výrobě, ke službám) nezbytně nutná pitná voda.

Na situaci s dodávkou mikrobiálně závadné vody musí být zvlášť upozorněni: provozovatelé zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, stravovací a ubytovací zařízení, školy, dětské tábory, výrobci potravin, služby epidemiologicky závažné a další provozy, které ke své činnosti potřebují pitnou vodu.

b) Odvolání nařízení/doporučení převařování vody

Vydal-li nařízení převařovat vodu orgán ochrany veřejného zdraví, pouze tento orgán ho zase může zrušit.

Spotřebitelé musí být dostupnými prostředky (dle bodu a)) informováni o odvolání nařízení či doporučení převařování vody a také o následných krocích, které by měli udělat. **Vzor informace pro odběratele** je obsahem přílohy č. 2.

c) Komunikace s orgánem ochrany veřejného zdraví

Komunikace s KHS Pardubického kraje, ÚP Svitavy tj. ohlášení zjištěné kontaminace vody či důvodného podezření na mikrobiální znečištění ve vodě, předávání informací o výsledcích kontrolních rozborů, provedených nápravných opatřeních a následných plánovaných opatřeních je v kompetenci technologa společnosti. V době jeho nepřítomnosti rozhodne o zastupování technologa v těchto záležitostech technický ředitel.

Doporučení převařovat vodu!

Na základě podezření na mikrobiální kontaminaci lze vodu odebíranou z veřejného vodovodu používat **pouze po převaření, a to s okamžitou platností až do odvolání.**

Pro jaké účely použití vody je převařování vody nutné?

Převařovat je třeba veškerou vodu, která se používá k pití, vaření, přípravě nápojů a jídel (zejména ovoce či zeleniny), čištění zubů a otevřených ran. Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo malých dětí a osob s oslabenou imunitou a dále k čištění hraček a předmětů běžného užívání, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.

V jakých případech je možné v nouzi vodu nepřevařovat?

Pro následující účely je možné výjimečně – z praktických důvodů – po krátkou dobu vodu nepřevařovat, ačkoli to může spojeno s mírně zvýšeným rizikem infekce:

- mytí nádobí v myčce, pokud lze nastavit teplotu na 60 °C nebo více (teplotu je vhodné nastavit na maximum) a/nebo je-li myčka vybavena programem schnutí horkým vzduchem;
- praní prádla v pračkách na nejméně 40 °C;
- péče o tělo (s výjimkou ohrožených osob uvedených výše); otevřené rány je třeba zakrýt voděodolnou náplastí; dostatečnou hygienu rukou je třeba zajistit intenzivním používáním mýdla, nejlépe antibakteriálního, a v případě obyčejného mýdla ještě následným použitím dezinfekčního přípravku na ruce (např. na bázi alkoholu).

Ke splachování toalet a dalším sanitačním účelům lze vodovodní vodu používat bez omezení.

Technika provedení

Je-li voda nezakalená a senzoricky přijatelná (barva, pach, chuť), je možné následující postup považovat za dostatečný pro dezinfekci pitné vody: **Vodu uvedeme jednorázově do kлокotavého varu, např. ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme nejméně 10 minut stát a přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice). Pro většinu účelů použití by se poté mělo vyčkat nejméně tak dlouho, než se voda ochladí na teplotu vhodnou k danému účelu použití. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ!**

K přímé spotřebě používejte primárně vodu z cisteren, které jsou přistaveny na těchto stanovištích:

-
-
-

Prosíme, abyste předali tyto informace také svým spolubydlícím a sousedům.

Budeme vás informovat, jakmile bude pitná voda opět nezávadná.

Pokud budete mít nějaké dotazy, volejte na telefonní číslo: xxxxxxxx

Provozovatelům stravovacích zařízení, služeb epidemiologicky závažných a zdravotnických zařízení doporučujeme konzultovat podmínky svého provozu s KHS Pardubického kraje, ÚP Svitavy.

VHOS, a.s.

Dne:

Informace pro odběratele

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje zrušila dne zákaz používání vody z veřejného vodovodu jako pitné.

Voda dodávaná do vodovodu splňuje hygienické požadavky na kvalitu pitné vody a její použití pro přímou spotřebu je možné bez převařování.

Doporučená opatření po odvolání zákazu používání vody z veřejného vodovodu jako pitné

- 1) Necháme odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do roztoku Sava nebo jiného dezinfekčního přípravku.
- 2) Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechny led a zařízení umyjeme a opláchneme.
- 3) Pokud jsou bojlerů na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.
- 4) Pokud používáme nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení důkladně propláchneme, popř. postupujeme podle návodu k použití, obsahuje-li doporučení pro tuto situaci.

VHOS, a.s.

Dne: