

1

TARTALOM

- Chipbeültetési technológiák tokozáshoz és közvetlen beültetéshez
 - Összehasonlítás
 - · Chip & Wire technológia
 - Chip rögzítés forrasztással, ragasztással
 - Huzalkötés: termokompressziós, ultrahangos, termoszónikus
 - Szalagkivezetős beültetés és kötés:TAB
- Filp chip: forrasztás, ragasztás, alátöltés
- Toktípusok, tokozási technológiák
 - · A tokozás típusai, anyagai
 - Hermetikus és nem hermetikus típusok



Beültetés, tokozás


2/38


2


TOKOZOTT CHIPEK KÖTÉSI SZINTJEI tok Si chip 1. szintű kötés 2. szintű kötés Tokozás feladata: a chip védelme és a kapcsolat megteremtése a chip a szerelőlemez között. 1. szintű (tokon belüli) kötés: a chip és a chiptartó között 2. szintű (tokon kívüli) kötés: a tartó és a szerelőlemez között chiptartó vezetőkeret , chip A közvetlen chipbeültetés célia: - egyetlen kötési szint, kötések Au huzal számának csökkentése (jobb megbízhatóság) - tokozási műveletek csökkentése - méretcsökkentés -rövidebb jelutak, kisebb parazita **३** BME**ETT**




4








7








10










13


Huzalkötés típusa	A kötés folyamata	Huzal anyaga	Hőmérséklet	Kötés alakja	Össze- nyomás ereje
Termo- kompressziós	Emelt hőm., össze- nyomás	Au	200-350 °C	Golyós/ ékes	15-25 mN
Ultrahangos	Össze- nyomás, UH vibráció	Al, Au	25 °C	Ékes/ ékes	5-25 mN
Termo- szonikus	Emelt hőm., össze- nyomás, UH vibráció	Au	100-150 °C	Golyós/ ékes	5-25 mN






16










19







22





A TOKOZÁS FELADATA

- 1. Mechanikai védelem
- 2. Klímavédelem
- 3. Végső külméret és szerelhetőség biztosítása



Tokozást alkalmazunk:

- egyedülálló félvezető chip esetében, vagy
- áramköri modul esetében.

३ BME**ETT**

25

TOKOZÁS TÍPUSAI – ZÁRÁS MINŐSÉGE **ALAPJÁN**

Nem hermetikus

- műanyag vagy fémtokok gyantával kiöntve,
- · kisnyomású fröccssajtolással előállított tokok,
- előre gyártott műanyag tokok.

A műanyag tokok a gázok/gőzök átjárhatósága miatt sosem hermetikusak!

Hermetikus

Definíció: akkor hermetikus a tok ha az abba bezárt 1 atm túlnyomású hélium gáz szivárgási sebessége nem haladja meg a 10⁻⁸ cm³/min értéket.

Szobahőmérsékleten: $10^{-8} \text{ cm}^3 = 5x10^{11} \text{ db atom}$

MIL Std. 202C szabvány

A gyakorlatban 1 atm N₂ túlnyomást, vagy túlnyomás nélküli inert gázt tartalmaznak.

३ BME**ETT**

Beültetés, tokozás

26

TOKOZÁS TÍPUSAI -HERMETIKUS TOKOZÁSOK

A gázok áthatolási képessége a következő anyagokban legkisebb (növekvő sorrendben):


- 1. Fémek
- 2. Kerámia
- 3. Üveg

३ BME**ETT**


Ezek a hermetikus tokozás alapanyagai.









28










31







34





TOKOZÁS TÍPUSAI – NEM HERMETIKUS TOKOZÁSOK Bemártással készült, ún. fluid "tok" Bemártással készült tokok A műanyag tokoknak alakra, anyagra, kivezetők elrendezésére számos fajtája van, ezek mind a nem hermetikus kategóriába tartoznak.

37

TARTALOMJEGYZÉK

- Chipbeültetési technológiák tokozáshoz és közvetlen beültetéshez
 - Összehasonlítás
 - · Chip & Wire technológia
 - · Chip rögzítés forrasztással, ragasztással
 - Huzalkötés: termokompressziós, ultrahangos, termoszónikus
 - Szalagkivezetős beültetés és kötés:TAB
 - Filp chip: forrasztás, ragasztás, alátöltés
- · Toktípusok, tokozási technológiák
 - · A tokozás típusai, anyagai
 - Hermetikus és nem hermetikus típusok

३₺ BME**ETT**

Beültetés, tokozás

38/38