3-38 접지공사 (`25년 개정)

종별	단위	전공	보통인부
접지봉 (지하 0.75 m 기준)			
길이 1~2 m× 1본	개소	0.11	0.08
× 2본 연결	〃	0.16	0.13
× 3본 연결	〃	0.24	0.20
동판매설 (지하 1.5 m 기준)			
0.3 m × 0.3 m	매	0.16	0.27
1.0 m × 1.5 m	〃	0.27	0.46
1.0 m × 2.5 m	〃	0.43	0.73
탄소봉매설 (지하 1.5 m 기준)			
Ø 150 × 1000 미만	개소	0.27	0.46
Ø 150 × 1000 이상	〃	0.43	0.73
Ø 250 × 1000 이상	〃	0.59	1.0
접지선부설 450/750 V 비닐전선	개소	0.03	0.02
완철접지 22.9 kV D/L	〃	0.03	-
접지선 매설			
10 ㎟ 이하	m	0.006	-
35 ㎟ 이하	〃	0.007	-
95 ㎟ 이하	〃	0.008	-
150 ㎟ 이하	〃	0.011	-
240 ㎟ 이하	〃	0.014	-
240 ㎟ 초과	〃	0.017	-
접속 및 단자설치			
압축(압축만 시행)	개	0.081	-
압축(압축슬리브 사용)	〃	0.097	-
납땜 또는 용접	〃	0.102	-
압축단자	〃	0.016	-
볼트체결형	〃	0.027	-
접지클램프	〃	0.02	-
접지시험 단자함	개	0.66	-