



国庆假期及党的“二十大”期间 天然气保供联合应急预案

编制单位：

国家管网集团油气调控中心

国家管网集团北京管道公司

北京燃气集团公司

2022年9月17日

目 录

一、 总体概述.....	1
1.1. 编制目的.....	1
1.2 预案主要内容.....	1
二、天然气保供概况.....	1
2.1 北京地区供气管道及分输站场概况.....	1
2.2 北京燃气供气区域概况.....	4
2.3 下游主要用户概况.....	5
2.4 应急抢险队伍.....	6
三、应急组织机构及职责.....	7
3.1 油气调控中心保供应急处置领导小组.....	8
3.2 北京燃气集团保供应急处置领导小组.....	9
3.3 北京管道公司保供应急处置领导小组.....	9
四、应急处置流程.....	10
五、天然气保供风险分析及应急处置措施.....	11
5.1 天然气保供风险分析.....	11
5.2 天然气保供应急处置措施.....	13
5.2.1 阀室异常关断应急处置措施.....	13
5.2.2 冰堵应急处置措施.....	14
5.2.3 陕京一线供气管道失效应急处置措施.....	14
5.2.4 陕京二三线供气管道失效应急处置措施.....	15
5.2.5 陕京四线管道失效应急处置措施.....	15
5.2.6 采育站（陕京二线）供气管道失效应急处置措施.....	16
5.2.7 西沙屯—良乡站（陕京三线）管道失效应急处置措施.....	16
5.2.8 永清站—通州南站（永京线）管道失效应急处置措施.....	17
5.2.9 宝坻站—西集站段（宝香西管线）管道失效应急处置措施..	17
5.2.10 气质变化应急处置措施.....	17
5.2.11 LNG 接收站失效应急处置措施.....	18
六、附件.....	19

一、总体概述

1.1.编制目的

中共中央政治局 8 月 30 日召开会议，中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于 2022 年 10 月 9 日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于 2022 年 10 月 16 日在北京召开。同时，2022 年也是国家管网集团“胜利会师”两周年。为进一步提高国庆假期及党的“二十大”期间天然气管网上下游一体化应急联动能力，明确相关各单位和各级人员在事故应急处置中的责任和义务，最大限度地做好天然气保供工作，控制和降低调控运行突发事件的危害和影响，特制订本预案。

1.2 预案主要内容

根据目前的天然气供应情况，以及各相关单位的生产运行现状。《国庆假期及党的“二十大”期间天然气保供联合应急预案》主要内容有北京地区天然气保供情况，各单位应急组织机构及职责、突发事件应急响应机制、天然气保供风险分析及应急响应措施等。

二、天然气保供概况

2.1 北京地区供气管道及分输站场概况

保证北京地区的供气资源共 13 个，包括中亚来气、中俄来气、长庆气田、大唐煤制气、6 座储气库群、3 座 LNG。

供气管道共计 13 条，形成高压环网，为北京地区供气，输气能

国庆假期及党的“二十大”期间天然气保供联合应急预案

2	陕京二线	938	10.0	170	长庆气+中亚气
3	陕京三线	972	10.0	150	长庆气+中亚气
4	陕京四线	1064	12/10	250	长庆气+中亚气
5	永唐秦管道	314	10.0	90	唐山 LNG
6	大唐煤制气管道	113	7.8/10	63	大唐煤制气
7	密马香管道	77	10	170	唐山 LNG
8	宝香西管道	77	10	170	唐山 LNG
9	中俄东线	715	12.0	380	俄气+东北地区资源
10	港清线	107	5.5	84	储气库采气
11	港清复线	110	10	84	储气库采气
12	港清三线	162	10	68	储气库采气
13	蒙西煤制气管道	31.5	10	200	天津 LNG

表 2：北京地区分输站供气能力统计表

序号	供气管段	分输支路最大供气能力	站场实际最大供气能力
1	吕村阀室(直供北燃)	17 万方/小时 (400 万方/日)	400 万方/日
2	石景山末站(直供北燃)	50 万方/小时 (1200 万方/日)	管道能力 800 万方/日
3	采育末站(直供北燃)	120 万方/小时 (2800 万方/日)	管道能力合计 7300 万方/ 日
4	西集分输站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
5	通州东分输站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
6	通州南分输站(直供北燃)	50 万方/小时 (1200 万方/日)	管道能力 800 万方/日
7	良乡末站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	管道能力合计 11500 万方 /日
8	大灰厂分输站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
9	西沙屯分输站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
10	高丽营分输站(直供北燃)	150 万方/小时 (3600 万方/日)	

序号	供气管段	分输支路最大供气能力	站场实际最大供气能力
11	延庆分输站(直供北燃)	120 万方/小时 (2800 万方/日)	
12	马驹桥分输站	10 万方/小时 (240 万方/日)	与石景山末站合并计算
13	琉璃河分输站	16 万方/小时 (384 万方/日)	384 万方/日
14	陕京三线 45#阀室	11.5 万方/小时 (276 万方/日)	与西沙屯分输站合并计算
15	大唐煤制气 6#阀室	15 万方/小时 (360 万方/日)	与高丽营分输站合并计算
供北京燃气小计		1257 万方/小时 (30000 万方/日)	20800 万方/日
供北京市小计		1309.5 万方/小时 (31260 万方/日)	21200 万方/日

2.2 北京燃气供气区域概况

北京燃气集团利用城市管网将不同供气站场互相连接,形成多个不同的供气区域。某一个供气口不能正常分输时,可以在一个区域内的不同站场实现气量的互相转供。具体情况见下表:

表 3: 北京燃气供气区域分配表

区域	供气管段	分输支路最大供气能力	分输异常时应对措施
1	采育末站	120 万方/小时 (2800 万方/日)	1、此区域内分输站场可实现气量的互相调配; 2、石景山站民用部分可以通过大灰厂补气,但下游郑常庄电厂不能使用俄气。
	良乡末站	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
	大灰厂分输站	200 万方/小时 (4800 万方/日)	
	石景山末站	50 万方/小时 (1200 万方/日)	
2	西集分输站	150 万方/小时 (3600 万方/日)	1、此区域内分输站场可实现气量的互相调配; 2、通州南管道供气能力 800 万方/日; 3、不使用俄气时,采育可以切换至该区域内。
	通州东分输站	150 万方/小时 (3600 万方/日)	
	通州南分输站	55 万方/小时 (1320 万方/日)	
3	西沙屯分输站	200 万方/小时 (4800 万方/日)	1、此区域内分输站场可实现气量的互相调配
	高丽营分输站	200 万方/小时 (4800 万方/日)	

区域	供气管段	分输支路最大供气能力	分输异常时应对措施
4	吕村阀室	17 万方/小时（400 万方/日）	1、单独供应京丰电厂
5	延庆站	120 万方/小时（2800 万方/日）	1、单独供应民用

2.3 下游主要用户概况

北京地区用户涉及范围广，重要程度高，涉及到民生问题。需要特别重视。具体情况见下表：

表 4：北京地区下游用户统计表

序号	管道名称	分输站	下游用户	二级用户	三级用户	用户性质
1	陕京一线	琉璃河	燕山石化	无	无	工业
2	陕京一线	吕村阀室	北京燃气	京丰电厂	无	工业
3	陕京一线	石景山	北京华油联合	无	无	工业、民用
4	陕京一线	石景山	北京燃气	郑常庄电厂、民用	无	工业、民用
5	陕京一线永京线	马驹桥分输站	北京华油联合	北京奔驰汽车、北京生物、北京开拓、绿竹药业、新华印刷厂、协鑫电厂	①北方华创科技②中芯国际	民用、工业
6	陕京一线永京线	通州南站	北京富华	富华加气站	①北京公交②北京世界名园小区等	民用、工业
7	永京线	通州南站	东方通捷	北京华腾	无	民用、工业
8	永京线	通州南站	北京燃气	次渠（正东电子）	无	民用、工业
9	陕京二线	采育站	北京燃气	草桥电厂、居民	无	民用、工业

10	陕京二线	西集分输站	北京燃气	华能电厂、加气站	无	工业
11	陕京二线	通州东站	北京燃气	国华、高安屯、华电 北燃电厂	无	工业
12	陕京三线	良乡分输站	北京燃气	京西、高井电厂、居 民	无	民用、工业
13	陕京三线	大灰厂	北京燃气	京西、高井电厂、民 族大学	无	民用、工业
14	陕京三线	潭柘寺分输 站	北京华油联 合	北京热力、石门营供 热厂、黑山供热厂、 城子供热厂、国信供 热厂	无	民用
15	陕京三线	西沙屯	北京燃气	上庄电厂、民用	无	民用、工业
16	陕京四线	延庆分输站	北京燃气	①城东热源厂 ②城南供热中心	无	民用
17	陕四高西支 线	2#阀室	北京博达顺 源	CNG 母站，居民	无	民用、工业
18	大唐煤制气	大唐 6#阀室	北京昆仑新 源	顺义燃气	无	民用、工业
19	大唐煤制气	高丽营站	北京燃气	未来城、太阳宫电 厂、电厂	无	民用、工业

2.4 应急抢险队伍

北京地区目前有两个作业队共 16 人分别驻守在延庆基地和采育基地，负责北京地区站场、线路维抢修以及应急处置工作。工器具、应急物资分别放置在延庆基地和采育基地，以备随时调用具备。

北京地区站场、线路维抢修力量可依靠延庆维抢修分公司、采育站作业队进行维抢修以及应急处置工作。

北京管道建设形成“1+5+1”维抢修队伍布局，管理模式即 1 个维抢修中心+5 个应急抢修基地+1 支维修队。主要职责是站场、阀室日常维修，管道应急抢修，各类动火作业管道应急救援等。



图 2：北京管道公司应急抢险队伍分布图

三、应急组织机构及职责

国家管网集团油气调控中心、国家管网集团北京管道公司、北京燃气集团公司分别成立专门应对国庆假期及党的“二十大”期间保供突发事件的应急组织机构。负责保供突发事件的沟通协调，应急组织

处理，现场的应急指挥工作。并根据事件严重程度，及时向上级有关部门报告。

3.1 油气调控中心保供应急处置领导小组

油气调控中心应急处置领导小组：

组 长：油气调控中心主任

副组长：天然气调控部经理

组 员：天然气调控部副经理、天然气综合调度长、天然气值班调度长、天然气北部调度台技术主管、天然气北部调度台调度、天然气仿真计划员、其它相关部门。

主要工作职责：

（1）负责联合应急预案的审批、发布。负责批准联合应急预案响应程序的启动和终止。

（2）负责第一时间对突发事件进行应急处置，按照应急调整方案组织事故管道的应急工况处理。负责收集现场信息，核实现场情况，负责按照信息汇报程序进行事故处置的初报、续报、终报。

（3）负责制定应急调整方案，为生产部提供相关实时信息。为市场部调整托运商和客户的日指定、调整天然气管网生产计划、对外发布生产经营计划提供依据和建议。

（4）负责与生产部、市场部等相关部门协调，获取技术支持、应急资源和应急手段的支持。

（5）负责突发事件处置过程中的信息传递，根据事故严重程度，第一时间报告应急值班机构。负责审核上报事件信息和协助相关部门对外发布信息。

（6）负责向北京管道生产运营部、北京燃气运营调度中心通报

和了解突发事件相关情况，随时沟通应急处置进展和流程调整情况。保证与相关外部单位之间信息传递的及时与畅通。

3.2 北京燃气集团保供应急处置领导小组

组长：集团主管生产副总经理

副组长：生产运营部经理、运营调度中心主任

组员：运营调度中心副主任、主任助理、调度管理部、监控管理部、生产计划部、应急保障部、安全运行部。

3.3 北京管道公司保供应急处置领导小组

组 长：总经理

副组长：副总经理

组 员：安全副总监、副总师、生产运营部经理、管道部经理、生产运营部副经理、北京分公司党委书记、北京分公司经理、北京分公司副经理、生产运营部应急管理、生产运营部工艺管理、生产调度中心调度主管、生产调度中心监视台长、生产调度中心调度、其它相关部门及北京分公司相关科室。

主要工作职责：

（1）发生突发事件第一时间下达应急响应程序启动和应急处置指令，同时向油气调控中心及相关单位报告。

（2）负责突发事件应急处置的现场指挥领导协调工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险（应对）方案。

（3）按属地管理原则，配合协调地方政府及下游单位开展应急救援工作，调配现场应急救援资源。

（4）负责突发事件信息上传、协助应急指令下达；收集、整理应急处置过程有关资料。

(5) 在油气调控中心的指挥下实施应急供气方案。

(6) 核实应急终止条件并向油气调控中心请示应急响应程序终止。

四、应急处置流程

国庆假期及党的“二十大”保供期间的应急处理流程如下：

(1) 现场人员或其他人员发现险情或异常情况时，立即按相关要求向所属单位进行汇报。

(2) 各所属单位值班调度通过 SCADA 系统报警信息发现异常事件、或接到异常事件汇报后，应立即根据 SCADA 相关数据趋势、阀门状态进行分析、确认，并联系站场人员赶赴现场进行核验。

(3) 对于通过分析或核验后确认为确实发生的异常事件，值班调度应立即报告给本单位保供应急处置领导小组，并对异常事件影响程度和范围进行分析研判，根据相应应急预案进行初步处置。并将相关情况通报给其它单位的保供应急处置领导小组。

(4) 各单位根据内部异常事件信息汇报程序要求进行汇报，并制定初步处置方案，提交给保供应急处置领导小组。同时向其它单位通报异常事件概况及初步处置方案。

(5) 北京管道、北京燃气接到险情报告、或接到国家管网油气调控中心的异常事件通报后，应立即开展应急处置，命令应急处置人员立即赶赴异常事件地点，迅速确定异常事件发生的位置、环境、规模及可能引发的危害等具体信息，根据事件影响范围迅速决策启动相应应急响应方案，同时协调地方相关部门做好危险区群众的疏散、撤离工作以及危险区的警戒工作。

(6) 应急处置人员到达现场后，立即组织人员按照应急预案进行抢险。隔离现场，勘察现场情况，解救人员，制定抢险方案，实施抢险措施。并随时向油气调控中心天然气北部调度台、北京管道业务主管部门、北京燃气业务主管部门汇报情况。

(7) 在异常事件应急处置期间，天然气调控部北部调度台负责与北京管道调度室、北京燃气运营调度中心的调度室进行沟通协调和需求对接。及时了解现场异常处置进度，协商天然气管输流程调整方案，并及时报告给各单位的天然气管道应急处置领导小组。

(8) 三家单位应急处置领导小组的组长和副组长，以及主管生产运行的部门负责人要持续保持沟通，必要时，可通过会商等形式组织相关部室和人员召开应急协调会。

(9) 当异常事件现场抢险结束，安全隐患已经解除，周围环境影响得到有效控制，已无次生事故发生可能，管线恢复至正常管输流程时，经应急处置领导小组批准，解除应急状态。

(10) 在信息发布过程中，应遵守国家法律法规、国家管网集团公司、油气调控中心、北京管道公司和北京燃气集团有关规定，正确引导社会舆论。未经正式授权，任何人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访。

五、天然气保供风险分析及应急处置措施

5.1 天然气保供风险分析

经过对天然气管网运行中的风险分析和评估，确定了国庆假期及党的“二十大”期间天然气保供存在的主要风险，包括：

(1) 自然灾害的风险

天然气管道通过的地质条件非常复杂，自然灾害类型多种多样。管道沿线可能对管道造成危害的自然灾害主要有地震、崩塌和滑坡等，会造成管道或站场的沉降、位移、变形等，影响向下游用户供气。

（2）管道泄漏、火灾、爆炸风险

天然气管道跨越区域广、线路长，且输送介质属于易燃易爆物品，管道、阀室、站场生产设施，因设备故障、管道材质、施工质量、第三方破坏、恐怖事件等引起的泄漏、火灾、爆炸事故。

（3）管道关键管段截断风险和关键分输站场失效风险

管道堵塞、维抢修作业、清管卡球、阀门异常关断等引起的中断事故，会严重影响管网运行。榆林、永清、安平、秦皇岛等站场目前都是天然气管网中的节点站场，是实现管网气量调配的关键枢纽，因此这些站场一旦出现中断或失效都将严重影响管网的运行。

（4）流程调整的风险

10月份华北地区管网将开展入冬前流程调整工作。因华北地区储气库采气压力和蒙西管道来气压力限制，华北地区管网将通过流程调整划分为高压系统、中压系统及低压系统。同时为解决保供期间北京地区接受高含氮量俄气的问题，利用可接收俄气的站场向北京燃气供应俄气，陕京系统也需提前进行相应的燃调测试和流程调整，形成不同的供气区域，且不同区域间无法互相供气。大幅度限制了管网的灵活调整能力，极大的增加了管网的运行风险和末端用户的用气风险。

（6）储气库与 LNG 接收站失效风险

储气库与 LNG 接收站是天然气管网的重要调峰措施。国庆假期及党的“二十大”保供期间华北地区储气库尚处于注气或注采转换期，

暂无法发挥调峰作用。同时，由于设备故障或电力质量或极端天气等其它原因，制约 LNG 调峰能力，对管网安全运行产生重大影响。

（7）气质超标风险

上游气源净化处理装置发生故障或管道内存在游离水而导致气质不符合国家标准，将对压缩机等重要设备或下游部分用户分输造成严重影响。

（8）冰堵风险

10 月份北方地区温度降低，昼夜温差较大，管道运行过程中因游离水的存在，局部管段或分输调压装置产生天然气水合物而冰堵，会严重影响管道和设备的运行安全，影响向下游用户供气。

5.2 天然气保供应急处置措施

5.2.1 阀室异常关断应急处置措施

（1）调度人员通过 SCADA 系统查找原因，初步判断是误关断还是天然气泄漏导致；并通知相关站场人员前往现场查看；根据工艺参数初步判断为误关断，经现场确认后可远程/就地打开 RTU 阀室。如果上下游压力、温度参数异常，疑似天然气泄漏，值班调度立即远程关断上下游 RTU 截断阀室、站场或联系地区公司基层站队人员关断上下游非 RTU 截断阀室、站场，调整相关压缩机组运行状态，进行现场抢修，然后对整个管网运行方式进行调整。

（2）国庆假期及党的“二十大”保供大气量期间，在关键站场增加值守人员力量，距离管线最远的阀室出现异常情况后，可由临近作业区的站场安排值守人员进行快速处置。

（3）立即联系下游用户，同时判断对下游分输用户影响，如果影响时间较长无法满足分输要求时，协调北京燃气临时通过相关站场

向用户供气，可参考表 3 北京燃气供气区域分配表。

5.2.2 冰堵应急处置措施

10 月份北方地区温度降低，昼夜温差较大，销售增幅较大，管道运行压力高、温度低，输气量大、压力波动大，调压阀、分离器、引压管等设备在低温、大气量运行工况下设施内部易形成水合物，造成管道冰堵、堵塞等故障影响正常生产。风险管控和应急处置措施如下：

（1）现场人员加强监控，了解管线运行方式和气源情况，及时进行风险分析和风险提示，并进行汇报。进行防冻堵应急处置方案培训和演练，对于存在冻堵风险较高站场增加人员力量。

（2）将注醇泵、蒸汽车已调往北京地区天然气站场做好应急准备。控制关键站场运行压力，避免出现较大压差发生冻堵,影响下游供气。

（3）分输站计量、调压支路冰堵时，应及时切换到备用计量、调压支路；加大分离器排污力度。

（4）在冰堵处的上游注入水合物抑制剂、冰堵位置采取蒸汽锅炉加热，必要时采取放空降压措施。

（5）判断对下游分输用户影响，如果影响时间较长无法满足分输要求时，立即联系下游用户，临时通过相关站场向用户供气。

（6）协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量，并通知用户做好相应准备。

5.2.3 陕京一线供气管道失效应急处置措施

若陕京一线干线或疏永线管道失效，影响石景山站向北京燃气集团和汇园加气站供气，影响郑常庄电厂发电和供热，影响吕村阀室向

京丰电厂供气。

吕村、石景山目前使用陕京一线干线和疏永线供气。限压均为 4.5MPa。陕京三线琉璃河具备向陕京一线琉璃河补气能力。

应急处置措施：

（1）提高可利用的供气通道的供气压力，协调北京管道公司临时将供气压力升至 4.8MPa。

（2）北京燃气协调下游用户，同意通过陕京三线琉璃河向吕村、石景山站供应天然气。

（3）协调北京燃气将石景山站民用用户的用气切换至其它站场供气。

（4）无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量，并通知用户做好相应准备。

5.2.4 陕京二三线供气管道失效应急处置措施

目前，陕京二三线联合运行，用户主要是采育、西集、通州东、良乡、大灰厂，若陕京二三线管道失效，应对方法：

（1）根据平衡情况提高陕京四线输气量、唐山 LNG 和东北管网转供气量，通过永清转供向北京地区用户供气。

（2）协调适当增加其它站场供气气量。北京燃气通过内部管网进行气量调配。

（3）通过永清站接收来自陕京四线的中亚气。

（4）无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

5.2.5 陕京四线管道失效应急处置措施

目前，陕京四线的用户主要是西沙屯和高丽营，若陕京四线失效，

应对方法：

（1）根据平衡情况提高陕京二三线输气量、提高唐山 LNG 进气量，通过密马香和大唐煤制气管道向西沙屯和高丽营用户供气。

（2）协调适当增加其它站场供气气量。北京燃气通过内部管网进行气量调配。

（3）通过永清站接收来自陕京三线的长庆气。

（4）无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

5.2.6 采育站（陕京二线）供气管道失效应急处置措施

陕京二三线永清站为合建站场，目前陕京二线永清站去采育方向截断，采育、西集、通州东站通过陕京三线永清站接收陕京四线方向来气。若陕京二线永清站下游管道失效，影响采育站向下游草桥电厂和民用燃气供气。应对方法：

（1）提高唐山 LNG 进气量，通过宝香西联络线向采育站供应唐山 LNG 来气，采育站 1 小时内可完成流程调整。

（2）协调北京燃气增加良乡站、大灰厂站的俄气供应量。北京燃气通过内部管网进行气量调配。

5.2.7 西沙屯—良乡站（陕京三线）管道失效应急处置措施

目前，良乡站、大灰厂站接收陕京四线高丽营方向供应的中亚天然气。若陕京三线西沙屯—良乡站间管道失效，应对方法：

（1）通过永清站向良乡站、大灰厂站供应来自陕京三线的长庆气。

（2）提高唐山 LNG 进气量，通过宝香西管道增加采育站的天然气供应量。协调北京燃气通过内部管网进行气量调配，通过采育站将

天然气输送至良乡、大灰厂站下游用户。

(3) 无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

5.2.8 永清站—通州南站（永京线）管道失效应急处置措施

若永清站—旧州阀室间管道失效，马驹桥站停止向华油联合供气，通州南站停止向北京燃气、东方通捷、富华燃气供气。应对方法：

(1) 协调北京燃气适当增加其它分输站场供气量。

(2) 协调通过北京燃气高压管网通过通州南站反向输送至永京线，压力控制在 1.8MPa。

(3) 无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

5.2.9 宝坻站—西集站段（宝香西管线）管道失效应急处置措施

目前，永唐秦管道唐山站截断秦皇岛方向，宝香西管道气源为唐山 LNG，向西集、通州东方向供气。若宝香西管道失效，应对方法：

(1) 提高永清站至采育站方向天然气量，向西集站、通州东站供应长庆或中亚天然气。

(2) 协调适当增加西沙屯站、高丽营站等站场供气气量。北京燃气通过内部管网进行气量调配。

(3) 无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

5.2.10 气质变化应急处置措施

国庆假期及党的“二十大”保供期间，部分分输站将进行燃调测试和调整流程接受俄气，下游电厂要求俄气气质保持稳定。若上游气

源的气质发生较大变化，应对方法：

（1）油气调控中心协调上游气源，了解气质变化的原因和持续时间，及时将相关情况通报下游用户。

（2）北京燃气分析气质变化造成的影响，及时跟下游电厂进行对接。并通过流程调整尽量降低气质变化对电厂影响。

（3）油气调控中心负责研究流程调整措施，尽量保证下游用户气质保持稳定。并将相关情况及时通报北京燃气。

5.2.11 LNG 接收站失效应急处置措施

LNG 接收站是天然气管网的重要调峰措施，由于各种原因 LNG 无法发挥调峰能力时，对管网安全运行产生重大影响。应对方法：

（1）油气调控中心根据天然气管网平衡情况和管存情况，协调国家管网市场部提高资源量。

（2）油气调控中心根据天然气管网管存情况，合理调配管存，满足下游用户用气需求。

（3）无法满足用户供气需要时，协调国家管网市场部和北京燃气压减下游用户日指定量。通知用户做好相应准备。

六、附件

附件 1：油气调控中心应急通讯录

附件 2：北京管道公司应急通讯录

附件 3：北京燃气集团应急通讯录

附件 4：国庆假期及党的“二十大”期间油气调控中心干部值

班表

附件 1：

油气调控中心应急通讯录

姓 名	职 务	手 机	固定电话
祁国成	油气调控中心主任		010-87981702
杨 毅	天然气调控部经理	15811097631	010-87982091
周晓莹	天然气调控部副经理	13911880730	010-87982092
郭永华	天然气调控部副经理	13911883733	010-87982093
刁洪涛	天然气调控部副经理	13811399025	010-87982095
李国军	综合调度长	13811549158	010-87981350
值班调度长	值班调度长	15011540218	010-87981350
王铎	北部台技术主管	18701694505	010-87981311
应急值班电话	应急值班电话		010-87981234
北部台值班调度	值班电话		010-87981310 010-87981311 010-87981312

附件 2:

北京管道公司应急通讯录

姓 名	职 务	手 机	固定电话
唐善华	总经理		010-84884156
崔京辉	副总经理 安全总监		010-84884283
陆忠	副总工程师		010-84884358
王志伟	生产运营部经理	15801326312	010-84884594
杜世勇	生产运营部副经理	18612115670	010-84884596
张旭东	生产运营部副经理	13901321121	010-84884523
程飞	管道部经理	13810527394	010-84884405
孟祥岩	北京分公司党委书记	15931463069	010-84884205
杨树森	北京分公司经理	13811200481	010-84884512
杜朝晖	北京分公司副经理	15011235699	010-84887302
王立钢	应急管理	13671098940	010-84884448
蒋方美	工艺管理	13671161439	010-84884281
赵天浩	调度主管	18911725536	010-84884327
刘月	监视台长	18611852199	010-84884167
王小明	监视台长	13484942015	010-84884263
生产调度中心	生产调度中心	13910592752	010-84884310

附件 3:

北京燃气集团应急通讯录

姓 名	职 务	手 机	固定电话
曹育军	集团副总经理		
张 涛	生产运营部经理		6391 3291
关鸿鹏	运营调度中心主任	13910874062	6391 3183
张应辉	运营调度中心副主任	13621 364575	6391 3574
柴玉山	运营调度中心主任助理	13910874060	6391 3893
杨振云	运营调度中心调度管理部部长	13621094445	6391 3854
李瑜仙	运营调度中心调度管理部副部长	13661 308976	6391 3885
刘青	运营调度中心生产计划部部长	13439733378	6391 3883
邵华	运营调度中心监控管理部部长	13683308096	6391 3869
秘伟	运营调度中心应急保障部部长	13801319588	6391 3955
张福军	运营调度中心安全运行部部长	13701209730	6391 3892
徐南	值班调度长	13601 308003	6391 3859
调度值班电话	调度值班电话		66204032

附件 4:

国庆假期及党的“二十大”期间油气调控中心干部值班表

日期	姓名	电话
10 月 1 日	郭 祎	13911882902
10 月 2 日	王大鹏	13911883690
10 月 3 日	张增强	13910153692
10 月 4 日	殷炳纲	15901231003
10 月 5 日	杨 毅	15811097631
10 月 6 日	檀俊铭	13911883532
10 月 7 日	郭永华	13911883733
10 月 8 日	李亚锋	13911880915
10 月 9 日	刘诗军	13911378890
10 月 10 日	王建民	13601102935
10 月 11 日	王鹏飞	13521980077
10 月 12 日	周晓莹	13911880730
10 月 13 日	沈 亮	18811223616
10 月 14 日	刘增哲	13811528240
10 月 15 日	张远印	13269200876
10 月 16 日	邵铁民	13910741533
10 月 17 日	孙铁良	13910153711
10 月 18 日	刁洪涛	13811399025
10 月 19 日	范 莉	13701059377
10 月 20 日	宋进舟	13911882901
10 月 21 日	孙艳国	13911883570
10 月 22 日	黄 河	18618388327
10 月 23 日	隋 溪	15930609725
10 月 24 日	于博	13810796395
10 月 25 日	尤冬青	13581575759
10 月 26 日	刘芸	15811383979
10 月 27 日	高宏扬	15811163110
10 月 28 日	任治川	15811196928
10 月 29 日	郭 祎	13911882902
10 月 30 日	王大鹏	13911883690
10 月 31 日	张增强	13910153692