



发布版本：B
修 改 码：3
文件编号：YQDK/ZY4.15

HSE 管理体系作业文件

油气调控中心突发事件 总体应急预案

编写部门：安全与监督部
编 写 人：董列武
审 核 人：张增强
审 批 人：李凤学

2024-12-12 发布

2024-12-12 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

批准页

《油气调控中心突发事件总体应急预案（2024版）》是油气调控中心应急体系的纲领性文件，针对油气调控中心面临的主要风险，以及在处置自身和管道现场突发事件承担的不同应急责任，明确了油气调控中心的应急预案体系、应急组织体系、应急职责分工和应急工作机制，为处置自身各类各级和管道现场各级突发事件提供了指导原则及总体框架。

本预案在《油气调控中心突发事件总体应急预案（2023版）》的基础上，结合油气调控中心运行实际情况进行了修订与完善，已通过专家评审，现正式发布。

国家管网集团油气调控中心 公司代表、党委书记：



2024年 12月 12日

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.3 适用范围	1
1.4 衔接预案	2
1.5 应急预案体系	2
1.6 应急工作原则	3
2 风险描述	3
2.1 风险分析	3
2.2 事件分类	3
2.3 突发事件分级	4
3 组织机构及职责	6
3.1 应急组织体系	6
3.2 组织机构与职责	6
4 信息报送	8
4.1 信息接报	9
4.2 信息呈报	9
4.3 信息处置与研判	9
4.4 向集团公司报告	10
4.5 向政府主管部门报告	10
4.6 信息告知	10
4.7 信息公开	10
5 应急预警	11
5.1 预警条件	11
5.2 预警信息	11
5.3 预警程序	11
5.4 预警解除	11
6 应急响应	11
6.1 响应分级	12
6.2 启动条件及方式	12

6.3 应急处置	12
6.4 扩大应急	14
6.5 应急终止	14
7 后期处置	14
7.1 恢复与重建	14
7.2 总结与评估	15
7.3 事故调查	15
7.4 保险理赔	15
8 保障措施	15
8.1 应急队伍及物资装备保障	15
8.2 应急通信保障	15
8.3 应急资金保障	15
8.4 应急专家保障	15
8.5 医疗救护保障	16
9 附则	16
10 附件	16
附件 1：集团公司总部及所属企业应急通讯录	17
附件 2：突发事件信息报告（参考模版）	21

1 总则

1.1 编制目的

为及时有效预防和应对可能发生各类突发事件，全面提升国家管网集团油气调控中心（以下简称中心）应对突发事件的风险管控能力和应急处置能力，保护员工、相关方以及群众的生命安全和环境安全，减少财产损失，保障公共安全、维护社会稳定、维护中心的声誉和社会形象，保证中心应急工作科学有序，特制定本预案。

1.2 编制依据

本预案主要编制依据如下：

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕第 25 号）
- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令〔2010〕第 30 号）
- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第 88 号）
- 《中华人民共和国传染病防治法》（主席令〔2013〕第 5 号）
- 《中华人民共和国反恐怖主义法》（主席令〔2018〕第 6 号）
- 《中华人民共和国防洪法》（主席令〔2016〕第 48 号）
- 《中华人民共和国网络安全法》（主席令〔2016〕第 53 号）
- 《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第 81 号）
- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院〔2006〕）
- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第 493 号）
- 《大型群众性活动安全管理条例》（国务院令〔2007〕第 505 号）
- 《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令〔2011〕第 588 号）
- 《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第 708 号）
- 《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24 号）
- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5 号）
- 《中央企业应急管理暂行办法》（国资委令〔2013〕31 号）
- 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第 2 号）
- 《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》（应急厅〔2019〕62 号）
- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）
- 《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》
- 《油气调控中心应急管理暂行办法》

1.3 适用范围

本预案适用于中心自身可能发生的事故灾难、公共卫生、社会安全三类Ⅲ级及以上突发事件；适用于分控中心、天然气省网调控中心和管道现场发生Ⅱ级及以上事故灾难和自然灾害类突发事件时，中心对分控中心、天然气省网调控中心和管道现场应急处置的指导或配合工作；适用于中心突发事件的应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等活动的全过程管理，覆盖中心全部生产经营和管理过程、全体职工和岗位。

1.4 衔接预案

1.4.1 与集团公司应急预案的关系

中心总体应急预案遵循集团公司《突发事件总体应急预案》规定原则编制，落实执行集团公司《突发事件总体应急预案》相关要求，是中心应急预案体系的总纲，是中心应对突发事件的指导性文件，总体应急预案规定了中心的应急组织机构和职责、应急响应机制、应急响应程序等内容，为中心各级应急预案的编制提供指导原则和总体框架。

1.4.2 与中心各专项预案的关系

中心各专项应急预案是中心针对某一类型突发事件或某项业务范围内的突发事件制定的应急预案，着重解决突发事件的应急处置和响应措施而编制的应急预案，是中心总体应急预案的支持性文件。各突发事件专项应急预案的编制和修订、评估应与本预案保持衔接和配合。中心共有 7 项突发事件专项应急预案，包括：《天然气调控运行突发事件专项应急预案》《原油成品油调控运行突发事件专项应急预案》《自动化与通信系统突发事件专项应急预案》《防范恐怖袭击突发事件专项应急预案》《公共卫生突发事件专项应急预案》《消防疏散专项应急预案》《新闻突发事件应急预案》。

1.4.3 与其他预案的关系

1.4.3.1 本预案与中心所在地政府以下突发事件应急预案衔接：

《北京市突发事件总体应急预案(2021 年修订)》

《北京市突发公共卫生事件应急预案（2021 年修订）》

《北京市火灾事故应急救援预案（2018 年修订）》

1.4.3.2 本预案与中心办公所在场所相关单位的突发事件应急预案衔接：

城建置业《城科大厦灭火和应急疏散预案》

燕祉公司《社会安全突发事件专项应急预案》

1.5 应急预案体系




图 1-1 油气调控中心应急预案体系

1.6 应急工作原则

坚持“以人为本、减少危害、统一领导、综合协调、分类管理、分级负责”为原则，建立“上下贯通、多方联动、协调有序、运转高效”的应急机制。

2 风险描述

2.1 风险分析

油气调控中心作为国家管网集团油气管道的调控指挥中心，自身面临着事故灾难（主要为调控大厅及办公区域火灾）、公共卫生和社会安全类突发事件等方面的风险。与此同时，中心所调控指挥的油气管道，这些管道现场所面临的事故灾难、自然灾害等方面的突发事件同样给中心的安全平稳调控带来风险。

2.2 事件分类

针对上述风险分析结果，中心面临的突发事件可以分为三类，即：事故灾难事件、公共卫生事件和社会安全事件。

2.2.1 事故灾难事件

中心的事故灾难事件，主要是因管道现场事故、自动化通信系统故障、网络与信息安全事件导致调控运行受到影响的安全事故，以及调度大厅及办公区域火灾事故。

管道现场事故，包括：管道输送中断事故（长输管道火灾、爆炸事故）；突发环境污染事故，包括：管道泄漏的环境污染事故，管道施工人为破坏造成的环境污染事故。

2.2.2 公共卫生事件

中心的公共卫生事件，包括：食物中毒、传染病疫情、群体性不明原因疾病事件。

2.2.3 社会安全事件

中心社会安全事件，包括：恐怖袭击事件、新闻突发事件。

2.3 突发事件分级

参照集团公司有关规定，按照事件性质、危害程度、可控程度和社会影响程度，突发事件分为三级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（中心级）、Ⅲ级突发事件（中心部门、分控中心、天然气省网调控中心级）。

2.3.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

（1）造成或可能造成中心 3 人及以上死亡（含失踪），或 10 人及以上重伤（含中毒）；

（2）造成或可能造成中心 1000 万元及以上的直接经济损失；

（3）造成或可能造成原油管道初凝或蜡堵；

（4）长输油气管道及站场（含油库）、阀室、储气库注采站、LNG 接收站发生着火、爆炸或长输油气管道与城镇市政管网交叉点段发生泄漏等，导致管道中断，造成或可能造成托运商油气田、炼厂、销售生产运行中断，严重影响管输计划；

（5）原油或成品油泄漏，已进入或可能流入重要河流，可能导致向市级以上城市供给饮用水的水源地供水中断，可能进入省级以上环境保护红线管理区域；

（6）天然气管网管存已达到或可能突破控制高/低限值，造成或可能造成全管网无法正常运行；

（7）可能造成或造成下游主要用户中断供气超过 72 小时的天然气干线或支干线系统非计划停输；

（8）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致主控中心和备控中心 SCADA 系统同时故障或瘫痪，导致油气储运设备设施运行异常，严重影响管道管输计划；

（9）调控人员受其他突发事件影响，无法实时监控油气储运设备设施运行，给

油气管道调控运行造成严重影响；

（10）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示；

（11）引起《人民日报》、新华社、中央广播电视总台等国内主流媒体负面影响报道或评论；

（12）在中心专项应急预案中规定的其他 I 级事件。

2.3.2 II级突发事件（中心级）

（1）造成或可能造成中心 3 人以下死亡（含失踪），或 3 人及以上 10 人以下重伤（含中毒）；

（2）造成或可能造成中心 500 万元及以上 1000 万元以下直接经济损失；

（3）长输油气管道及站场（含油库）、阀室、储气库注采站、LNG 接收站发生油气储运设施损坏或泄漏、着火、爆炸等，导致管道中断或停输，造成或可能造成原油成品油管道输油计划作出重大调整；

（4）因输送油气物性、运行工况等发生变化，导致油气管道及站场（含油库）、LNG 接收站、储气库注采站发生超压、冰堵、冻堵等其他严重影响调控运行的事件；

（5）因管道本体及设备设施故障或运行工艺异常，造成或可能造成原油管道超出可允许停输时间；

（6）天然气区域管网管存已达到或可能突破控制高/低限值，造成或可能造成区域管网无法正常运行；

（7）天然气干线或支干线系统非计划停输，造成或可能造成下游不可中断用户中断供气，并导致用户停产；

（8）由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致主控中心 SCADA 系统故障或瘫痪，调度员长时间无法实时监控油气管道储运设备设施运行，需要采取立即启动备控中心或油气干线管道站场切为就地控制等措施的事件；

（9）一级管道现场发生影响输油气计划执行的其他类型 I 级突发事件；

（10）分控中心或天然气省网调控中心发生 I 级突发事件；

（11）引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导作出批示；

（12）引起省级主流媒体负面影响报道或评论；

（13）在专项应急预案中规定的其他 II 级事件。

2.3.3 III级突发事件（中心部门级、分控中心、天然气省网调控中心级）

（1）造成或可能造成中心 3 人以下重伤，或 3 人及以上 10 人以下轻伤；

- (2) 造成或可能造成中心 100 万元及以上 500 万元以下直接经济损失；
- (3) 长输油气管道及站场（含油库）、阀室发生泄漏、着火等，暂时不需对原油成品油管道输油计划做出调整；
- (4) 长输油气管道发生泄漏、变形、卡球、冰堵等，需要采取抢修作业的事件；
- (5) 由于自动化（含工业控制系统网络安全）、通信设备大面积故障或受到网络恶意攻击、逻辑程序故障等导致分控中心（或天然气省网调度中心）SCADA 系统故障或瘫痪，调度员长时间无法实时监控油气管道储运设备设施运行，需要立即将油气干线管道站场切为就地控制等措施的事件；
- (6) 一级管道现场发生影响输油气计划执行的其他类型Ⅱ级突发事件；
- (7) 分控中心或天然气省网调控中心发生Ⅱ级突发事件；
- (8) 引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导作出批示；
- (9) 引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论；
- (10) 在专项应急预案中规定的其他Ⅲ级事件。

3 组织机构及职责

3.1 应急组织体系

中心应急组织体系由中心应急领导小组、应急领导小组办公室、各突发事件专项应急领导小组、应急牵头职能部门、应急支持部门构成。油气调控中心应急组织体系如图 3-1 所示。




图 3-1 油气调控中心应急组织体系

3.2 组织机构与职责

3.2.1 中心应急领导小组

组 长：油气调控中心党委书记、油气调控中心主任

副组长：油气调控中心副主任、中心纪委书记

成 员：主任助理、应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组是中心应急管理的最高领导机构，主要工作职责如下：

- （1）研究决策中心应急管理工作部署和安排；
- （2）解决存在的重大应急管理问题，组织或授权中心专项应急领导小组开展Ⅱ级突发事件应对工作；
- （3）下达中心级（Ⅱ级）应急响应启动和应急响应终止指令；
- （4）向当地政府以及集团公司生产经营与应急值班室和应急牵头部门报告；
- （5）接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关的应急救援工作；
- （6）根据突发事件的发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求；
- （7）贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令，组织开展突发事件应对工作。

3.2.2 中心应急领导小组办公室

主 任：主管安全副主任

副主任：应急归口管理部门负责人

成 员：应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组办公室是应急领导小组的办事机构，承担如下主要工作：

- （1）中心应急体系（含应急管理制度和应急预案）的建设工作；
- （2）中心突发事件总体应急预案的编制、评估、修订、培训等工作；
- （3）监督、指导应急牵头职能部门和应急支持部门的日常应急管理工作；
- （4）应急状态下，传达中心应急领导小组的应急指令、组织召开应急会议、起草会议纪要；
- （5）应急状态下，督促指导应急牵头职能部门向集团公司进行信息报送。

3.2.3 中心专项应急领导小组

组 长：专项应急预案的中心主管领导

副组长：专项应急预案的应急牵头职能部门负责人

成 员：（见各专项应急预案）

专项应急领导小组是中心Ⅲ级突发事件的应急指挥机构，主要工作职责如下：

(1) 负责中心Ⅲ级突发事件（中心预警阶段）或其他符合预警启动条件突发事件的应急指挥工作。当突发事件升级达到Ⅱ级突发事件时，将应急指挥权移交至中心应急领导小组，或根据中心应急领导小组的授权继续行使指挥权；

(2) 下达Ⅲ级突发事件应急响应启动和应急响应终止指令；

(3) 专项应急预案中明确的其他职责。

3.2.4 应急牵头职能部门

应急牵头职能部门是所辖突发事件的应急管理主体责任部门，负责所辖专项应急预案的编制、评估、培训和演练等日常应急管理工作（含根据应急需要建立应急专家库）。在应急状态下，承担如下主要工作：

(1) 应急状态下，按程序提出应急预案启动建议；

(2) 突发事件的信息接收，并按照中心应急领导小组的指令进行信息报送；

(3) 根据中心应急领导小组的指令参与中心其他突发事件的应急处置；

(4) 组织应急响应结束后的评估、恢复、重建和总结改进工作；

(5) 根据中心应急领导小组或专项应急领导小组的指令对分控中心的突发事件进行协调和指导。

3.2.5 应急支持部门

应急支持部门是在应急日常管理过程中以及应急状态下为应急工作提供必要支持的部门，负责协助专项应急预案的编制、评估、修订、培训和演练等日常应急管理工作。在应急状态下，根据专项应急预案要求及本部门业务职能承担如下主要工作：

(1) 综合管理部负责应急车辆准备和应急后勤服务管理；

(2) 财务部负责应急保障资金的筹措工作；


(3) 党委组织与宣传部负责人员保险、理赔及工伤管理；

(4) 备控部负责启用备控中心时，提前准备应急车辆和应急后勤保障服务管理；

(5) 安全与监督部负责与上级安全环保部门、园区消防、安保管理部门的沟通协调工作；

(6) 纪委办公室根据管理权限，负责或指导对应急工作过程中违纪违法问题进行处理。

4 信息报送



4.1 信息接报

当发生突发事件，应急牵头职能部门经初步评估确定符合Ⅲ级及以上突发事件条件时，立即向专项应急领导小组、应急领导小组办公室报告。如遇下列紧急情况，可越级向集团公司生产经营与应急值班室直接报告（010-87981234）：

- （1）国家重大活动、重大节日等敏感时期中心发生的突发事件；
- （2）引起媒体关注的中心突发事件；
- （3）其他紧急情况需要直接上报的中心突发事件。

4.2 信息呈报

专项应急领导小组接到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，立即按照程序呈报应急信息：

- （1）将事件信息报中心应急领导小组，落实中心应急领导小组指令；
- （2）将事件信息通报其他相关部门，传达中心应急领导小组指令；
- （3）加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

4.3 信息处置与研判

应急牵头职能部门应在第一时间判断事件类型和响应级别，向专项应急领导小组报告。专项应急领导小组接到突发事件信息通报后，与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

应急牵头职能部门预估发生Ⅱ级或已经发生Ⅲ级突发事件时，中心进入预警状态，及时将信息上报专项应急领导小组和应急领导小组办公室。已经发生Ⅱ级突发事件时，专项应急领导小组立即上报中心应急领导小组。

4.4 向集团公司报告

突发事件向集团公司信息报告分初报、续报和终报。

（1）初报：应急牵头职能部门根据中心应急领导小组指令，按照事故发生的类型及级别，在突发事件发生后第一时间向集团公司生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234）、1小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn），同时报送政府有关部门。初报内容包括突发事件发生时间、地点、事件经过简要描述、造成的伤亡和影响、已采取的措施等，突发事件信息初报模版见附件2。

（2）续报：初报4小时内及根据情况变化和工作进展，向集团公司牵头部门续报信息。应急状态下，于北京时间每日7:00、17:00前报告更新事件处置情况。续报内容包括：事发单位或事发地基本情况、事件类型、事故经过简要描述、目前人员伤亡情况、目前环境污染情况、现场负责人和企业应急人员情况、事件初步原因描述、已经实施或正在采取的控制措施、事件潜在后果以及可能对周边造成的影响、现场气象情况、信息报送情况等，突发事件信息续报模版见附件2。

（3）终报：突发事件应急处置结束后及时报告，突发事件信息终报模版见附件2。

4.5 向政府主管部门报告

中心应急领导小组应根据法律法规和当地政府规定，在1小时内向北京市朝阳区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告（油气调控运行有关事件除外），并在向集团报送的事件初报、续报信息中以附件形式对其进行说明。

4.6 信息告知

（1）涉及管道运行影响的相关方的告知。应急牵头职能部门对涉及管道调控运行影响的输油气单位及集团公司相关业务部门提供有关信息，减小或避免相关的影响，提供中心对突发事件应急处理的情况；

（2）事故相关人员告知。应急牵头职能部门采取合理途径告知员工突发事件情况，保持与员工的沟通联系。

4.7 信息公开

（1）中心应根据实际情况，协助集团公司总部发布，或在授权下以中心名义发布，或与政府联合进行对外信息发布；

(2) 中心的对外信息发布执行《油气调控中心新闻突发事件专项应急预案》。

5 应急预警

5.1 预警条件

符合以下条件之一时，经专项应急领导小组决定，中心进入预警状态：

- (1) 中心发生Ⅲ级突发事件的；
- (2) 国家部门和省级地方政府或集团公司发布预警，中心可能发生Ⅱ级突发事件时；
- (3) 国家部门、省级地方政府或集团公司要求中心做好应急准备时。

5.2 预警信息

预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机构等。预警信息发布渠道和方式结合突发事件情况决定。

5.3 预警程序

5.3.1 专项应急领导小组预警程序

- (1) 跟踪事件动态，指挥预警行动，指示有关部门做好应急准备；
- (2) 做好向中心应急领导小组报告的准备。

5.3.2 中心应急领导小组办公室预警程序

- (1) 开展应急准备工作，准备召集应急会议；
- (2) 向中心有关部门通报预警信息和指令；
- (3) 跟踪事件动态、收集各方事件信息，及时向中心应急领导小组报告；
- (4) 组织落实中心应急领导小组交办的应急预警工作指令。

5.3.3 应急牵头职能部门预警程序

- (1) 收集事件信息向专项应急领导小组、应急领导小组办公室报告；
- (2) 向集团生产经营与应急值班室进行突发事件信息报送；
- (3) 跟踪事件动态，及时掌握应急行动进展情况；
- (4) 必要时通知分控中心做好预警准备工作；
- (5) 组织落实专项应急领导小组交办的应急预警工作指令。

5.4 预警解除

确认突发事件响应级别为Ⅲ级及以下，突发事件进入正常处置阶段，没有升级风险时，应急牵头职能部门向专项应急领导小组申请预警解除，但仍须持续跟踪事件处置进展，直至突发事件处置完毕。

6 应急响应




图 6-1 调控中心应急响应基本流程图

6.1 响应分级

按照突发事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素将突发事件分为Ⅰ级（集团公司级）、Ⅱ级（中心级）、Ⅲ级（部门级、分控中心级、省网调控中心级）。

6.2 启动条件及方式

符合以下条件之一，经中心应急领导小组决定，启动中心级应急响应程序：

- （1）中心发生Ⅱ级突发事件时；
- （2）重点区域、敏感时期等发生Ⅲ级突发事件，并可能引发Ⅱ级突发事件时。
- （3）中心接到国家、地方政府或集团公司应急联动要求时。

6.3 应急处置

符合响应启动条件时，中心应急领导小组组长或其授权人员向应急领导小组办公室主任或副主任下达应急响应启动指令。应急领导小组办公室组织召集应急首次会议。专项应急预案启动后，其他相关专项应急预案达到启动条件时同时启动。

6.3.1 中心应急领导小组响应程序

- (1) 宣布启动中心突发事件应急响应；
- (2) 召开应急工作会议，批准重大应急决策；
- (3) 听取应急牵头职能部门意见，调动应急资源，指挥应对工作；
- (4) 落实集团公司指示及政府部门要求；
- (5) 指定并授权新闻发言人对外公告突发事件信息；
- (6) 宣布中心突发事件应急状态的解除。

6.3.2 中心应急领导小组办公室响应程序

- (1) 协助并完成应急领导小组交办的工作；
- (2) 保持与中心相关部门的通信联络畅通；
- (3) 召集中心相关部门参加应急会议；
- (4) 督促应急牵头职能部门编写总结报告。

6.3.3 专项应急领导小组响应程序

根据中心应急领导小组的授权继续指挥应急或向其移交应急指挥权。

6.3.4 应急牵头职能部门相应程序

在中心应急领导小组或专项应急领导小组的指挥下继续开展应急工作。

6.3.5 应急支持部门响应程序

- (1) 参加应急会议，协助应急牵头职能部门开展应急工作；
- (2) 协调调动应急资金、物资装备等应急资源支持；
- (3) 组织落实中心应急领导小组或专项应急领导小组交办的其他应急准备工作。

6.3.6 应急首次会议

应急首次会议重点是分析事件动态，研究处置要点，明确分工责任。会议由中心应急领导小组组长主持召开，可视情况委托应急领导小组副组长主持。参加人员包括应急牵头职能部门、应急支持部门的相关负责人，应急领导小组办公室成员。应急领导小组办公室起草会议纪要。

6.3.6.1 应急首次会议汇报内容

根据实际情况需要，包括但不限于以下汇报内容：

- (1) 应急牵头职能部门汇报预案启动及响应情况；

(2) 应急支持部门根据部门职能，就控制系统通信保障、媒体沟通准备、信访维稳、事件涉及的法律事务等工作进行汇报并提出工作准备建议。

6.3.6.2 应急首次会议议定事项

- (1) 对事件性质的初步评价、事态进展的基本评估；
- (2) 提出当前突发事件应对工作的工作重点和总体要求；
- (3) 明确是否派出人员前往分控中心进行技术指导；
- (4) 会议对后续突发事件应对工作内容和分工进行明确；
- (5) 明确应急值守工作要求；
- (6) 明确信息报送工作要求、明确信息披露工作要求。

6.3.7 应急阶段会议

应急领导小组结合应急抢险进展情况，定时或不定时组织召开应急后续阶段性会议，重点掌握应急抢险进展情况、分析应急抢险需求，部署后续应急抢险工作事宜。应急领导小组办公室起草会议纪要。

6.3.8 应急处置

应急牵头职能部门按照专项应急预案，迅速对突发事件进行有效处置，努力控制、减轻或消除突发事件造成的影响和后果，防止危害扩大和衍生、次生事件的发生。

发生Ⅰ级突发事件时，根据集团公司应急现场工作组的指挥，开展抢险救援工作。发生Ⅱ级突发事件时，根据中心应急领导小组的指挥，开展抢险救援工作。

6.4 扩大应急

中心与城科大厦建立区域消防疏散及防恐应急联动机制，在制定应急预案和应急程序时，应明确中心与城科大厦的职责、权限和处置程序。当相关突发事件超出本单位处置范围时，中心应急领导小组应立即请求城科大厦物业、政府、应急救援机构等地方资源进行支援，当油气调控运行突发事件超出中心应急能力或无法得到有效控制时，中心应急领导小组应立即请求集团公司、油气储运及科研单位进行增援、协助。

6.5 应急终止

当突发事件应急处置结束或得到有效控制，风险解除后，应急牵头职能部门确认应急状态可以解除，向中心应急领导小组请示，由中心应急领导小组组长（或其委托人）或集团公司现场工作组（如有）决定并宣布应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

7 后期处置

7.1 恢复与重建

在应急领导小组统一指挥下，由应急牵头职能部门牵头、相关部门配合进行软件及自动化系统恢复，并按照地方政府要求，组织进行污染物的处理、环境的恢复等事故善后处置工作，及时制订调控运行等恢复计划和善后处理措施，并组织实施。

7.2 总结与评估

应急处置结束后，由应急牵头职能部门牵头，相关部门配合、对事故造成的损失进行统计、核实和上报。组织开展事故应对工作总结评估，包括污染物的处理、环境的恢复、抢险过程和应急救援能力评估，形成总结评估报告。

7.3 事故调查

事故发生后，事发属地责任部门在应急抢险过程中，应注意保护事故现场及相关证据，以便于事故调查。中心根据事故管理权限，组建事故调查组，按程序及时组织开展事故调查。

7.4 保险理赔

突发事件发生后，党委组织与宣传部负责组织督促保险机构及时开展保险受理、赔付工作，将损失情况及时向保险监管部门和保险机构通报，协助做好保险理赔和纠纷处理工作。

8 保障措施

中心应急预案启动后，中心各应急支持部门应按照业务范围职责分工，负责安排或提供食宿、办公、资金、交通以及应急通信等应急保障措施，保证正常的工作秩序。

8.1 应急队伍及物资装备保障

中心的应急队伍及物资装备保障主要以社会救援队伍、城科大厦物业为依托，同时辅以储备必要的医疗、防疫应急物资。对自身储备的应急物资进行动态管理。在应急状态下，由应急领导小组办公室统一调配使用。

8.2 应急通信保障

中心依靠自身生产通信系统，同时依托集团公司现有应急通讯保障系统，不断丰富、完善应急期间的信息报送手段，确保与集团公司、中心各部门、分控中心、天然气省网调控中心的联络。

8.3 应急资金保障

中心保证应急管理工作所需资金，用于应急专业队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。

8.4 应急专家保障

各专项应急预案牵头职能部门根据实际应急工作需要建立、完善和维护应急专家

库。突发事件发生后，应急牵头职能部门根据应急领导小组指令组织专家参与应急工作。

8.5 医疗救护保障

中心依托社会应急医疗救护资源，支援现场应急救治工作。

9 附则

本预案由油气调控中心负责解释。中心有关部门按照本预案规定履行职责。

10 附件

附件 1：集团公司总部及所属企业应急通讯录

附件 2：突发事件信息报告（参考模版）

油气调控中心受控文件

附件 1：集团公司总部及所属企业应急通讯录

集团公司总部应急通讯录

序号	部门（单位）	应急岗位	姓名	职务	电话	备注
1	生产经营与应急值班室	/	/	/	010-87981234	
	生产部应急中心	/	/	/	010-87981900	
2	市场部	A 角	田中山	总经理	13719186666	
		B 角	杨 安	副总经理	13683584948	
3	生产部	A 角	冯庆善	总经理	17813098571	
		B 角	朱喜平	副总经理	13793129966	
4	工程部	A 角	齐建华	总经理	13910054339	
		B 角	刘海春	副总经理	13501061235	
5	数字化部	A 角	刘金玉	总经理	13910189612	
		B 角	闫 彦	副总经理	15801379227	
6	科技部	A 角	丁建林	总经理	13701256622	
		B 角	吴志平	副总经理	13910195750	
7	安全环保部	A 角	张文新	总经理	18018682664	
		B 角	吴世勤	副总经理	13701291998	
		B 角	张利亚	副总经理	13611294607	
8	集团办公室	A 角	王国涛	主任	18505165858	
		B 角	张 珂	副主任	13801126335	
9	党组组织与宣传部	A 角	李 荡	总经理	13901133226	
		B 角	杨智勇	副总经理	13811146085	
10	战略与执行部	A 角	赵忠勋	总经理	13810854201	
		B 角	李建康	副总经理	13911378500	
11	财务部	A 角	付 强	总经理	15810567796	
		B 角	何小斌	副总经理	18610689211	
		B 角	苗文学	副总经理	13910103087	
12	综合监督部	A 角	张忠东	总经理	18031636555	
		B 角	王廷卫	副总经理	18910733017	
		B 角	吴建军	副总经理	13601001766	
13	纪检监察组	A 角	李树辉	副组长	18518687568	
		B 角	童 莉	副组长	13611010069	

集团公司所属企业应急通讯录

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	传真	电子邮箱	备注
1	油气调控中心	010-87981234	010-87981352	yjzb@pipechina.com.cn	
2	北方管道公司	0316-2170700	0316-2170700	lffkzx@pipechina.com.cn	
3	东部原油储运公司	0516-83451000	0516-83451010	dbcy1000@pipechina.com.cn	
4	西气东输公司	021-50958001	021-50958356	zhouyb02@pipechina.com.cn	
5	西部管道公司	0991-7561011	0991-7561020	chengl@pipechina.com.cn	
6	北京管道公司	010-84884310	010-64980480	scddzx@pipechina.com.cn	
7	西南管道公司	028-87302196 028-87302197	028-62721034	yangpb@pipechina.com.cn	
8	山东公司	0531-59525840 15269157989	/	sdywzxyjzb@163.com	
9	华南公司 (广东省管网公司)	020-80980000	020-80980088	hnyjzb@pipechina.com.cn	
10	华中公司	027-59978899	/	gwhzhse@163.com	
11	浙江省天然气管网公司	0571-81727083	0571-87824322	trqdd@126.com	
12	东北公司	024-22983539	/	yanjw@pipechina.com.cn	
13	甘肃公司	0931-7666555	0931-4529222	baixue02@pipechina.com.cn	

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	传真	电子邮箱	备注
14	西北公司	029-87688922	029-86105911	huili@pipechina.com.cn	
15	广西公司	020-39916140 18898822590	/	mengl@pipechina.com.cn	
16	云南公司	4008627011 4008627012	/	chenwk01@pipechina.com.cn	
17	湖南公司	4009933119 0731-82110900	/	hnjszx@pipechina.com.cn	
18	福建公司	0591-83332255 19906903163	/	chenhan@pipechina.com.cn	
19	建设项目管理公司	0316-5975952	0316-5973729	pmbedt@163.com	
20	液化天然气接收站 管理公司	022-66708612	/	wanghr@pipechina.com.cn	
21	储能技术公司	021-50958733	021-50958356	chengfan@pipechina.com.cn	
22	储运技术公司	022-66689295	/	dudc@pipechina.com.cn	
23	工程技术创新公司	13633338305	022-65658956	yands@pipechina.com.cn	非生产单位
24	研究总院	0316-2074659	0316-2174533	chengq@pipechina.com.cn	非生产单位
25	北京智网数科公司	010-87982133 18612857427	/	lichen05@pipechina.com.cn	非生产单位
26	工程质量监督检验 公司	010-87981776 13501061235	/	/	非生产单位
27	华东公司	021-52750321 16628702027	/	/	非生产单位
28	华北公司	022-23059586 13821386655	/	/	非生产单位

序号	部门（单位）	24 小时应急电话	传真	电子邮箱	备注
29	共享运营公司	010-87981517 13801277351	/	/	非生产 单位
30	燕祉商务服务公司	010-87981191 15810822767	/	shijf@pipechin a. com. cn	非生产 单位

油气调控中心受控文件

附件 2：突发事件信息报告（参考模版）

集团公司突发事件信息初报单（参考模版）

报告单位				报告时间	年 月 日 时 分		
报告人姓名		电话 (手机)		签发人姓名		电话 (手机)	
事件简要情况							
事件发生时间	年 月 日 时 分						
事件发生地点	管线 站 （出站或进站） 公里 米						
	省（自治区） 县（市） 乡镇 村						
事件发生企业	（企业） （二级单位） （基层站队）						
事件经过 简要描述	1. 突发事件发生经过（如谁发现、谁报案等），初判事件级别 2. 有无火灾、爆炸、油气泄漏等情况 3. 有无人员伤亡情况 4. 其他情况						
采取应急 措施情况	1. 是否停输，其他已采取的应急处置措施 2. 是否向集团公司油气调控中心及上下游通报 3. 启动应急响应程序情况 4. 向地方应急、公安、消防、卫生等部门报告情况 5. 其他情况（何时赶赴现场、何时抵达现场等）						
以下信息为接收方填写							
信息接收时间	年 月 日 时 分						
信息接收部门		接收人		电话 (手机)			

领导批示

注意事项：突发事件发生后，所属企业经初步评估符合集团公司III级及以上突发事件时，事发企业应立即向集团公司生产经营与应急值班室报告。1 小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn），同时报告总部有关部门。

集团公司突发事件信息续报单（参考模版）

报告单位				报告编号	(YYYYMMDD) x 号
报告时间	年 月 日 时 分			收到时间	时 分
报告人姓名		电话		报告地点	
信息联系人姓名		联系电话		移动电话	
		传真电话		电子信箱	
事件简要情况					
事件发生时间	年 月 日 时 分				
事件发生地点	省（自治区） 县（市） 乡镇				
事件发生企业	（企业） （二级单位） （基层站队）				
事件类型： ☐ 事故灾难 ☐ 公共卫生 ☐ 自然灾害 ☐ 社会安全	油气储运设施突发事件 ☐		工程建设业务突发事件 ☐		
	自然灾害突发事件 ☐		网络与信息系统安全突发事件 ☐		
	环境突发事件 ☐		涉外社会安全突发事件 ☐		
	公共卫生突发事件 ☐		公共文化场所和文化活动突发事件 ☐		
	调控运行突发事件 ☐		群体性突发事件 ☐		
	天然气保供突发事件 ☐		新闻突发事件 ☐		
	地下储气库井控突发事件 ☐		地震灾害突发事件 ☐		
事故经过简要描述					
目前人员伤亡情况					
目前环境污染情况					

目前造成周边影响					
现场负责人姓名			联系电话		
企业应急人员情况	应急职务	姓名	联系电话	移动电话	
	总指挥				
	信息联络				
	现场指挥				
事件初步原因描述					
已经实施或正在采取的控制措施					
事件潜在后果以及可能对周边造成的影响					
现场气象、海况及主要自然天气情况					
信息报送情况	☐ 本企业领导： ☐ 本企业有关部门： ☐ 上级部门： ☐ 政府部门：				
以下信息为接收方填写					
信息接收时间	年 月 日 时 分				
信息接收部门		接收人		电话 (手机)	

领导批示	
-------------	--

3. 集团公司突发事件信息终报参考模版

关于国家管网集团 XXXX 情况的报告 (终报)

国家管网集团应急领导小组：

XXXX 年 X 月 X 日 X 时 X 分，XXXX 公司 XXXX 管道 XX 管段发生 XXXX 突发情况。XX 公司紧急启动公司 XX 级应急预案，组织开展现场应急抢险。截至 X 月 X 日 X 时 X 分，现场抢险已全部完成，关闭 XX 级应急预案。情况报告如下：

一、事件经过

事件发生前后过程，突发事件的情况描述，工艺情况的状态变化。

事件地点的详细物理情况，事件初步判断原因等。

二、事故抢险过程

抢险工作前的应急会议准备情况、抢险安排、人员疏散等情况说明。

事故点的抢险工作过程、附近环境、社会等影响情况说明，伤亡人数、舆论影响等方面详细说明。

三、下一步重点工作

同类问题梳理整改。

总结事故经验教训，问题反思。

暴露存在的问题。

(联系人：XXX，联系电话（手机）：XXXXXXXXXXXX)

签发人（签字）：

签发时间： 年 月 日 时 分

抄送：集团公司生产经营与应急值班室