

POŽIARNY PORIADOK

pre priestor Poľnej Sauny

I. Požiarnotechnické charakteristiky a najvyššie prípustné uskladnené množstvá na pracovisku

Drevo

- **Bod horenia** - je teplota, pri ktorej sa zahrievaním vyvinie toľko plynu, že priblížením plameňa plyny vzplanú a horia bez prerušenia. Táto teplota sa pohybuje v prípade drevených materiálov medzi 260 – 470°C.
- **Bod vznietenia** - je teplota, na ktorú sa musí drevo zahriať na jednom mieste, aby sa na vzduchu samovznietilo. Teplota vznietenia bežných drevených materiálov je 330 – 470°C.
- **Horľavosť** dreva závisí od obsahu vody, živice a na tvrdosti dreva. Mäkké drevo je ľahšie zápalné ako tvrdé.

Najúčinnejšia hasiaca látka na hasenie dreva a papierového materiálu je **voda a prášok**.

V priestore je umiestnený:

- Hasiaci prístroj práškový – 1 ks

II. Požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarom Poľnej Sauny

- Trvalé udržiavať voľné únikové východy a únikové cesty.
- Nezakladať prenosný hasiaci prístroj.
- Prenosné hasiace prístroje musia byť trvalo v akcieschopnom stave a musia mať pravidelnú kontrolu v zmysle platných predpisov.
- V priestore je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom..

III. Uvedenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom možnosti vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie uvedeného

Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je **celý priestor**.

Opatrenia

- V prípade poškodenia elektrických zariadení (mechanické poškodenie), tieto zariadenia ihneď odstaviť a zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľa opravu alebo výmenu zariadení.
- V prípade vzniku požiaru tento požiar ihneď uhasiť pomocou prenosného hasiaceho prístroja.

IV. Osobitné povinnosti užívateľov

- Všetci užívatelia, ktorí sa prechodne zdržujú na uvedenom **mieste** sú povinní v plnom rozsahu dodržiavať všetky ustanovenia tohto požiarneho poriadku,
- Nesmú poškodzovať a zneužívať prenosné hasiace prístroje a musia ich udržiavať trvale v akcieschopnom stave.
- Nesmú zakladať únikové cesty, prenosné hasiace prístroje, vypínače elektrických zariadení.
- Každý nedostatok (ak je to možné) odstrániť, ak to nie je možné, v takom prípade oznámiť prevádzkovateľovi.
- Dodržiavať zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
- Po ukončení pobytu pred odchodom vykonať kontrolu priestoru, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

V Starej Ľubovni: 28.07.2022

Vypracoval: Ing. Daniel Kaleta
technik PO