



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Des Picadis n°1 (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	13 m³/h (2x6,5 m³/h)	Mise en route	Non Précisé
-------------------	----------------------	---------------	-------------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
		PR des Picadis n°1	St Pantaléon de Larche	45°08'23" N	1°27'35" E	578937	6450118	531014	2015846
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail							
	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec plaque en plastique sur la cuve de relevage non fermée. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.							
	Dégrillage	Non							
	Pompage	1+1 - Marque : Jetly							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).							
	Ballon anti béliet	Sans objet							
	Mesure de débit	Sans objet							
	Temps fonctionnement	Automate Jetly avec enregistrement temps de fonctionnement des pompes							
	Chambre à vannes	Non							
	Désodorisation /ventilation	Sans objet							
	Traitement H2S	Sans objet							
	Isolement du poste	Sans objet							
		Présence d'un trop plein	Non						
	Equipement du trop plein	Sans objet							
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui, Jetly							
	Automatisme	Oui, Jetly Cogitum H/R							
	Télésurveillance	Non							
	Groupe électrogène	Non							
Sécurité	Clôture / Portail	Non							
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Non							
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent							
	Equipements	Bon état apparent							
	Serrurerie	Bon état apparent							

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Des Picadis n°1 (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le PR de Picadis n°1 (dit Verlhac) est en bon état apparent.</p> <p>Il s'agit d'un petit poste de relevage pour le lotissement Verlhac, nom du propriétaire du poste, et qui a été repris par la CABB.</p> <p>Ce poste serait à sécuriser car le capot en plastique du poste d'une part ne ferme plus et d'autre part ne supporte pas des charges importantes.</p> <p>L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne le trop-plein mentionné dans l'inventaire et qui n'existe pas.</p> <p>Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2), - L'armoire électrique et l'automate Jetly, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR des Picadis n°1 (dit Verlhac) : route d'accès au PR sans clôture ni portail,



PR des Picadis n°1 (dit Verlhac) : capot en plastique du PR (**à remplacer rapidement**)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Des Picadis n°1 (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Picadis n°1 (dit Verlhac) : barres de guidage (2x2) et chaines de relevage-2), poires de niveau (3)



PR des Picadis n°1 (dit Verlhac) : automate Jetly et cahier de relève.