



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Cimetière (Commune de Turenne)
Date visite	3 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit : 2x13.8 m³/h	Mise en route	2007
-------------------	---------------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.
	Zone inondable	Non
	Présence d'un bâtiment	Non –

Conclusions

Le jour de la visite, l'accès au PR du Cimetière était impossible car bloqué par une botte de foin jeté à l'intérieur du PR par un agriculteur suite à un différent avec la mairie (refus de permis de construire) .



PR du Cimetière : botte de foin obstruant l'accès