



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Les Hauts de la Pourette - Brive

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)
SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

Débit : 12,6m³/h et 64 m³/h

Mise en route

1998



Situation

Localisation

Poste de relevage situé sur le domaine public dans un endroit clos et fermé par un portail
Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR Les Hauts de la Pourette	Brive-la-Gaillarde	45°10'56" N 1°31'36" E	584287	6454737	536329	2020514

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non –

Technique

Nature de la cuve

En béton avec capotage inox et barres anti-chute.

Dégrillage

Panier dégrilleur en inox relevable manuellement

Pompage

1+1 – Marque : Xylem (ex Flygt). Les pompes datent de 2016

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Non

Ballon anti béliet

Non

Mesure de débit

Non

Temps fonctionnement

Oui, horo-compteur sur chaque pompe

Chambre à vannes

Clapets (2) et vannes (2) directement dans le poste.

Désodorisation /ventilation

Non

Traitement H2S

Non

Isolement du poste

Non

Présence d'un trop plein

Non

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Bon état

Automatisme

Oui

Télésurveillance

SOFREL S530

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté, bien que la mise en place d'un escalier rustique faciliterait la descente vers les ouvrages et les équipements.

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Bon état général

Equipements

Bon état général

Serrurerie

Bon état général

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage des pompes et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Les Hauts de la Pourette - Brive

Date visite

2 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)
SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

Exploitation

Suivi du poste

Fréquence passage

1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé

Documentation

Cahier de relevé site

Sans objet (télésurveillance SOFREL)

Fréquence de curage

1 fois par an

Schéma électrique

Dans l'armoire électrique

Entretien

ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet


Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Bon état général du poste qui a récemment fait l'objet d'amélioration depuis sa création (poires de niveau, télésurveillance et remplacement des pompes).

Un seul écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis : il n'y a pas de potence fixe.



PR les Hauts de la Pourette : Panier dégrilleur, pores de niveau (3), barre de guidage et chaines de relevage



PR les Hauts de la Pourette : vannes (2) et clapets (2)



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Les Hauts de la Pourette - Brive
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR les Hauts de la Pourette : coffret EDF et armoire de commande