



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De Lacombe (Brignac-la-Plaine)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

Pas de données (13,2 m³/h pour la pompe P1)

Mise en route

2009



Situation

Localisation

Poste de relevage situé à côté de l'abri bus de ramassage scolaire, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de Lacombe	Brignac La Plaine	45°09'08" N	1°21'44" E	571304	6451660	523360	2017326

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, sans clôture ni.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En polyester avec plaques en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : Grundfos

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester cadennassé.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Bouche à clé d'isolement du poste

Présence d'un trop plein

Non, trop-plein bouché

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, MOELLER Easy 400-POW

Télésurveillance

Oui, SOFREL S530

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui, portail fermé à clé

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR est équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie


Bon état apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Intervention extérieure

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De Lacombe (Brignac-la-Plaine)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Installations électriques		
	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance		
	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2009, le PR de Lacombe est en bon état apparent.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires (3), - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le barreaudage anti-chute. 		



PR de Lacombe : route d'accès au PR et clôture et portail du PR



PR de Lacombe : plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes, et barres anti-chute

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De Lacombe (Brignac-la-Plaine)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de Lacombe : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)



PR de Lacombe : Trop-plein bouché



PR de Lacombe : chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)




Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De Lacombe (Brignac-la-Plaine)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de Lacombe : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie



PR de Lacombe : automate MOELLER Easy 400-POW, schéma électrique et cahier de relève



PR du Bourg : bouche d'isolement du poste