

	Audit technique – Poste de relèvement								
	Poste de relèvement	Du Mazarin (Noailles)							
	Date visite	11 février 2020							
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET							
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)							
Caractéristiques principales du poste									
Capacité du poste	26,7 m ³ /h (13,2 m ³ /h et 13,5 m ³ /h)	Mise en route	2015						
									
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
	PR de Mazarin	Noailles	45°06'31" N	1°31'43" E	584287	6446560	536398	2012329	
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni.							
Technique	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en fonte à ouverture assistée sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR est équipé de barres anti-chute.							
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox							
	Pompage	1+1 - Marque : KSB							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).							
	Ballon anti bâlier	Sans objet							
	Mesure de débit	Sans objet							
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes							
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en fonte à ouverture assistée.							
	Désodorisation /ventilation	Sans objet							
	Traitement H2S	Sans objet							
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet							
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au milieu naturel (bois)							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
	Armoire électrique	Oui							
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW							
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530							
	Groupe électrogène	Non							
	Clôture / Portail	Non							
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Oui avec compteur							
	Génie Civil	Bon état apparent							
Contrôles réglementaires		Equipements		Bon état apparent					
Moyens de levage		Sans objet	Intervention extérieure						
Installations électriques		Ne sait pas							
Dispositif d'auto-surveillance		Sans objet							

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Mazarin (Noailles)
	Date visite	11 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de		CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2015, le PR du Mazarin est en bon état apparent.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires (3), - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le barreaudage anti-chute. 		



PR du Mazarin : route d'accès au PR, plaques en fonte de capotage du PR et de la chambre de vannes, et barres anti-chute



PR du Mazarin : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Du Mazarin (Noailles)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Mazarin : Trop-plein avec rejet dans le bois



PR du Mazarin : Chambre de vannes (**noyée**) avec vannes (3) et clapets (2)



PR du Mazarin : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Mazarin (Noailles)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Mazarin : automate EATON Easy 400-POW, schéma électrique et cahier de relève



PR du Mazarin : eau potable avec compteur et plaque pompes KSB