Relazione tecnica del quadro generale QG2. Il quadro è alimentato dalla cabina MT; le protezioni sono state coordinate con la selettività verso valle. Più avanti tabella delle sezioni dei cavi e la caduta di tensione calcolata, perché il carico cresce.