


# PLC Kontrolliste - KFC009

## Tavle nr: L95\_LC02\_UAA003

 <b>nordomatic</b> www.nordomatic.dk		Kunde: Odense Universitetshospital	Sags navn: DP37 - Produktionskøkken,	Oprettet: 30/07-2021	Side titel: PLC Kontrolliste - KFC009	Version <b>06</b>
Adresse:			Sags nr.: RS0100093	Sidet ændret: 07-09-2021 08:43:32	Bemærkning: HFO3 + HFO4	
By: Odense			Tavle nr.: L95_LC02_UAA003	Konstruktør: ABH	Fil sti: C:\Sharepoint_\onedrive\dominus A SIOUH Produktionskøkken, DP37 - Dokumenter\12	
Telefon:			Tegnings nr: DP37_95_K07_M43_H6_N653	Godkendt:	Sider i alt: 28fførgående side: 4204	Næste side: 4300
					Sider i alt: 28fførgående side: 4204	Side: PLC Kontrolli





[illegible]

KONTROL	
test	19/3



# PLC Kontrolliste

Komp:Klemme	IO	Beskrivelse	Side/ strømvej	KONTROL				Bemærkning
				Montage	Opmærkning	Signaltest	Dato	Initialet
K1307: 1	A01	00095_01_013A_L95_LC02_QNA010_C1 Spjældmotor ud	512.2	✓	✓	✓	9/3-22	Jora
K1307: 2	A02	00095_01_013A_L95_LC02_QNB009_C1 Spjældmotor Ind	512.4	✓	✓	✓		
K1307: 3	A03	00095_01_008A_L95_LC02_QNB012_C1 Spjældmotor ud	512.6	✓	✓	✓		
K1307: 4	A04	00095_01_008A_L95_LC02_QNB011_C1 Spjældmotor Ind	512.8	✓	✓	✓		
K1307: 5	A05	00095_01_015A_L95_LC02_QNB014_C1 Spjældmotor ud	513.1	✓	✓	✓		
K1307: 6	A06	00095_01_015A_L95_LC02_QNB013_C1 Spjældmotor Ind	513.3	✓	✓	✓		
K1307: 7	A07	00095_01_012A_L95_LC02_QNB016_C1 Spjældmotor ud	513.6	✓	✓	✓		
K1307: 8	A08	00095_01_012A_L95_LC02_QNB015_C1 Spjældmotor Ind	513.8	✓	✓	✓		
K1308: 1	A01	00095_01_011A_L95_LC02_QNA001_C1 Zone ventili Radiator	514.2	✓	✓	✓	9/3-22	Jora
K1308: 2	A02	00095_01_035A_L95_LC02_QNA003_C1 Zone ventili Radiator	514.4	✓	✓	✓		
K1308: 3	A03	00095_01_029A_L95_LC02_QNA005_C1 Zone ventili Radiator	514.6	✓	✓	✓		
K1308: 4	A04	00095_01_033A_L95_LC02_QNA006_C1 Zone ventili Radiator	514.8	✓	✓	✓		
K1308: 5	A05	00095_01_013A_L95_LC02_QNA007_C1 Zone ventili Radiator	515.2	✓	✓	✓		
K1308: 6	A06	00095_01_015A_L95_LC02_QNA008_C1 Zone ventili Radiator	515.4	✓	✓	✓		
K1308: 7	A07	00095_01_012A_L95_LC02_QNA010_C1 Zone ventili Radiator	515.6	✓	✓	✓		
K1308: 8	A08	Disponible	515.8					

00095\_01\_015A\_L95\_LC02\_QNA008\_C1 Zone ventili Radiator

## PLC Kontrollliste

[illegible]